

#145934#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 21.08.2025 по 09.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Попечительский Совет Еврейской общины, КРОО
Октябрьская 1а, Калининград (Синагога)

Заводской номер счётчика 19086458	Показания прибора, ГДж 09.09.2025	Предыдущие показания, ГДж 21.08.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1603,048	1590,195	12.853	3.07

Подпись исполнителя



#145933#

Отчёт за период с 21.08.2025 по 09.09.2025.

Номер абонента

9407

Порядковый номер

TB7 (ASCII)

Тип теплосчёта

19086458

Заводской номер

1

Номер системы

16.09.2025

Отчёт сформирован

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
22.08.2025	-	0,679	0	19,743	0	0	19,403	0	0	24	0	61,2	52,9	0,47	0,34
23.08.2025	-	0,561	0	20,756	0	0	20,406	0	0	24	0	60,7	54,1	0,47	0,33
24.08.2025	-	0,719	0	22,395	0	0	22,011	0	0	24	0	61,1	53,3	0,47	0,33
25.08.2025	-	0,703	0	22,394	0	0	22,012	0	0	24	0	61	53,4	0,46	0,33
26.08.2025	-	0,741	0	21,017	0	0,003	20,655	0	0,003	24	0	61,4	52,8	0,47	0,34
27.08.2025	-	0,683	0,001	20,351	0	0	19,999	0	0	24	0	61,4	53,3	0,47	0,33
28.08.2025	-	0,644	0	20,509	0	0	20,155	0	0	24	0	61,3	53,7	0,47	0,33
29.08.2025	-	0,675	0	20,906	0	0	20,544	0	0	24	0	61,4	53,6	0,47	0,33
30.08.2025	-	0,525	0	19,785	0	0	19,448	0	0	24	0	61	54,5	0,47	0,33
31.08.2025	-	0,615	0	20,118	0	0	19,77	0	0	24	0	61,3	53,9	0,47	0,33
01.09.2025	-	0,694	0	20,767	0	0	20,407	0	0	24	0	61,5	53,4	0,46	0,34
02.09.2025	-	0,708	0	21,17	0	0	20,803	0	0	24	0	61,5	53,4	0,46	0,33
03.09.2025	-	0,715	0	21,381	0	0	21,01	0	0	24	0	61,5	53,4	0,46	0,33
04.09.2025	-	0,695	0	20,51	0	0	20,152	0	0	24	0	61,6	53,4	0,46	0,33
05.09.2025	-	0,707	0	20,625	0	0	20,265	0	0	24	0	61,7	53,4	0,46	0,34
06.09.2025	-	0,559	0	19,616	0	0	19,28	0	0	24	0	61,1	54,2	0,46	0,34
07.09.2025	-	0,678	0	20,881	0	0	20,52	0	0	24	0	61,4	53,5	0,45	0,34
08.09.2025	-	0,729	0	20,806	0	0	20,445	0	0	24	0	61,6	53,1	0,46	0,33
09.09.2025	-	0,823	0	21,415	0	0	21,039	0	0	24	0	62	52,7	0,47	0,33
Итого:	-	12,853	0,001	395,145	0	0,003	388,324	0	0,003	456	0	61,35	53,47	0,46	0,33

Общее время работы системы

456 час.

Период нормальной работы системы

456 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
21.08.2025	1590,195	24887,806	0	1,032	23671,563	0	1,016	16003	543
09.09.2025	1603,048	25282,952	0	1,035	24059,888	0	1,019	16459	543

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
