

#147208#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 21.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Попечительский Совет Еврейской общины, КРОО
Октябрьская 1а, Калининград (Синагога)

Заводской номер счётчика 19086458	Показания прибора, ГДж 20.09.2025	Предыдущие показания, ГДж 21.08.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1611,501	1590,195	21.306	5.089

Подпись исполнителя



#147207#

Отчёт за период с 21.08.2025 по 20.09.2025.

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Отчёт сформирован

9407

ТВ7 (ASCII)

19086458

1

24.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
22.08.2025	-	0,679	0	19,743	0	0	19,403	0	0	24	0	61,2	52,9	0,47	0,34
23.08.2025	-	0,561	0	20,756	0	0	20,406	0	0	24	0	60,7	54,1	0,47	0,33
24.08.2025	-	0,719	0	22,395	0	0	22,011	0	0	24	0	61,1	53,3	0,47	0,33
25.08.2025	-	0,703	0	22,394	0	0	22,012	0	0	24	0	61	53,4	0,46	0,33
26.08.2025	-	0,741	0	21,017	0	0,003	20,655	0	0,003	24	0	61,4	52,8	0,47	0,34
27.08.2025	-	0,683	0,001	20,351	0	0	19,999	0	0	24	0	61,4	53,3	0,47	0,33
28.08.2025	-	0,644	0	20,509	0	0	20,155	0	0	24	0	61,3	53,7	0,47	0,33
29.08.2025	-	0,675	0	20,906	0	0	20,544	0	0	24	0	61,4	53,6	0,47	0,33
30.08.2025	-	0,525	0	19,785	0	0	19,448	0	0	24	0	61	54,5	0,47	0,33
31.08.2025	-	0,615	0	20,118	0	0	19,77	0	0	24	0	61,3	53,9	0,47	0,33
01.09.2025	-	0,694	0	20,767	0	0	20,407	0	0	24	0	61,5	53,4	0,46	0,34
02.09.2025	-	0,708	0	21,17	0	0	20,803	0	0	24	0	61,5	53,4	0,46	0,33
03.09.2025	-	0,715	0	21,381	0	0	21,01	0	0	24	0	61,5	53,4	0,46	0,33
04.09.2025	-	0,695	0	20,51	0	0	20,152	0	0	24	0	61,6	53,4	0,46	0,33
05.09.2025	-	0,707	0	20,625	0	0	20,265	0	0	24	0	61,7	53,4	0,46	0,34
06.09.2025	-	0,559	0	19,616	0	0	19,28	0	0	24	0	61,1	54,2	0,46	0,34
07.09.2025	-	0,678	0	20,881	0	0	20,52	0	0	24	0	61,4	53,5	0,45	0,34
08.09.2025	-	0,729	0	20,806	0	0	20,445	0	0	24	0	61,6	53,1	0,46	0,33
09.09.2025	-	0,823	0	21,415	0	0	21,039	0	0	24	0	62	52,7	0,47	0,33
10.09.2025	-	0,805	0	21,42	0	0	21,043	0	0	24	0	62	52,9	0,46	0,33
11.09.2025	-	0,85	0	22,603	0	0	22,208	0	0	24	0	61,7	52,6	0,46	0,34
12.09.2025	-	0,777	0	21,038	0	0	20,668	0	0	24	0	61,9	53	0,47	0,34
13.09.2025	-	0,697	0	21,15	0	0	20,784	0	0	24	0	61,5	53,5	0,47	0,34
14.09.2025	-	0,806	0	22,58	0	0	22,187	0	0	24	0	61,7	53	0,46	0,34
15.09.2025	-	0,711	0	19,036	0	0	18,703	0	0	24	0	61,9	52,8	0,47	0,34
16.09.2025	-	0,544	0	12,61	0	0	12,385	0	0	20	4	62,3	51,9	0,48	0,33
17.09.2025	-	0,814	0	21,814	0	0	21,431	0	0	13	11	61,9	52,9	0,46	0,34
18.09.2025	-	0,862	0	23,425	0	0	23,014	0	0	23	1	61,9	53	0,45	0,34
19.09.2025	-	0,866	0	22,375	0	0	21,98	0	0	24	0	62,1	52,7	0,45	0,34
20.09.2025	-	0,722	0	20,76	0	0	20,397	0	0	24	0	61,8	53,4	0,46	0,33
Итого:	-	21,307	0,001	623,956	0	0,003	613,124	0	0,003	704	16	61,55	53,26	0,46	0,33

Общее время работы системы

720 час.

Период нормальной работы системы

704 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
21.08.2025	1590,195	24887,806	0	1,032	23671,563	0	1,016	16003	543
20.09.2025	1611,501	25511,762	0	1,035	24284,686	0	1,019	16707	559

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения