

#207314#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2026 по 20.02.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Новые Двери, ООО

Московский пр-т 175а, Калининград

3339

ТЭМ-104

1247332

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.01.2026	0,499	23,848	23,703	23,083	23,244	24	24	0	0	86,8	65,3	9	5,1	-12,2
22.01.2026	0,519	25,633	25,55	24,817	25,05	24	24	0	0	86,4	65,6	9	5,1	-11,6
23.01.2026	0,473	19,897	19,802	19,269	19,457	24	24	0	0	86	61,6	9	5,1	-8,3
24.01.2026	0,515	23,669	23,574	22,931	23,144	24	24	0	0	85,4	63,1	9	5,1	-9,4
25.01.2026	0,474	20,01	19,909	19,394	19,574	24	24	0	0	84,8	60,5	9	5,1	-7,3
26.01.2026	0,419	16,893	16,783	16,401	16,532	24	24	0	0	82,2	56,8	9	5,1	-4,4
27.01.2026	0,412	16,357	16,241	15,882	16,004	24	24	0	0	82	56,2	9	5,1	-3,8
28.01.2026	0,45	19,294	19,192	18,722	18,884	24	24	0	0	83	59	9	5,1	-6
29.01.2026	0,523	23,479	23,415	22,733	22,985	24	24	0	0	86,4	63,4	9	5,1	-9,7
30.01.2026	0,571	28,171	28,119	27,254	27,552	24	24	0	0	87,5	66,7	9	5,1	-12,4
31.01.2026	0,598	30,876	30,812	29,856	30,162	24	24	0	0	88,3	68,3	9	5,1	-13,8
01.02.2026	0,612	30,894	30,81	29,86	30,158	24	24	0	0	88,9	68,5	9	5,1	-18,9
02.02.2026	0,623	28,537	28,426	27,548	27,829	24	24	0	0	90,7	68,2	9	5,1	-20,1
03.02.2026	0,604	26,887	26,778	25,95	26,221	24	24	0	0	91	67,8	9	5,1	-18
04.02.2026	0,568	24,635	24,545	23,788	24,052	24	24	0	0	90,3	66,5	9	5,1	-12,3
05.02.2026	0,46	17,024	16,884	16,466	16,604	24	24	0	0	87,8	60	9	5,1	-7,6
06.02.2026	0,375	13,27	13,102	12,872	12,921	24	24	0	0	83,6	54,6	9	5,1	-3,2
07.02.2026	0,388	14,175	14,017	13,754	13,82	24	24	0	0	83,1	55	9	5,1	-3,3
08.02.2026	0,452	18,138	18,008	17,585	17,721	24	24	0	0	84,4	58,8	9	5,1	-4,9
09.02.2026	0,559	27,192	27,099	26,312	26,561	24	24	0	0	87,3	66,1	9	5,1	-12,1
10.02.2026	0,544	27,027	26,799	26,167	26,273	24	24	0	0	86,4	65,7	9	5,1	-12,4
11.02.2026	0,378	14,731	14,581	14,301	14,369	24	24	0	0	82,3	55,9	9	5,1	-3,8
12.02.2026	0,329	12,498	12,339	12,159	12,184	24	24	0	0	78,9	52	9	5,1	-0,7
13.02.2026	0,353	15,057	14,893	14,662	14,696	24	24	0	0	77,3	53,4	9	5,1	-1,2
14.02.2026	0,446	17,886	17,687	17,338	17,404	24	24	0	0	84,6	59	9	5,1	-6,7
15.02.2026	0,531	23,701	23,597	22,918	23,141	24	24	0	0	88,3	65,2	9	5,1	-11,2
16.02.2026	0,558	24,816	24,707	23,962	24,201	24	24	0	0	90,4	67,2	9	5,1	-17,4
17.02.2026	0,534	23,148	23,002	22,375	22,557	24	24	0	0	88,8	65,1	9	5,1	-11,6
18.02.2026	0,426	16,301	16,101	15,798	15,85	24	24	0	0	85	58,1	9	5,1	-
19.02.2026	0,372	14,347	14,164	13,939	13,969	24	24	0	0	81,1	54,5	9	5,1	-
20.02.2026	0,365	14,034	13,862	13,637	13,673	24	24	0	0	80,8	54,1	9	5,1	-
Итого:	14,93	652,425	648,501	631,733	636,792	744	744	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,93													

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.01.2026	18,983	1082,564	1074,957	1053,975	1055,01	2009,88	546,79
20.02.2026	33,912	1734,99	1723,461	1685,709	1691,801	2753,88	546,79

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.02.2026 13:34:28