

#150619#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 08.10.2025 по 20.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Новые Двери, ООО
Московский пр-т 175а, Калининград

Заводской номер счётчика 1247332	Показания прибора, Гкал 20.10.2025	Предыдущие показания, Гкал 08.10.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1,138	0	1.138

Подпись исполнителя



#150618#

Отчёт за период с 08.10.2025 по 20.10.2025.

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Отчёт сформирован

3339

ТЭМ-104

1247332

1

22.10.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TNар, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
09.10.2025	-	0,063	2,909	2,867	2,843	2,835	24	12,88	0	0	71,6	49,4	9	5
10.10.2025	-	0,103	5,382	5,298	5,261	5,232	24	24	0	0	71,2	51,7	9	5,1
11.10.2025	-	0,097	5,272	5,186	5,152	5,119	24	24	0	0	71,4	52,6	9	5,1
12.10.2025	-	0,096	5,261	5,178	5,143	5,112	24	24	0	0	71,1	52,4	9	5,1
13.10.2025	-	0,103	5,941	5,849	5,807	5,771	24	24	0	0	71,3	53,6	9	5,1
14.10.2025	-	0,106	6,328	6,235	6,184	6,149	24	24	0	0	71,5	54,5	9	5,1
15.10.2025	-	0,102	5,656	5,576	5,528	5,503	24	24	0	0	71,3	53	9	5,1
16.10.2025	-	0,102	5,37	5,296	5,248	5,229	24	24	0	0	71,5	52,2	9	5,1
17.10.2025	-	0,075	5,381	5,307	5,259	5,224	24	23,92	0	0	71,5	57,7	9	5,1
18.10.2025	-	0,096	7,168	7,095	7,004	6,983	24	24	0	0	71,9	58,3	9	5,1
19.10.2025	-	0,093	9,194	9,145	9	8,994	24	24	0	0	68,6	59,7	9	5,1
20.10.2025	-	0,102	10,966	10,88	10,716	10,687	24	24	0	0	71,6	62,2	9	5,1
Итого:	-	1,138	74,828	73,912	73,145	72,838	288	276,8	-	-	71,21	54,78	9	5,09

Общее время работы системы

288 час.

Период нормальной работы системы

276,8 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNар, ч	Ttn, ч
08.10.2025	0	0	0	0	0	0,01	59,67
20.10.2025	1,138	74,828	73,91	73,145	72,837	276,8	70,88

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения