

#164037#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Новые Двери, ООО
Московский пр-т 175а, Калининград

Заводской номер счётчика 1247332	Показания прибора, Гкал 20.11.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.10.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1,193	1,138	0.055

Подпись исполнителя _____



014 21.10.25 номер Т2

#163623#

Отчёт за период с 20.10.2025 по 20.11.2025.

Номер абонента
 Порядковый номер 3339
 Тип теплосчётчика ТЭМ-104
 Заводской номер 1247332
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 29.11.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TNар, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.10.2025	-	0,043	9,533	9,472	9,314	9,05	24	24	0	0	71,9	100,3	9	5,1
22.10.2025	-	0	6,551	6,493	6,403	6,025	24	24	0	0	71,4	138,3	9	5,1
23.10.2025	-	0	5,1	5,024	4,985	4,692	24	24	0	0	71,4	131,6	9	5,1
24.10.2025	-	0	5,048	4,98	4,935	4,661	24	24	0	0	71	129,3	9	5,1
25.10.2025	-	0	5,675	5,606	5,546	5,244	24	24	0	0	71,6	129,8	9	5,1
26.10.2025	-	0	6,428	6,363	6,281	5,95	24	24	0	0	71,7	130,2	9	5,1
27.10.2025	-	0	7,278	7,21	7,112	6,733	24	24	0	0	71,7	131,6	9	5,1
28.10.2025	-	0	3,736	3,699	3,651	3,476	24	11,71	0	0	71,6	134,4	9	5,1
29.10.2025	-	0	0,284	0,281	0,278	0,281	25	0,73	0	0	71,3	178,8	9	5,1
30.10.2025	-	0	0	0	0	0	24	0	0	0	68,3	0	9,1	5,1
31.10.2025	-	0	0	0	0	0	24	0	0	0	69,6	0	9	5
01.11.2025	-	0	0	0	0	0	24	0	0	0	72,2	0	9	5
02.11.2025	-	0	0	0	0	0	24	0	0	0	69,1	0	9	5
03.11.2025	-	0	0	0	0	0	24	0	0	0	72,2	0	9	5
04.11.2025	-	0	0	0	0	0	24	0	0	0	66,5	0	9	5
05.11.2025	-	0	0	0	0	0	24	0	0	0	66,7	0	9	5
06.11.2025	-	0	0	0	0	0	24	0	0	0	67,1	0	9	5
07.11.2025	-	0	0	0	0	0	24	0	0	0	70,8	0	9	5
08.11.2025	-	0	0	0	0	0	24	0	0	0	68,3	0	9	5
09.11.2025	-	0	0	0	0	0	24	0	0	0	70,3	0	9	5
10.11.2025	-	0	0	0	0	0	24	0	0	0	67,7	0	9	5
11.11.2025	-	0	0	0	0	0	24	0	0	0	67,9	0	9	5
12.11.2025	-	0	0	0	0	0	24	0	0	0	66,1	0	9	5
13.11.2025	-	0	0,133	0,131	0,13	0,131	24	0,59	0	0	71,7	176,7	9	5
14.11.2025	-	0	0	0	0	0	24	0	0	0	72,6	0	9,1	5,1
15.11.2025	-	0	0	0	0	0	24	0	0	0	74,8	0	9	5
16.11.2025	-	0	0	0	0	0	24	0	0	0	69,8	0	9	5
17.11.2025	-	0,001	7,481	7,435	7,309	7,251	24	16,11	0	0	72,2	74,7	9	5
18.11.2025	-	0,001	12,438	12,37	12,149	12,059	24	24	0	0	72,5	75,3	9	5,1
19.11.2025	-	0,005	11,521	11,447	11,252	11,17	24	24	0	0	72,5	73,7	9	5,1
20.11.2025	-	0,004	13,315	13,235	12,991	12,895	24	24	0	0	74,2	76,2	9	5,1
Итого:	-	0,054	94,521	93,746	92,336	89,618	745	269,14	-	-	70,54	54,22	9,01	5,05

Общее время работы системы 744 час.
 Период нормальной работы системы 269,14 час.
 Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNар, ч	Ttn, ч
20.10.2025	1,138	74,828	73,91	73,145	72,837	276,8	70,88
20.11.2025	1,193	169,348	167,657	165,479	162,455	545,93	546,75

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения