

#190195#

Отчёт по теплопотреблению за период с 19.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Новые Двери, ООО
Московский пр-т 175а, Калининград

3339
ТЭМ-104
1247332
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
20.11.2025	0,004	13,315	13,235	12,991	12,895	24	24	0	0	74,2	76,2	9	5,1	0,2
21.11.2025	0,013	12,006	11,929	11,717	11,641	24	24	0	0	73,8	73,8	9	5,1	2,2
22.11.2025	0,019	13,031	12,958	12,712	12,641	24	24	0	0	74,6	74,1	9	5,1	1,3
23.11.2025	0,023	16,686	16,604	16,233	16,158	24	24	0	0	79	78,2	9	5,1	-3,3
24.11.2025	0,022	16,83	16,752	16,37	16,296	24	24	0	0	79,4	78,8	9	5,1	-3,9
25.11.2025	0,031	13,78	13,682	13,422	13,341	24	24	0	0	77	75	9	5,1	-0,9
26.11.2025	0,041	13,388	13,294	13,043	12,972	24	24	0	0	76,8	73,8	9	5,1	-0,4
27.11.2025	0,041	14,505	14,423	14,137	14,078	24	24	0	0	76	73,2	9	5,1	-1,3
28.11.2025	0,062	13,497	13,414	13,159	13,112	24	24	0	0	75,4	70,8	9	5,1	-0,4
29.11.2025	0,074	14,308	14,238	13,951	13,923	24	24	0	0	75,4	70,1	9	5,1	-0,3
30.11.2025	0,079	14,934	14,862	14,554	14,527	24	24	0	0	76,2	70,8	9	5,1	-0,5
01.12.2025	0,073	13,357	13,274	13,031	12,99	24	24	0	0	74,4	68,8	9	5,1	-
02.12.2025	0,073	15,573	15,506	15,176	15,15	24	24	0	0	76,3	71,6	9	5,1	-
03.12.2025	0,059	13,377	13,322	13,074	13,045	24	24	0	0	71,4	67,7	9	5,1	-
04.12.2025	0,179	10,932	10,843	10,679	10,684	24	23,95	0	0	72,3	55,6	9	5,1	-
05.12.2025	0,249	9,323	9,26	9,108	9,174	24	24	0	0	72,1	44,8	9	5,1	-
06.12.2025	0,231	8,178	8,119	7,99	8,05	24	24	0	0	71,8	43	9	5,1	-
07.12.2025	0,265	10,435	10,377	10,198	10,277	24	24	0	0	71,5	45,6	9	5,1	-
08.12.2025	0,253	9,547	9,489	9,328	9,401	24	24	0	0	72	44,9	9	5,1	-
09.12.2025	0,204	6,896	6,844	6,739	6,79	24	24	0	0	71,8	41,5	9	5,1	-
10.12.2025	0,192	6,476	6,427	6,331	6,379	24	24	0	0	71,1	40,8	9	5,1	-
11.12.2025	0,198	6,697	6,646	6,546	6,595	24	24	0	0	71,2	41	9	5,1	-
12.12.2025	0,214	7,426	7,373	7,256	7,313	24	24	0	0	71,8	42,3	9	5,1	-
13.12.2025	0,252	9,672	9,623	9,451	9,532	24	24	0	0	71,8	45,2	9	5,1	-
14.12.2025	0,232	8,402	8,355	8,21	8,281	24	24	0	0	71,8	43,6	9	5,1	-
15.12.2025	0,265	10,554	10,502	10,315	10,4	24	24	0	0	71,4	45,8	9	5,1	-
16.12.2025	0,285	11,648	11,584	11,375	11,461	24	24	0	0	72,8	47,8	9	5,1	-
17.12.2025	0,318	14,195	14,133	13,863	13,97	24	24	0	0	72,6	49,7	9	5,1	-
18.12.2025	0,314	13,044	12,968	12,726	12,819	24	24	0	0	74,4	49,8	9	5,1	-
19.12.2025	0,272	11,026	10,971	10,771	10,858	24	24	0	0	72,2	47	9	5,1	-
20.12.2025	0,243	9,146	9,093	8,938	9,01	24	24	0	0	71,5	44,4	9	5,1	-
Итого:	4,78	362,184	360,1	353,394	353,763	744	743,95	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,78													

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч743,95

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
19.11.2025	1,188	156,034	154,421	152,488	149,56	521,93	546,75
20.12.2025	5,971	518,217	514,523	505,883	503,325	1265,88	546,79

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.12.2025 9:28:57