

#162705#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Хозяин, ООО, УК

Баграмяна 36, Калининград

6323

ТВ7 (ASCII)

14014655

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2025	0,308	0	3,024	0	0	2,978	0	0	24	0	57,1	32,4	0,49	0,47	-
25.09.2025	0,309	0	3,069	0	0	3,024	0	0	24	0	56,5	32	0,49	0,47	-
26.09.2025	0,309	0	3,086	0	0	3,04	0	0	24	0	56,8	32,4	0,49	0,47	-
27.09.2025	0,285	0	3,131	0	0	3,085	0	0	24	0	56,6	34,5	0,49	0,47	-
28.09.2025	0,274	0	3,04	0	0	2,995	0	0	24	0	56,7	34,8	0,49	0,47	-
29.09.2025	0,311	0	3,037	0	0	2,993	0	0	24	0	55,9	31,1	0,48	0,47	-
30.09.2025	1,222	0	9,724	0	0	9,544	0	0	24	0	63,5	32,9	0,48	0,47	-
01.10.2025	1,593	0	15,74	0	0	15,467	0	0	24	0	61,1	36,5	0,41	0,35	-
02.10.2025	2,151	0	19,299	0	0	18,898	0	0	24	0	67,9	40,7	0,48	0,31	-
03.10.2025	2,16	0	19,415	0	0	19,012	0	0	24	0	67,9	40,7	0,53	0,35	-
04.10.2025	2,02	0	19,063	0	0	18,667	0	0	24	0	67,9	42,1	0,55	0,36	-
05.10.2025	1,691	0	15,555	0	0	15,238	0	0	24	0	67,2	40,7	0,55	0,36	-
06.10.2025	1,662	0	15,112	0	0	14,804	0	0	24	0	67,2	40,4	0,55	0,36	-
07.10.2025	1,761	0	16,052	0	0	15,721	0	0	24	0	67,6	40,8	0,53	0,35	-
08.10.2025	1,729	0	15,524	0	0	15,206	0	0	24	0	67,2	40,1	0,52	0,35	-
09.10.2025	1,463	0	13,309	0	0	13,044	0	0	24	0	66,3	39,6	0,52	0,35	-
10.10.2025	1,607	0	14,211	0	0,005	13,924	0	0,005	24	0	66,8	39,3	0,51	0,35	-
11.10.2025	1,443	0,001	13,28	0	0	13,01	0	0	24	0	66,9	40,5	0,52	0,35	-
12.10.2025	1,534	0	13,95	0	0	13,667	0	0	24	0	67	40,2	0,51	0,35	-
13.10.2025	1,893	0	17,317	0	0	16,964	0	0	24	0	67,2	40,6	0,52	0,35	-
14.10.2025	1,954	0	18,476	0	0	18,096	0	0	24	0	67,5	41,8	0,54	0,36	-
15.10.2025	1,772	0	16,834	0	0	16,484	0	0	24	0	67,8	42,2	0,56	0,36	-
16.10.2025	1,705	0	16,161	0	0	15,828	0	0	24	0	67,6	41,9	0,57	0,36	-
17.10.2025	1,762	0	16,493	0	0	16,152	0	0	24	0	67,7	41,7	0,57	0,36	-
18.10.2025	2,052	0	20,3	0	0	19,882	0	0	24	0	67,5	42,9	0,56	0,36	-
19.10.2025	2,072	0	20,602	0	0	20,174	0	0	24	0	67,9	43,4	0,56	0,36	-
20.10.2025	2,424	0	23,066	0	0	22,57	0	0	24	0	69,2	43,6	0,54	0,35	-
21.10.2025	2,338	0	22,468	0	0	21,993	0	0	24	0	68,6	43,2	0,56	0,36	-
22.10.2025	2,063	0	19,307	0	0	18,905	0	0	24	0	68	42	0,57	0,36	-
23.10.2025	1,598	0	14,9	0	0	14,588	0	0	24	0	68,3	42,1	0,58	0,35	-
Итого:	45,465	0	424,545	0	0,005	415,953	0	0,005	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,859														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2025	1975,396	23342,604	0	0,572	22815,868	0	0,567	24893	504
23.10.2025	2020,86	23767,149	0	0,577	23231,821	0	0,572	25613	504

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.10.2025 7:38:11