

#34469#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2023 по 20.10.2023

Потребитель Промсвязьбанк, ПАО
Адрес потребителя Барнаульская 4, Калининград
Номер абонента
Порядковый номер 2976
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1242163
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.09.2023	0,046	3,961	3,973	3,906	3,941	24	24	0	0	53,2	41,6	9	5,1	-
22.09.2023	0,043	4,23	4,238	4,18	4,199	24	24	0	0	53,1	42,9	9	5,1	-
23.09.2023	0,039	4,492	4,488	4,434	4,453	24	24	0	0	52,7	44	9	5,1	-
24.09.2023	0,031	4,094	4,074	4,043	4,035	24	24	0	0	51,3	43,8	9	5,1	-
25.09.2023	0,047	4,441	4,438	4,387	4,406	24	24	0	0	52,6	41,8	9	5,1	-
26.09.2023	0,048	4,59	4,598	4,531	4,555	24	24	0	0	52,7	42,1	9	5,1	-
27.09.2023	0,048	4,402	4,398	4,348	4,363	24	24	0	0	52,7	41,8	9	5,1	-
28.09.2023	0,047	4,52	4,516	4,461	4,48	24	24	0	0	52,7	42,3	9	5,1	-
29.09.2023	0,044	4,426	4,426	4,371	4,391	24	24	0	0	52,8	42,7	9	5,1	-
30.09.2023	0,038	4,656	4,664	4,598	4,617	24	24	0	0	52,4	44,3	9	5,1	-
01.10.2023	0,031	4,469	4,477	4,414	4,438	24	24	0	0	51,8	44,8	9	5,1	-
02.10.2023	0,048	4,902	4,922	4,836	4,879	24	24	0	0	52,9	43	9	5,1	-
03.10.2023	0,049	4,59	4,609	4,531	4,57	24	24	0	0	53,4	42,7	9	5,1	-
04.10.2023	0,056	5,016	5,059	4,953	5,02	24	24	0	0	53,2	42	9	5,1	-
05.10.2023	0,051	4,645	4,68	4,582	4,641	24	24	0	0	53,7	42,7	9	5,1	-
06.10.2023	0,05	4,793	4,824	4,73	4,785	24	24	0	0	53	42,5	9	5,1	-
07.10.2023	0,035	4,828	4,863	4,766	4,816	24	24	0	0	53,3	46	9	5,1	-
08.10.2023	0,034	4,426	4,445	4,371	4,402	24	24	0	0	52,1	44,4	9	5,1	-
09.10.2023	0,05	4,602	4,629	4,539	4,59	24	24	0	0	53,2	42,3	9	5,1	-
10.10.2023	0,054	4,789	4,82	4,73	4,785	24	24	0	0	53,2	41,9	9	5,1	-
11.10.2023	0,053	4,992	5,039	4,926	4,992	24	24	0	0	53,8	43,2	9	5,1	-
12.10.2023	0,342	16,582	16,52	16,273	16,379	24	24	0	0	64,2	43,2	9	5,1	-
13.10.2023	0,52	19,691	19,68	19,297	19,539	24	24	0	0	66,3	39,5	9	5,1	-
14.10.2023	0,447	16,789	16,812	16,461	16,699	24	24	0	0	66,4	39,4	9	5,1	-
15.10.2023	0,45	17,004	17,031	16,672	16,914	24	24	0	0	65,7	38,8	9	5,1	-
16.10.2023	0,65	23,02	22,824	22,535	22,66	24	24	0	0	68,5	39,7	9	5,1	-
17.10.2023	0,696	24,316	24,039	23,797	23,859	24	24	0	0	69,4	40,2	9	5,1	-
18.10.2023	0,585	18,805	18,59	18,406	18,48	24	24	0	0	68,8	37	9	5,1	-
19.10.2023	0,837	29,449	29,211	28,812	28,992	24	24	0	0	69,5	40,5	9	5,1	-
20.10.2023	1,096	36,926	36,824	36,078	36,531	24	24	0	0	72	41,7	9	5,1	-
Итого:	6,565	298,446	297,711	292,968	295,411	720	720	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,565													

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.09.2023	832,853	39482,684	39789,531	38523,238	39272,684	27065,18	0,03
20.10.2023	839,417	39781,129	40087,242	38816,207	39568,098	27785,18	0,03

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.10.2023 7:14:08