

#190186#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель Промсвязьбанк, ПАО
Адрес потребителя Барнаульская 4, Калининград
Номер абонента
Порядковый номер 2976
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1242163
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TRab | TNar, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|---------|----------|----------|----------|------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.11.2025 | 1,859 | 105,673 | 104,075 | 103,039 | 102,495 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75,3 | 57,3 | 9 | 5,1 | 2,2 |
| 22.11.2025 | 1,823 | 102,486 | 100,974 | 99,926 | 99,444 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75,4 | 57,2 | 9 | 5,1 | 1,3 |
| 23.11.2025 | 2,001 | 101,33 | 99,958 | 98,532 | 98,327 | 24 | 24 | 0 | 0 | 79,8 | 59,5 | 9 | 5,1 | -3,3 |
| 24.11.2025 | 2,041 | 100,025 | 98,658 | 97,229 | 97,054 | 24 | 24 | 0 | 0 | 80,3 | 59,4 | 9 | 5,1 | -3,9 |
| 25.11.2025 | 1,979 | 101,051 | 99,555 | 98,332 | 97,98 | 24 | 24 | 0 | 0 | 78,6 | 58,6 | 9 | 5,1 | -0,9 |
| 26.11.2025 | 1,914 | 96,687 | 95,221 | 94,121 | 93,754 | 24 | 24 | 0 | 0 | 78 | 57,7 | 9 | 5,1 | -0,4 |
| 27.11.2025 | 1,876 | 93,827 | 92,498 | 91,378 | 91,118 | 24 | 24 | 0 | 0 | 77,2 | 56,8 | 9 | 5,1 | -1,3 |
| 28.11.2025 | 1,876 | 95,174 | 93,88 | 92,72 | 92,488 | 24 | 24 | 0 | 0 | 76,8 | 56,6 | 9 | 5,1 | -0,4 |
| 29.11.2025 | 1,851 | 93,948 | 92,74 | 91,527 | 91,366 | 24 | 24 | 0 | 0 | 76,7 | 56,6 | 9 | 5,1 | -0,3 |
| 30.11.2025 | 1,859 | 93,771 | 92,596 | 91,333 | 91,213 | 24 | 24 | 0 | 0 | 77,1 | 56,8 | 9 | 5,1 | -0,5 |
| 01.12.2025 | 1,84 | 95,646 | 94,387 | 93,23 | 93,006 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75,9 | 56,2 | 9 | 5,1 | - |
| 02.12.2025 | 1,915 | 97,062 | 95,815 | 94,527 | 94,371 | 24 | 24 | 0 | 0 | 77,3 | 57,1 | 9 | 5,1 | - |
| 03.12.2025 | 1,793 | 101 | 99,542 | 98,573 | 98,112 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,8 | 55,7 | 9 | 5,1 | - |
| 04.12.2025 | 1,729 | 103,105 | 101,271 | 100,733 | 99,853 | 24 | 24 | 0 | 0 | 72 | 55 | 9 | 5,1 | - |
| 05.12.2025 | 1,699 | 104,381 | 102,499 | 102,016 | 101,068 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,4 | 54,9 | 9 | 5,1 | - |
| 06.12.2025 | 1,66 | 106,496 | 104,48 | 104,087 | 102,988 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,4 | 55,5 | 9 | 5,1 | - |
| 07.12.2025 | 1,634 | 101,219 | 99,368 | 98,932 | 97,98 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,3 | 54,9 | 9 | 5,1 | - |
| 08.12.2025 | 1,696 | 105,578 | 103,559 | 103,164 | 102,083 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,8 | 55,4 | 9 | 5,1 | - |
| 09.12.2025 | 1,572 | 92,752 | 91,146 | 90,664 | 89,916 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,2 | 53,9 | 9 | 5,1 | - |
| 10.12.2025 | 1,487 | 81,957 | 80,682 | 80,105 | 79,635 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,4 | 52,9 | 9 | 5,1 | - |
| 11.12.2025 | 1,555 | 89,66 | 88,127 | 87,641 | 86,953 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,2 | 53,5 | 9 | 5,1 | - |
| 12.12.2025 | 1,57 | 91,236 | 89,648 | 89,166 | 88,436 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,5 | 54 | 9 | 5,1 | - |
| 13.12.2025 | 1,619 | 103,387 | 101,357 | 101,055 | 99,92 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,3 | 55,3 | 9 | 5,1 | - |
| 14.12.2025 | 1,634 | 105,893 | 103,746 | 103,486 | 102,246 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,6 | 55,8 | 9 | 5,1 | - |
| 15.12.2025 | 1,654 | 100,932 | 98,971 | 98,645 | 97,596 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,5 | 54,8 | 9 | 5,1 | - |
| 16.12.2025 | 1,747 | 102,223 | 100,281 | 99,781 | 98,818 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,5 | 56,1 | 9 | 5,1 | - |
| 17.12.2025 | 1,865 | 102,623 | 100,756 | 100 | 99,199 | 24 | 24 | 0 | 0 | 76,4 | 57,8 | 9 | 5,1 | - |
| 18.12.2025 | 1,814 | 101,879 | 100,008 | 99,354 | 98,512 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75,1 | 56,9 | 9 | 5,1 | - |
| 19.12.2025 | 1,709 | 104,234 | 102,189 | 101,828 | 100,732 | 24 | 24 | 0 | 0 | 72,1 | 55,4 | 9 | 5,1 | - |
| 20.12.2025 | 1,655 | 106,975 | 104,791 | 104,564 | 103,299 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,2 | 55,5 | 9 | 5,1 | - |
| Итого: | 52,926 | 2982,21 | 2932,778 | 2909,688 | 2889,962 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 52,926 | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|
| 20.11.2025 | 294,204 | 15054,96 | 14795,903 | 14711,02 | 14610,548 | 10788,61 | 0,04 |
| 20.12.2025 | 347,131 | 18037,17 | 17728,682 | 17620,709 | 17500,512 | 11508,61 | 0,04 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.12.2025 7:33:55