

#282772#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель УЮТ, ООО, УК  
Адрес потребителя Репина 42-44, Калининград  
Номер абонента 13  
Порядковый номер 9307  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 20103216  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	7,454	0	121,009	0	0	117,782	0	0	24	0	77,7	62,6	0,28	0,25	-11,6
19.02.2026	6,976	0	121,352	0	0	118,338	0	0	24	0	74,7	60,7	0,28	0,25	-
20.02.2026	6,982	0	122,521	0	0	119,464	0	0	24	0	74,9	61	0,28	0,25	-
21.02.2026	6,888	0	122,627	0	0	119,603	0	0	24	0	74,4	60,7	0,28	0,25	-
22.02.2026	6,445	0	124,469	0	0	121,573	0	0	24	0	72	59,3	0,28	0,25	-
23.02.2026	6,175	0	123,862	0	0	121,061	0	0	24	0	70,9	58,8	0,27	0,25	-
24.02.2026	5,981	0	122,552	0	0	119,868	0	0	24	0	69,6	57,7	0,27	0,24	-
25.02.2026	6,292	0	122,035	0	0	119,254	0	0	24	0	71,2	58,6	0,28	0,25	-
26.02.2026	5,882	0	122,895	0	0	120,263	0	0	24	0	68,8	57,1	0,27	0,24	-
27.02.2026	5,431	0	125,016	0	0	122,529	0	0	24	0	66	55,4	0,27	0,25	-
28.02.2026	5,415	0	125,699	0	0	123,164	0	0	24	0	66,5	56	0,27	0,25	-
01.03.2026	5,344	0	125,393	0	0	122,911	0	0	24	0	65,9	55,5	0,26	0,24	-
02.03.2026	5,445	0	125,576	0	0	123,06	0	0	24	0	66,3	55,8	0,26	0,24	-
03.03.2026	5,588	0	126,732	0	0	124,115	0	0	24	0	67,3	56,6	0,27	0,24	-
04.03.2026	5,317	0	125,481	0	0	122,999	0	0	24	0	65,8	55,5	0,26	0,23	-
05.03.2026	5,342	0	125,356	0	0	122,897	0	0	24	0	65,6	55,3	0,26	0,24	-
06.03.2026	5,473	0	125,645	0	0	123,126	0	0	24	0	66,3	55,7	0,26	0,24	-
07.03.2026	5,393	0	125,814	0	0	123,315	0	0	24	0	65,9	55,5	0,26	0,23	-
08.03.2026	5,388	0	126,312	0	0	123,761	0	0	24	0	66,6	56,2	0,26	0,23	-
09.03.2026	5,399	0	126,543	0	0	123,964	0	0	24	0	66,9	56,5	0,26	0,23	-
10.03.2026	5,365	0	126,77	0	0	124,172	0	0	24	0	67,1	56,8	0,26	0,23	-
11.03.2026	5,427	0	127,09	0	0	124,439	0	0	24	0	67,8	57,4	0,26	0,23	-
12.03.2026	5,122	0	125,32	0	0	122,841	0	0	24	0	65,8	55,8	0,24	0,22	-
13.03.2026	5,036	0	127,96	0	0	125,514	0	0	24	0	64,6	55	0,24	0,22	-
14.03.2026	4,988	0	133,915	0	0	131,337	0	0	24	0	64,8	55,7	0,24	0,22	-
15.03.2026	4,911	0	131,398	0	0	128,953	0	0	24	0	63,7	54,6	0,24	0,21	-
16.03.2026	5,031	0	128,861	0	0	126,459	0	0	24	0	63,8	54,3	0,24	0,22	-
17.03.2026	5,074	0	129,396	0	0	126,977	0	0	24	0	63,8	54,3	0,24	0,22	-
18.03.2026	5,038	0	128,264	0	0	125,907	0	0	24	0	63,2	53,6	0,24	0,21	-
Итого:	164,602	0	3645,863	0	0	3569,646	0	0	696	0	0	0	0	0	0
Гкал	39,315														

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
17.02.2026	1004,375	23459,499	0	0	22998,087	0	0	8554	339
18.03.2026	1168,977	27105,362	0	0	26567,734	0	0	9250	339

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
19.03.2026 7:57:10