

#166091#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Репина 42-44, Калининград
13
9307
ТВ7 (ASCII)
20103216
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	4,752	0	130,12	0	0	127,747	0	0	24	0	63	54,1	0,27	0,24	-
25.10.2025	4,752	0	128,689	0	0	126,378	0	0	24	0	62,5	53,6	0,27	0,23	-
26.10.2025	4,774	0	127,971	0	0	125,658	0	0	24	0	62,7	53,6	0,26	0,23	-
27.10.2025	4,766	0	126,338	0	0	124,101	0	0	24	0	62,1	52,9	0,26	0,23	-
28.10.2025	4,811	0	127,504	0	0	125,207	0	0	24	0	62,5	53,4	0,27	0,23	-
29.10.2025	4,829	0	127,777	0	0	125,472	0	0	24	0	62,6	53,4	0,26	0,23	-
30.10.2025	4,791	0	128,359	0	0	126,047	0	0	24	0	62,6	53,5	0,27	0,23	-
31.10.2025	4,752	0	127,726	0	0	125,449	0	0	24	0	62,2	53,2	0,26	0,23	-
01.11.2025	4,915	0	126,81	0	0	124,501	0	0	24	0	63	53,5	0,26	0,23	-
02.11.2025	4,898	0	129,517	0	0	127,145	0	0	24	0	63,2	54	0,26	0,23	-
03.11.2025	4,872	0	130,458	0	0	128,045	0	0	24	0	63,5	54,4	0,26	0,23	-
04.11.2025	4,953	0	128,988	0	0	126,602	0	0	24	0	63,5	54,1	0,26	0,23	-
05.11.2025	4,998	0	130,732	0	0	128,276	0	0	24	0	64,1	54,8	0,26	0,23	-
06.11.2025	4,984	0	130,314	0	0	127,853	0	0	24	0	64,2	54,9	0,26	0,22	-
07.11.2025	4,955	0	127,832	0	0	125,466	0	0	24	0	63,5	54,1	0,26	0,23	-
08.11.2025	4,975	0	125,844	0	0	123,548	0	0	24	0	63,1	53,5	0,26	0,23	-
09.11.2025	4,957	0	125,1	0	0	122,832	0	0	24	0	62,7	53,1	0,25	0,23	-
10.11.2025	4,952	0	125,827	0	0	123,544	0	0	24	0	62,9	53,3	0,26	0,23	-
11.11.2025	4,924	0	124,792	0	0	122,509	0	0	24	0	63,2	53,6	0,26	0,23	-
12.11.2025	4,92	0	126,65	0	0	124,341	0	0	24	0	62,9	53,5	0,26	0,23	-
13.11.2025	5,016	0	128,228	0	0	125,849	0	0	24	0	63,7	54,2	0,26	0,23	-
14.11.2025	4,898	0	128,252	0	0	125,899	0	0	24	0	63,3	54	0,26	0,23	-
15.11.2025	4,958	0	125,186	0	0	122,886	0	0	24	0	63,3	53,7	0,26	0,23	-
16.11.2025	5,544	0	124,879	0	0	122,374	0	0	24	0	66,3	55,5	0,26	0,23	-
17.11.2025	5,275	0	125,44	0	0	123,017	0	0	24	0	64,9	54,7	0,26	0,23	-
18.11.2025	5,102	0	124,949	0	0	122,672	0	0	24	0	63	53,1	0,25	0,23	-
19.11.2025	5,171	0	124,906	0	0	122,585	0	0	24	0	63,6	53,6	0,26	0,23	-
20.11.2025	5,292	0	124,84	0	0	122,485	0	0	24	0	64,2	53,9	0,26	0,23	-
21.11.2025	5,318	0	124,844	0	0	122,498	0	0	24	0	64,1	53,7	0,26	0,23	-
22.11.2025	5,304	0	124,973	0	0	122,649	0	0	24	0	63,8	53,4	0,26	0,23	-
23.11.2025	5,774	0	124,815	0	0	122,309	0	0	24	0	66,4	55,1	0,26	0,23	-
Итого:	155,182	0	3938,66	0	0	3865,944	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	37,065														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.10.2025	308,158	8904,73	0	0	8751,111	0	0	5746	339
23.11.2025	463,342	12843,39	0	0	12617,055	0	0	6490	339

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.11.2025 8:46:32