

#190185#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК

Репина 42-44, Калининград

13

9307

ТВ7 (АСЦП)

20103216

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2025	5,848	0	127,329	0	0	124,723	0	0	24	0	67	55,8	0,26	0,23	-3,3
25.11.2025	5,608	0	124,632	0	0	122,169	0	0	24	0	65,8	54,8	0,26	0,23	-3,9
26.11.2025	5,564	0	124,608	0	0	122,179	0	0	24	0	65,4	54,5	0,26	0,23	-0,9
27.11.2025	5,488	0	124,76	0	0	122,356	0	0	24	0	64,9	54,2	0,26	0,23	-0,4
28.11.2025	5,469	0	124,657	0	0	122,273	0	0	24	0	64,7	54	0,26	0,23	-1,3
29.11.2025	5,466	0	124,791	0	0	122,406	0	0	24	0	64,6	53,9	0,26	0,23	-0,4
30.11.2025	5,556	0	124,771	0	0	122,368	0	0	24	0	64,9	54,1	0,26	0,23	-0,3
01.12.2025	5,452	0	124,654	0	0	122,276	0	0	24	0	64,6	54	0,26	0,24	-0,5
02.12.2025	5,581	0	124,438	0	0	122,027	0	0	24	0	65,1	54,1	0,26	0,23	-
03.12.2025	5,173	0	124,531	0	0	122,263	0	0	24	0	62,9	52,9	0,26	0,23	-
04.12.2025	4,91	0	124,559	0	0	122,388	0	0	24	0	61,5	51,9	0,26	0,23	-
05.12.2025	4,872	0	124,63	0	0	122,458	0	0	24	0	61,5	52	0,26	0,24	-
06.12.2025	4,882	0	125,092	0	0	122,872	0	0	24	0	62	52,5	0,26	0,24	-
07.12.2025	4,769	0	124,785	0	0	122,635	0	0	24	0	61,1	51,8	0,25	0,23	-
08.12.2025	4,854	0	124,627	0	0	122,421	0	0	24	0	62	52,5	0,26	0,23	-
09.12.2025	4,814	0	126,54	0	0	124,275	0	0	24	0	62,4	53,1	0,26	0,23	-
10.12.2025	4,824	0	127,653	0	0	125,344	0	0	24	0	62,6	53,4	0,26	0,23	-
11.12.2025	4,769	0	127,304	0	0	125,017	0	0	24	0	62,6	53,5	0,26	0,23	-
12.12.2025	4,738	0	126,266	0	0	124,011	0	0	24	0	62,3	53,1	0,26	0,23	-
13.12.2025	4,719	0	124,762	0	0	122,587	0	0	24	0	61,5	52,3	0,26	0,23	-
14.12.2025	4,803	0	125,08	0	0	122,87	0	0	24	0	62	52,6	0,26	0,23	-
15.12.2025	4,739	0	124,605	0	0	122,465	0	0	24	0	61	51,8	0,26	0,23	-
16.12.2025	4,999	0	124,626	0	0	122,397	0	0	24	0	62,4	52,7	0,27	0,24	-
17.12.2025	5,397	0	124,519	0	0	122,115	0	0	24	0	65	54,4	0,27	0,24	-
18.12.2025	5,25	0	124,516	0	0	122,174	0	0	24	0	64,1	53,8	0,27	0,24	-
19.12.2025	4,93	0	124,782	0	0	122,565	0	0	24	0	62,1	52,5	0,26	0,24	-
20.12.2025	4,87	0	124,975	0	0	122,774	0	0	24	0	61,8	52,3	0,27	0,24	-
21.12.2025	4,877	0	125,153	0	0	122,928	0	0	24	0	62,1	52,7	0,26	0,24	-
22.12.2025	4,904	0	124,815	0	0	122,571	0	0	24	0	62,4	52,9	0,27	0,24	-
23.12.2025	5,514	0	124,592	0	0	122,12	0	0	24	0	66,1	55,3	0,27	0,23	-
Итого:	153,639	0	3753,052	0	0	3684,027	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	36,696														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.11.2025	463,342	12843,39	0	0	12617,055	0	0	6490	339
23.12.2025	616,978	16596,44	0	0	16301,082	0	0	7210	339

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.12.2025 7:56:57