

#147412#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 31.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Хозяин, ООО, УК
Баграмяна 14, Калининград

Заводской номер счётчика 3060393	Показания прибора, МВт×ч 23.09.2025	Предыдущие показания, МВт×ч 31.08.2025	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	4,434	2,588	1.846	1.588

Подпись исполнителя _____



#147411#

Отчёт за период с 31.08.2025 по 23.09.2025.

Номер абонента

Порядковый номер

5603

Тип теплосчётчика

ТЭСМА-106

Заводской номер

3060393

Номер системы

1

Отчёт сформирован

25.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, МВт×ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	T _{Нар} , °C	T _{min} ,	T _{max} ,	T _{dt} ,	T _{tn} , °C	TekErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
01.09.2025	-	0,08	5,612	5,636	5,529	5,585	24	24	0	0	0	0	0	57	45	0,9	0,6
02.09.2025	-	0,088	6,041	6,07	5,953	6,016	24	24	0	0	0	0	0	56	44	0,9	0,6
03.09.2025	-	0,089	7,544	7,601	7,439	7,529	24	24	0	0	0	0	0	55	45	0,9	0,6
04.09.2025	-	0,08	5,344	5,363	5,264	5,314	24	24	0	0	0	0	0	57	44	0,9	0,6
05.09.2025	-	0,079	5,308	5,329	5,229	5,281	24	24	0	0	0	0	0	57	44	0,9	0,6
06.09.2025	-	0,073	5,329	5,35	5,249	5,3	24	24	0	0	0	0	0	57	45	0,9	0,6
07.09.2025	-	0,065	5,33	5,357	5,251	5,304	24	24	0	0	0	0	0	57	46	0,9	0,6
08.09.2025	-	0,083	5,405	5,424	5,324	5,375	24	24	0	0	0	0	0	58	44	0,9	0,6
09.09.2025	-	0,085	5,595	5,62	5,511	5,569	24	24	0	0	0	0	0	57	44	0,9	0,6
10.09.2025	-	0,081	5,668	5,696	5,583	5,643	24	24	0	0	0	0	0	57	45	0,9	0,6
11.09.2025	-	0,079	5,768	5,8	5,682	5,745	24	24	0	0	0	0	0	57	45	0,9	0,6
12.09.2025	-	0,075	5,495	5,523	5,413	5,47	24	24	0	0	0	0	0	57	45	0,9	0,6
13.09.2025	-	0,073	5,489	5,517	5,407	5,464	24	24	0	0	0	0	0	57	46	0,9	0,6
14.09.2025	-	0,068	5,685	5,722	5,6	5,664	24	24	0	0	0	0	0	57	47	0,9	0,6
15.09.2025	-	0,082	5,956	5,988	5,867	5,931	24	24	0	0	0	0	0	57	45	0,9	0,6
16.09.2025	-	0,084	5,651	5,681	5,567	5,63	24	24	0	0	0	0	0	57	44	0,9	0,6
17.09.2025	-	0,087	5,682	5,707	5,597	5,657	24	24	0	0	0	0	0	57	44	0,9	0,6
18.09.2025	-	0,095	5,831	5,863	5,745	5,813	24	24	0	0	0	0	0	57	43	0,9	0,6
19.09.2025	-	0,083	5,308	5,339	5,229	5,293	24	24	0	0	0	0	0	57	43	0,9	0,6
20.09.2025	-	0,078	5,392	5,429	5,313	5,38	24	24	0	0	0	0	0	57	44	0,9	0,6
21.09.2025	-	0,065	5,107	5,146	5,032	5,097	24	24	0	0	0	0	0	57	46	0,9	0,6
22.09.2025	-	0,083	5,582	5,623	5,5	5,573	24	24	0	0	0	0	0	57	44	0,9	0,6
23.09.2025	-	0,091	5,708	5,74	5,623	5,69	24	24	0	0	0	0	0	57	43	0,9	0,6
Итого:	-	1,846	129,83	130,524	127,907	129,323	552	552	0	0	0	0	-	56,91	44,57	0,9	0,6

Общее время работы системы

552 час.

Период нормальной работы системы

552 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	T _{Нар} , °C	T _{tn} , °C
31.08.2025	2,588	188,959	189,93	186,197	188,178	780,34	0
23.09.2025	4,434	318,79	320,455	314,103	317,5	1332,34	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения