

#162700#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Хозяин, ООО, УК
Баграмяна 14, Калининград

5603
ТЭСМА-106
3060393
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2025	0,092	5,649	5,677	5,565	5,628	24	24	0	0	0	0	0	57	43	0,9	0,6	-
25.09.2025	0,104	6,122	6,157	6,031	6,106	24	24	0	0	0	0	0	57	42	0,9	0,6	-
26.09.2025	0,098	5,986	6,017	5,897	5,966	24	24	0	0	0	0	0	57	43	0,9	0,6	-
27.09.2025	0,093	5,861	5,896	5,773	5,845	24	24	0	0	0	0	0	57	43	0,9	0,6	-
28.09.2025	0,065	5,421	5,459	5,342	5,405	24	24	0	0	0	0	0	57	46	0,9	0,6	-
29.09.2025	0,093	6,093	6,132	6,003	6,078	24	24	0	0	0	0	0	57	44	0,9	0,6	-
30.09.2025	0,305	14,412	14,399	14,172	14,283	24	24	0	0	0	0	0	60	42	0,9	0,6	-
01.10.2025	0,524	25,952	25,895	25,531	25,684	24	24	0	0	0	0	0	60	42	0,9	0,6	-
02.10.2025	0,629	32,538	32,435	31,941	32,105	24	24	0	0	0	0	0	64	47	0,9	0,6	-
03.10.2025	0,622	34,718	34,687	34,079	34,312	24	24	0	0	0	0	0	64	48	0,9	0,6	-
04.10.2025	0,588	33,98	33,981	33,354	33,604	24	24	0	0	0	0	0	64	49	0,9	0,6	-
05.10.2025	0,486	22,217	22,17	21,828	21,982	23,99	23,99	0	0	0	0	0	62	43	0,9	0,6	-
06.10.2025	0,497	19,913	19,84	19,545	19,679	24	24	0	0	0	0	0	64	42	0,9	0,6	-
07.10.2025	0,532	21,286	21,227	20,872	21,039	24	24	0	0	0	0	0	66	44	0,9	0,6	-
08.10.2025	0,58	22,761	22,698	22,321	22,503	24	24	0	0	0	0	0	66	43	0,9	0,6	-
09.10.2025	0,52	18,511	18,43	18,161	18,295	24	24	0	0	0	0	0	65	40	0,9	0,6	-
10.10.2025	0,513	19,071	19,005	18,705	18,855	24	24	0	0	0	0	0	65	42	0,9	0,6	-
11.10.2025	0,467	17,06	16,99	16,73	16,856	24	24	0	0	0	0	0	66	42	0,9	0,6	-
12.10.2025	0,475	17,601	17,527	17,26	17,387	24	24	0	0	0	0	0	66	42	0,9	0,6	-
13.10.2025	0,563	23,851	23,808	23,392	23,589	24	24	0	0	0	0	0	65	45	0,9	0,6	-
14.10.2025	0,571	25,89	25,86	25,391	25,605	24	24	0	0	0	0	0	65	46	0,9	0,6	-
15.10.2025	0,538	21,61	21,542	21,188	21,35	24	24	0	0	0	0	0	66	44	0,9	0,6	-
16.10.2025	0,537	19,912	19,843	19,524	19,682	24	24	0	0	0	0	0	66	42	0,9	0,6	-
17.10.2025	0,511	18,649	18,583	18,286	18,435	24	24	0	0	0	0	0	66	42	0,9	0,6	-
18.10.2025	0,536	25,285	25,278	24,802	25,023	24	24	0	0	0	0	0	65	47	0,9	0,6	-
19.10.2025	0,532	25,898	25,893	25,396	25,622	24	24	0	0	0	0	0	66	48	0,9	0,6	-
20.10.2025	0,504	29,639	29,66	29,048	29,278	24	24	0	0	0	0	0	66	53	0,9	0,6	-
21.10.2025	0,672	39,967	40,062	39,175	39,561	24	24	0	0	0	0	0	66	52	0,9	0,6	-
22.10.2025	0,56	25,327	25,288	24,833	25,034	24	24	0	0	0	0	0	66	47	0,9	0,6	-
23.10.2025	0,488	16,931	16,827	16,595	16,698	24	24	0	0	0	0	0	66	41	0,9	0,6	-
Итого:	13,295	608,111	607,266	596,74	601,489	719,99	719,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,434																

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч719,99

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2025	4,434	318,79	320,455	314,103	317,5	1332,34	0
23.10.2025	17,729	926,9	927,723	910,842	918,989	2052,33	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.10.2025 7:37:17