

#282748#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

АМ Менеджмент, ООО
Московский пр-т 242, Калининград
9570
ТВ7 (АСЦП)
20117310
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2026	8,212	0	64,058	65,236	0	62,264	64,521	0	24	0	80,1	48,6	0,49	0,39	-
22.02.2026	7,776	0	67,201	68,366	0	65,429	67,6	0	24	0	77,5	49,2	0,5	0,39	-
23.02.2026	7,307	0	66,227	67,489	0	64,559	66,754	0	24	0	75,5	48,5	0,5	0,39	-
24.02.2026	6,997	0	62,641	63,981	0	61,157	63,366	0	24	0	72,7	45,4	0,44	0,35	-
25.02.2026	7,67	0	63,5	64,939	0	61,863	64,278	0	24	0	76,5	46,9	0,47	0,38	-
26.02.2026	8,033	0	65,726	66,968	0	64,048	66,308	0	24	0	76	46,1	0,48	0,38	-
27.02.2026	7,202	0	70,137	71,158	0	68,481	70,401	0	24	0	72,8	47,7	0,49	0,38	-
28.02.2026	6,432	0	70,393	71,398	0	68,744	70,559	0	24	0	72,5	50,2	0,5	0,38	-
01.03.2026	6,348	0	69,065	70,301	0	67,471	69,502	0	24	0	71,9	49,5	0,49	0,38	-
02.03.2026	6,984	0	67,972	70,314	0	66,375	69,58	0	24	0	72,6	47,5	0,49	0,38	-
03.03.2026	7,229	0	70,436	72,516	0	68,788	71,766	0	24	0	72,4	47,4	0,5	0,38	-
04.03.2026	7,098	0	69,061	70,764	0	67,454	70,034	0	24	0	72,2	47,1	0,49	0,38	-
05.03.2026	6,892	0	68,861	70,538	0	67,259	69,791	0	24	0	72,2	47,7	0,49	0,38	-
06.03.2026	7,221	0	69,686	71,255	0	68,036	70,507	0	24	0	72,9	47,6	0,49	0,38	-
07.03.2026	6,588	0	69,264	70,866	0	67,645	70,073	0	24	0	72,4	49,2	0,5	0,38	-
08.03.2026	6,454	0	70,665	72,458	0	69,016	71,617	0	24	0	72,3	50	0,49	0,37	-
09.03.2026	6,424	0	70,756	72,566	0	69,103	71,714	0	24	0	72,3	50,2	0,48	0,36	-
10.03.2026	6,171	0	72,135	74,171	0	70,44	73,25	0	24	0	72,6	51,7	0,49	0,37	-
11.03.2026	5,796	0	74,298	76,563	0	72,549	75,543	0	24	0	72,6	53,5	0,5	0,36	-
12.03.2026	5,504	0	74,106	76,365	0	72,375	75,319	0	24	0	72,4	54,3	0,5	0,37	-
13.03.2026	5,555	0	73,113	75,296	0	71,404	74,285	0	24	0	72,4	53,8	0,5	0,37	-
14.03.2026	5,162	0	70,437	72,903	0	68,795	71,898	0	24	0	72,2	54,4	0,49	0,36	-
15.03.2026	5,043	0	70,515	73,234	0	68,856	72,196	0	24	0	72,7	55,2	0,49	0,36	-
16.03.2026	5,562	0	70,303	72,482	0	68,665	71,534	0	24	0	72,2	52,9	0,48	0,36	-
17.03.2026	5,802	0	70,92	72,704	0	69,258	71,772	0	24	0	72,5	52,5	0,48	0,36	-
18.03.2026	5,353	0	68,818	70,558	0	67,213	69,625	0	24	0	72,3	53,3	0,48	0,37	-
19.03.2026	5,806	0	68,237	70,148	0	66,67	69,307	0	24	0	71,6	50,8	0,48	0,37	-
20.03.2026	6,658	0	68,971	71,42	0	67,36	70,628	0	24	0	72,3	48,7	0,48	0,37	-
Итого:	183,279	0	1937,502	1986,957	0	1891,277	1963,728	0	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	43,775														

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2026	4411,971	52105,623	53120,168	0	50814,756	52399,102	0	30928	377
20.03.2026	4595,252	54043,125	55107,125	0	52706,031	54362,829	0	31600	377

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2026 8:50:08