

#148002#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

АМ Менеджмент, ООО
Московский пр-т 242, Калининград

Заводской номер счётчика 20117310	Показания прибора, ГДж 20.08.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.07.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2646,314	2601,621	44.693	10.675

Подпись исполнителя



пересчет



#143498#

Отчёт за период с 20.07.2025 по 20.08.2025.

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Отчёт сформирован

9570

TB7 (ASCII)

20117310

1

02.10.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.07.2025	-	1,382	0	31,21	17,925	0	30,494	17,62	0	24	0	71,6	60,8	0,45	0,28
22.07.2025	-	1,368	0	31,457	18,084	0	30,744	17,778	0	24	0	71,2	60,6	0,44	0,28
23.07.2025	-	1,338	0	31,718	18,267	0	31,003	17,957	0	24	0	70,9	60,6	0,44	0,28
24.07.2025	-	1,448	0	31,502	18,125	0	30,781	17,82	0	24	0	71,5	60,3	0,44	0,28
25.07.2025	-	1,377	0	31,245	17,963	0	30,526	17,655	0	24	0	71,6	60,9	0,45	0,29
26.07.2025	-	1,266	0	30,755	17,649	0	30,045	17,339	0	24	0	71,8	61,8	0,46	0,29
27.07.2025	-	1,308	0	31,092	17,877	0	30,379	17,566	0	24	0	71,6	61,4	0,45	0,29
28.07.2025	-	1,302	0	30,281	17,331	0	29,584	17,031	0	24	0	71,7	61,2	0,45	0,29
29.07.2025	-	1,427	0	30,649	17,572	0	29,949	17,278	0	24	0	71,4	60,1	0,45	0,3
30.07.2025	-	1,637	0	31,546	18,162	0	30,83	17,875	0	24	0	71,1	58,5	0,44	0,3
31.07.2025	-	1,558	0	30,678	17,576	0	29,973	17,29	0	24	0	71,7	59,3	0,44	0,3
01.08.2025	-	1,34	0	29,622	16,875	0	28,937	16,587	0	24	0	71,8	60,8	0,45	0,3
02.08.2025	-	1,424	0	30,529	17,489	0	29,828	17,195	0	24	0	71,6	60,3	0,45	0,3
03.08.2025	-	1,402	0	30,603	17,543	0	29,912	17,253	0	24	0	71	59,8	0,45	0,3
04.08.2025	-	1,437	0	29,656	16,901	0	28,962	16,614	0	24	0	72,4	60,6	0,44	0,3
05.08.2025	-	1,422	0	30,972	17,796	0	30,265	17,498	0	24	0	71,4	60,2	0,44	0,3
06.08.2025	-	1,568	0	31,27	17,989	0	30,554	17,695	0	24	0	71,5	59,3	0,45	0,31
07.08.2025	-	1,614	0	31,429	18,093	0	30,703	17,798	0	24	0	71,9	59,4	0,45	0,31
08.08.2025	-	1,548	0	31,162	17,917	0	30,452	17,626	0	24	0	71,4	59,3	0,44	0,31
09.08.2025	-	1,398	0	30,929	17,768	0	30,226	17,471	0	24	0	71,2	60,2	0,44	0,31
10.08.2025	-	1,369	0	30,151	17,244	0	29,463	16,953	0	24	0	71,4	60,3	0,45	0,31
11.08.2025	-	1,448	0	30,913	17,76	0	30,212	17,467	0	24	0	71,2	59,7	0,45	0,31
12.08.2025	-	1,547	0	30,977	17,776	0	30,27	17,488	0	24	0	71,4	59,2	0,45	0,31
13.08.2025	-	1,472	0	30,212	17,241	0	29,518	16,956	0	24	0	71,7	59,8	0,45	0,31
14.08.2025	-	1,401	0	29,89	17,024	0	29,208	16,741	0	24	0	71,4	59,9	0,45	0,31
15.08.2025	-	1,384	0	29,565	16,803	0	28,889	16,522	0	24	0	71,5	60,1	0,45	0,31
16.08.2025	-	1,444	0	29,877	17,021	0	29,19	16,739	0	24	0	71,7	59,9	0,45	0,31
17.08.2025	-	1,527	0	30,609	17,521	0	29,913	17,237	0	24	0	71,3	59,1	0,45	0,31
18.08.2025	-	1,625	0	31,683	18,248	0	30,955	17,953	0	24	0	71,7	59,2	0,45	0,31
19.08.2025	-	1,415	0	30,474	17,446	0	29,786	17,158	0	24	0	71	59,7	0,44	0,3
20.08.2025	-	1,5	0	29,558	16,831	0	28,885	16,559	0	24	0	71,3	59	0,43	0,3
Итого:	-	44,696	0	952,214	545,817	0	930,436	536,719	0	744	0	71,48	60,04	0,45	0,3

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2025	2601,621	32337,295	32746,346	0	31573,35	32316,726	0	25772	373
20.08.2025	2646,314	33289,509	33292,163	0	32503,786	32853,444	0	26516	373

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения