

#147971#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 19.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

АМ Менеджмент, ООО
Московский пр-т 242, Калининград

Заводской номер счётчика 20117310	Показания прибора, ГДж 20.09.2025	Предыдущие показания, ГДж 19.08.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2699,94	2644,815	55.125	13.166

Подпись исполнителя



#147970#

Отчёт за период с 19.08.2025 по 20.09.2025.

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Отчёт сформирован

9570

TB7 (ASCII)

20117310

1

01.10.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
20.08.2025	-	1,5	0	29,558	16,831	0	28,885	16,559	0	24	0	71,3	59	0,43	0,3
21.08.2025	-	1,585	0	30,959	18,033	0	30,253	17,743	0	24	0	71,4	58,9	0,44	0,3
22.08.2025	-	1,618	0	31,596	18,195	0	30,871	17,9	0	24	0	71,6	59,1	0,45	0,31
23.08.2025	-	1,459	0	28,512	18,513	0	27,864	18,216	0	24	0	71,2	58,7	0,44	0,31
24.08.2025	-	1,507	0	27,905	18,488	0	27,272	18,192	0	24	0	71,1	58	0,44	0,31
25.08.2025	-	1,574	0	31,596	18,181	0	30,876	17,887	0	24	0	71,3	59,2	0,44	0,31
26.08.2025	-	1,609	0	31,399	18,037	0	30,672	17,741	0	24	0	72	59,5	0,44	0,31
27.08.2025	-	1,693	0	32,24	18,604	0	31,507	18,31	0	24	0	71,2	58,4	0,44	0,31
28.08.2025	-	1,588	0	27,217	18,188	0	26,599	17,907	0	24	0	71,2	57	0,44	0,31
29.08.2025	-	1,65	0	31,114	23,109	0	30,407	22,748	0	24	0	71,2	58,3	0,45	0,31
30.08.2025	-	1,694	0	31,515	31,599	0	30,792	31,099	0	24	0	71,4	58,3	0,45	0,31
31.08.2025	-	1,595	0	31,34	31,438	0	30,624	30,928	0	24	0	71,4	59	0,45	0,31
01.09.2025	-	1,675	0	31,903	31,997	0	31,175	31,484	0	24	0	71,4	58,6	0,45	0,31
02.09.2025	-	1,357	0	24,129	29,554	0	23,58	29,11	0	24	0	71,3	57,6	0,45	0,31
03.09.2025	-	1,824	0	31,906	32,001	0	31,175	31,506	0	22	2	71,5	57,6	0,45	0,31
04.09.2025	-	1,851	0	32,618	32,713	0	31,865	32,198	0	24	0	71,9	58	0,45	0,31
05.09.2025	-	1,513	0	29,22	29,327	0	28,548	28,848	0	24	0	71,7	59,1	0,45	0,31
06.09.2025	-	1,637	0	32,645	32,766	0	31,898	32,233	0	22	2	71,4	59,1	0,45	0,31
07.09.2025	-	1,489	0	31,797	31,916	0	31,07	31,383	0	24	0	71,5	60,1	0,45	0,31
08.09.2025	-	2,068	0	33,816	33,899	0	33,03	33,38	0	24	0	72,1	57,1	0,45	0,31
09.09.2025	-	1,887	0	33,64	33,74	0	32,873	33,215	0	24	0	71,4	57,7	0,45	0,31
10.09.2025	-	1,861	0	33,72	33,817	0	32,957	33,294	0	24	0	71	57,6	0,45	0,31
11.09.2025	-	1,861	0	33,21	33,299	0	32,456	32,785	0	24	0	71,2	57,5	0,45	0,31
12.09.2025	-	1,936	0	33,495	33,573	0	32,726	33,054	0	24	0	71,6	57,5	0,45	0,31
13.09.2025	-	1,877	0	33,685	33,777	0	32,91	33,245	0	24	0	71,7	58,1	0,45	0,31
14.09.2025	-	1,468	0	32,862	32,982	0	32,119	32,43	0	24	0	71,1	60,2	0,45	0,3
15.09.2025	-	2,016	0	32,4	35,201	0	31,658	34,667	0	24	0	71,5	56,4	0,46	0,31
16.09.2025	-	1,842	0	34,047	34,143	0	33,269	33,602	0	24	0	71,4	58,2	0,46	0,31
17.09.2025	-	1,885	0	34,733	34,829	0	33,944	34,283	0	24	0	71,2	58	0,46	0,31
18.09.2025	-	2,04	0	35,295	35,384	0	34,491	34,843	0	24	0	71,3	57,2	0,46	0,31
19.09.2025	-	2,074	0	35,03	35,114	0	34,223	34,574	0	24	0	71,9	57,4	0,46	0,31
20.09.2025	-	1,895	0	34,449	34,546	0	33,662	34,005	0	24	0	71,5	58,1	0,46	0,31
Итого:	-	55,128	0	1019,551	913,794	0	996,251	899,369	0	764	4	71,43	58,27	0,45	0,31

Общее время работы системы

768 час.

Период нормальной работы системы

764 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
19.08.2025	2644,815	33259,951	33275,332	0	32474,901	32836,885	0	26492	373
20.09.2025	2699,94	34279,502	34189,126	0	33471,151	33736,254	0	27256	377

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения