

#161253#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

АМ Менеджмент, ООО
Московский пр-т 242, Калининград

Заводской номер счётчика 20117310	Показания прибора, ГДж 20.10.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.09.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2852,388	2699,94	152.448	36.412

Подпись исполнителя _____



#150266#

Отчёт за период с 20.09.2025 по 20.10.2025.

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Отчёт сформирован

9570

TB7 (ASCII)

20117310

1

28.10.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.09.2025	-	1,696	0	33,855	33,961	0	33,08	33,404	0	24	0	71,6	59,4	0,46	0,31
22.09.2025	-	2,051	0	35,815	35,914	0	35,007	35,368	0	24	0	71	57	0,46	0,31
23.09.2025	-	1,782	0	30,883	34,88	0	30,176	34,341	0	24	0	71,5	57,4	0,45	0,31
24.09.2025	-	1,923	0	30,48	35,254	0	29,782	34,716	0	24	0	71,4	56	0,45	0,31
25.09.2025	-	1,959	0	35,046	35,119	0	34,252	34,578	0	24	0	71,1	57,5	0,45	0,31
26.09.2025	-	1,697	0	30,304	35,54	0	29,623	34,998	0	24	0	70,8	57,1	0,45	0,31
27.09.2025	-	1,773	0	29,891	34,926	0	29,207	34,376	0	24	0	71,5	57	0,45	0,31
28.09.2025	-	1,658	0	33,745	33,839	0	32,981	33,29	0	24	0	71	59,1	0,45	0,31
29.09.2025	-	1,876	0	34,223	34,302	0	33,452	33,773	0	24	0	70,9	57,5	0,44	0,31
30.09.2025	-	1,919	0	34,648	34,757	0	33,878	34,235	0	24	0	70,4	56,9	0,44	0,31
01.10.2025	-	1,464	0	26,501	34,435	0	25,9	33,911	0	24	0	71,1	57,7	0,45	0,32
02.10.2025	-	1,882	0	29,154	34,153	0	28,494	33,646	0	24	0	71,1	55,3	0,47	0,35
03.10.2025	-	2,074	0	32,329	32,386	0	31,59	31,914	0	24	0	71,5	55,9	0,47	0,36
04.10.2025	-	1,827	0	31,793	31,867	0	31,065	31,378	0	24	0	71,5	57,5	0,48	0,36
05.10.2025	-	1,847	0	32,247	32,322	0	31,509	31,823	0	24	0	71,6	57,6	0,48	0,36
06.10.2025	-	6,355	0	88,429	86,752	0	86,362	85,539	0	24	0	72,4	54,8	0,48	0,36
07.10.2025	-	11,347	0	186,496	180,163	0	182,125	177,399	0	24	0	72,4	57,6	0,48	0,37
08.10.2025	-	9,05	0	145,914	136,514	0	142,515	134,447	0	24	0	72,2	57,1	0,48	0,36
09.10.2025	-	8,223	0	115,01	104,344	0	112,315	102,871	0	24	0	72,5	55,1	0,48	0,36
10.10.2025	-	7,778	0	113,283	102,905	0	110,635	101,43	0	24	0	72,4	55,6	0,48	0,36
11.10.2025	-	7,83	0	113,575	102,785	0	110,902	101,299	0	24	0	72,6	55,8	0,49	0,36
12.10.2025	-	7,64	0	113,07	102,02	0	110,436	100,548	0	24	0	72,2	55,8	0,48	0,36
13.10.2025	-	8,386	0	113,206	100,891	0	110,576	99,512	0	24	0	72,2	54,1	0,48	0,36
14.10.2025	-	9,086	0	112,126	99,273	0	109,503	97,994	0	24	0	72,4	52,6	0,48	0,36
15.10.2025	-	9,415	0	113,785	98,029	0	111,132	96,787	0	24	0	72,3	52,1	0,48	0,36
16.10.2025	-	8,468	0	114,219	97,324	0	111,542	95,982	0	24	0	72,6	54,5	0,48	0,36
17.10.2025	-	8,62	0	115,323	97,737	0	112,61	96,394	0	24	0	72,6	54,4	0,48	0,36
18.10.2025	-	8,789	0	113,154	95,397	0	110,492	94,116	0	24	0	72,7	53,7	0,48	0,36
19.10.2025	-	8,282	0	106,632	89,674	0	104,151	88,5	0	24	0	72,1	53,2	0,47	0,36
20.10.2025	-	5,752	0	73,578	91,02	0	71,883	89,843	0	24	0	71,8	52,7	0,47	0,37
Итого:	-	152,449	0	2218,714	2098,483	0	2167,175	2068,412	0	720	0	71,78	55,93	0,47	0,34

Общее время работы системы

720 час.

Период нормальной работы системы

720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.09.2025	2699,94	34279,502	34189,126	0	33471,151	33736,254	0	27256	377
20.10.2025	2852,388	36498,216	36287,609	0	35638,325	35804,666	0	27976	377

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения