

#166072#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

АМ Менеджмент, ООО  
Московский пр-т 242, Калининград  
9570  
ТВ7 (ASCII)  
20117310  
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ,<br>ГДж | dQg,<br>Гкал | dV1, м3  | dV2, м3  | dV3, м3 | dM1, т   | dM2, т   | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|------------|--------------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.10.2025 | 5,678      | 0            | 84,975   | 97,431   | 0       | 82,994   | 96,02    | 0      | 24       | 0       | 72,3   | 56     | 0,48    | 0,37    | -           |
| 22.10.2025 | 7,718      | 0            | 104,961  | 112,756  | 0       | 102,515  | 111,214  | 0      | 24       | 0       | 72,3   | 54,3   | 0,48    | 0,37    | -           |
| 23.10.2025 | 8,838      | 0            | 109,148  | 120,211  | 0       | 106,587  | 118,646  | 0      | 24       | 0       | 72,6   | 52,8   | 0,48    | 0,36    | -           |
| 24.10.2025 | 9,355      | 0            | 117,542  | 117,486  | 0       | 114,807  | 115,971  | 0      | 24       | 0       | 72,1   | 52,7   | 0,48    | 0,36    | -           |
| 25.10.2025 | 8,708      | 0            | 114,594  | 114,58   | 0       | 111,907  | 113,028  | 0      | 24       | 0       | 72,5   | 54     | 0,47    | 0,36    | -           |
| 26.10.2025 | 8,564      | 0            | 115,039  | 115,052  | 0       | 112,342  | 113,475  | 0      | 24       | 0       | 72,5   | 54,3   | 0,47    | 0,36    | -           |
| 27.10.2025 | 9,667      | 0            | 114,991  | 114,896  | 0       | 112,31   | 113,462  | 0      | 24       | 0       | 72,3   | 51,8   | 0,47    | 0,36    | -           |
| 28.10.2025 | 10,083     | 0            | 116,084  | 115,968  | 0       | 113,38   | 114,561  | 0      | 24       | 0       | 72,2   | 51     | 0,47    | 0,36    | -           |
| 29.10.2025 | 9,952      | 0            | 116,502  | 116,384  | 0       | 113,773  | 114,944  | 0      | 24       | 0       | 72,5   | 51,6   | 0,48    | 0,36    | -           |
| 30.10.2025 | 10,021     | 0            | 118,866  | 118,74   | 0       | 116,086  | 117,256  | 0      | 24       | 0       | 72,4   | 51,8   | 0,48    | 0,36    | -           |
| 31.10.2025 | 8,265      | 0            | 101,77   | 111,793  | 0       | 99,482   | 110,453  | 0      | 24       | 0       | 70,8   | 51     | 0,46    | 0,35    | -           |
| 01.11.2025 | 8,836      | 0            | 109,465  | 119,911  | 0       | 106,922  | 118,37   | 0      | 24       | 0       | 72     | 52,3   | 0,48    | 0,36    | -           |
| 02.11.2025 | 7,624      | 0            | 106,68   | 119,319  | 0       | 104,179  | 117,633  | 0      | 24       | 0       | 72,6   | 55,1   | 0,49    | 0,37    | -           |
| 03.11.2025 | 8,704      | 0            | 120,197  | 119,88   | 0       | 117,377  | 118,201  | 0      | 24       | 0       | 72,6   | 54,9   | 0,49    | 0,36    | -           |
| 04.11.2025 | 9,041      | 0            | 118,193  | 117,791  | 0       | 115,42   | 116,208  | 0      | 24       | 0       | 72,5   | 53,8   | 0,48    | 0,36    | -           |
| 05.11.2025 | 8,927      | 0            | 120,781  | 120,387  | 0       | 117,953  | 118,727  | 0      | 24       | 0       | 72,4   | 54,4   | 0,48    | 0,36    | -           |
| 06.11.2025 | 8,672      | 0            | 120,891  | 120,54   | 0       | 118,048  | 118,837  | 0      | 24       | 0       | 72,6   | 55,1   | 0,49    | 0,36    | -           |
| 07.11.2025 | 8,917      | 0            | 118,235  | 117,852  | 0       | 115,469  | 116,254  | 0      | 24       | 0       | 72,4   | 54     | 0,48    | 0,36    | -           |
| 08.11.2025 | 7,436      | 0            | 93,765   | 115,936  | 0       | 91,613   | 114,473  | 0      | 24       | 0       | 71,6   | 52,2   | 0,48    | 0,37    | -           |
| 09.11.2025 | 6,725      | 0            | 77,943   | 116,398  | 0       | 76,132   | 114,983  | 0      | 24       | 0       | 72,1   | 51,1   | 0,48    | 0,36    | -           |
| 10.11.2025 | 6,864      | 0            | 78,852   | 117,873  | 0       | 77       | 116,43   | 0      | 24       | 0       | 72,6   | 51,3   | 0,48    | 0,36    | -           |
| 11.11.2025 | 8,444      | 0            | 99,077   | 117,563  | 0       | 96,743   | 116,076  | 0      | 24       | 0       | 72,7   | 51,9   | 0,48    | 0,36    | -           |
| 12.11.2025 | 10,151     | 0            | 117,769  | 117,195  | 0       | 115,007  | 115,748  | 0      | 24       | 0       | 72,6   | 51,5   | 0,48    | 0,36    | -           |
| 13.11.2025 | 9,741      | 0            | 118,814  | 118,262  | 0       | 116,038  | 116,756  | 0      | 24       | 0       | 72,3   | 52,3   | 0,48    | 0,36    | -           |
| 14.11.2025 | 9,094      | 0            | 119,089  | 118,62   | 0       | 116,317  | 117,044  | 0      | 24       | 0       | 72,2   | 53,6   | 0,48    | 0,36    | -           |
| 15.11.2025 | 9,089      | 0            | 114,498  | 113,973  | 0       | 111,808  | 112,473  | 0      | 24       | 0       | 72,5   | 53,1   | 0,47    | 0,36    | -           |
| 16.11.2025 | 10,219     | 0            | 109,484  | 108,801  | 0       | 106,738  | 107,409  | 0      | 24       | 0       | 75,2   | 52,4   | 0,47    | 0,36    | -           |
| 17.11.2025 | 10,714     | 0            | 115,273  | 114,575  | 0       | 112,495  | 113,188  | 0      | 24       | 0       | 73,7   | 50,9   | 0,48    | 0,37    | -           |
| 18.11.2025 | 10,866     | 0            | 115,037  | 114,343  | 0       | 112,332  | 113,041  | 0      | 24       | 0       | 72,6   | 49,5   | 0,48    | 0,37    | -           |
| 19.11.2025 | 10,645     | 0            | 115,188  | 114,51   | 0       | 112,467  | 113,166  | 0      | 24       | 0       | 72,8   | 50,2   | 0,48    | 0,37    | -           |
| 20.11.2025 | 11,225     | 0            | 113,428  | 112,66   | 0       | 110,637  | 111,335  | 0      | 24       | 0       | 74,5   | 50,3   | 0,47    | 0,37    | -           |
| Итого:     | 278,783    | 0            | 3417,131 | 3591,686 | 0       | 3336,878 | 3545,382 | 0      | 744      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 66,586     |              |          |          |         |          |          |        |          |         |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж   | V1, м3    | V2, м3    | V3, м3 | M1, т     | M2, т     | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|---------|--------|
| 20.10.2025 | 2852,388 | 36498,216 | 36287,609 | 0      | 35638,325 | 35804,666 | 0     | 27976   | 377    |
| 20.11.2025 | 3131,171 | 39915,347 | 39879,295 | 0      | 38975,202 | 39350,046 | 0     | 28720   | 377    |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.11.2025 9:57:08