

#207303#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Мира пр-т 44, Калининград
13
9306
ТВ7 (АСЦП)
20105558
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	6,093	0	79,762	0	0	77,148	0	0	24	0	87,5	68,7	0,34	0,29	-8,3
25.01.2026	6,256	0	89,941	0	0	87,052	0	0	24	0	86,5	69,4	0,35	0,29	-9,4
26.01.2026	5,899	0	94,188	0	0	91,331	0	0	24	0	83,7	68,3	0,36	0,29	-7,3
27.01.2026	5,817	0	93,471	0	0	90,661	0	0	24	0	83,3	68,1	0,36	0,29	-4,4
28.01.2026	5,838	0	89,14	0	0	86,399	0	0	24	0	84,4	68,3	0,35	0,29	-3,8
29.01.2026	6,081	0	80,614	0	0	77,968	0	0	24	0	87,5	68,9	0,34	0,29	-6
30.01.2026	6,049	0	71,758	0	0	69,33	0	0	24	0	89,2	68,4	0,33	0,29	-9,7
31.01.2026	5,938	0	65,336	0	0	63,118	0	0	24	0	89,3	66,8	0,33	0,29	-12,4
01.02.2026	5,923	0	58,279	0	0	56,257	0	0	24	0	90,4	65,3	0,32	0,29	-13,8
02.02.2026	6,198	0	59,553	0	0	57,452	0	0	24	0	91,3	65,6	0,32	0,29	-18,9
03.02.2026	6,598	0	70,71	0	0	68,176	0	0	24	0	92,1	69,1	0,33	0,29	-20,1
04.02.2026	6,707	0	78,964	0	0	76,173	0	0	24	0	91,3	70,4	0,34	0,29	-18
05.02.2026	6,684	0	96,354	0	0	93,059	0	0	24	0	89,6	72,5	0,36	0,29	-12,3
06.02.2026	6,215	0	101,887	0	0	98,652	0	0	24	0	86	71	0,36	0,29	-7,6
07.02.2026	5,989	0	100,763	0	0	97,691	0	0	24	0	84	69,4	0,36	0,29	-3,2
08.02.2026	5,999	0	95,494	0	0	92,521	0	0	24	0	84,9	69,5	0,35	0,29	-3,3
09.02.2026	6,123	0	78,474	0	0	75,851	0	0	24	0	88,5	69,3	0,34	0,29	-4,9
10.02.2026	5,96	0	76,016	0	0	73,529	0	0	24	0	87,4	68,1	0,34	0,29	-12,1
11.02.2026	5,938	0	100,415	0	0	97,369	0	0	24	0	83,7	69,2	0,36	0,29	-12,4
12.02.2026	5,49	0	100,184	0	0	97,362	0	0	24	0	80,2	66,8	0,36	0,29	-3,8
13.02.2026	5,501	0	95,062	0	0	92,328	0	0	24	0	81,3	67,1	0,36	0,29	-0,7
14.02.2026	5,826	0	91,693	0	0	88,83	0	0	24	0	85,1	69,5	0,35	0,29	-1,2
15.02.2026	5,984	0	89,742	0	0	86,679	0	0	24	0	89,5	73,1	0,35	0,29	-6,7
16.02.2026	6,387	0	83,119	0	0	80,154	0	0	24	0	91,9	72,9	0,35	0,29	-11,2
17.02.2026	6,326	0	83,748	0	0	80,83	0	0	24	0	90,6	72	0,35	0,29	-
Итого:	151,819	0	2124,667	0	0	2055,92	0	0	600	0	0	0	0	0	0
Гкал	36,261														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

600

600

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.01.2026	504,107	11952,114	0	0	11655,261	0	0	5931	35
17.02.2026	655,926	14076,78	0	0	13711,18	0	0	6531	35

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

18.02.2026 8:06:35