

#207301#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2026 по 20.02.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Школа №46, МАОУ СОШ с УИОП

Школьная 2, Калининград

3777

9357

ТЭМ-104

4407032

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	M1, т	TRab	TNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.01.2026	2,765	85,49	82,948	24	24	0	83	54	0,39	0,39	-12,2
22.01.2026	2,869	93,745	90,946	24	24	0	83	56	0,39	0,4	-11,6
23.01.2026	2,769	87,24	84,667	24	24	0	82	54	0,39	0,4	-8,3
24.01.2026	2,704	91,021	88,364	24	24	0	82	56	0,39	0,4	-9,4
25.01.2026	2,584	85,234	82,794	24	24	0	81	54	0,39	0,39	-7,3
26.01.2026	2,514	82,409	80,168	24	24	0	79	52	0,39	0,4	-4,4
27.01.2026	2,463	82,421	80,203	24	24	0	78	52	0,4	0,39	-3,8
28.01.2026	2,644	92,189	89,642	24	24	0	79	54	0,4	0,39	-6
29.01.2026	2,855	95,761	92,929	24	24	0	83	56	0,4	0,4	-9,7
30.01.2026	2,941	96,834	93,909	24	24	0	84	57	0,4	0,4	-12,4
31.01.2026	2,901	97,569	94,59	24	24	0	84	58	0,4	0,4	-13,8
01.02.2026	2,958	95,454	92,496	24	24	0	85	57	0,4	0,4	-18,9
02.02.2026	3,172	96,908	93,803	24	24	0	86	57	0,4	0,4	-20,1
03.02.2026	3,139	94,647	91,591	24	24	0	87	57	0,4	0,4	-18
04.02.2026	3,12	94,541	91,502	24	24	0	87	57	0,4	0,4	-12,3
05.02.2026	2,923	88,729	85,981	24	24	0	85	56	0,4	0,4	-7,6
06.02.2026	2,71	89,306	86,754	24	24	0	81	54	0,4	0,4	-3,2
07.02.2026	2,551	91,943	89,405	24	24	0	79	55	0,41	0,39	-3,3
08.02.2026	2,539	90,447	87,937	24	24	0	80	55	0,41	0,4	-4,9
09.02.2026	2,834	91,107	88,388	24	24	0	83	55	0,41	0,41	-12,1
10.02.2026	2,824	92,64	89,885	24	24	0	83	56	0,41	0,42	-12,4
11.02.2026	2,585	89,543	87,089	24	24	0	79	54	0,41	0,41	-3,8
12.02.2026	2,473	97,431	94,959	24	24	0	76	53	0,41	0,4	-0,7
13.02.2026	2,476	97,758	95,243	24	24	0	76	54	0,41	0,39	-1,2
14.02.2026	2,538	93,257	90,648	24	24	0	80	56	0,41	0,41	-6,7
15.02.2026	2,726	89,021	86,284	24	24	0	84	57	0,41	0,4	-11,2
16.02.2026	2,938	90,895	87,986	24	24	0	86	58	0,4	0,4	-17,4
17.02.2026	2,904	90,763	87,902	24	24	0	86	57	0,4	0,4	-11,6
18.02.2026	2,684	91,377	88,738	24	24	0	81	55	0,4	0,4	-
19.02.2026	2,576	96,146	93,565	24	24	0	78	54	0,41	0,4	-
20.02.2026	2,513	95,095	92,581	24	24	0	77	54	0,41	0,39	-
Итого:	85,192	2846,921	2763,897	744	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	73,265										

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	M1, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.01.2026	178,307	6259,54	6110,78	2453,55	0,18
20.02.2026	263,499	9106,459	8874,68	3197,56	0,18

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.02.2026 7:51:57