

# #282768#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель Школа №46, МАОУ СОШ с УИОП  
Адрес потребителя Школьная 2, Калининград  
Номер абонента 3777  
Порядковый номер 9357  
Тип теплосчётчика ТЭМ-104  
Заводской номер 4407032  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	M1, т	TRab	TNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2026	2,416	96,955	94,425	24	24	0	77	55	0,41	0,39	-
22.02.2026	2,227	95,651	93,352	24	24	0	73	53	0,41	0,4	-
23.02.2026	2,194	99,427	97,092	24	24	0	72	53	0,41	0,39	-
24.02.2026	2,297	106,933	104,455	24	24	0	72	53	0,41	0,39	-
25.02.2026	2,37	104,726	102,21	24	24	0	73	53	0,41	0,4	-
26.02.2026	2,321	103,485	101,036	24	24	0	73	53	0,41	0,4	-
27.02.2026	2,139	97,985	95,803	24	24	0	70	51	0,41	0,4	-
28.02.2026	1,97	89,611	87,603	24	24	0	71	51	0,42	0,39	-
01.03.2026	2,032	97,555	95,366	24	24	0	71	52	0,43	0,38	-
02.03.2026	2,169	100,385	98,121	24	24	0	71	52	0,42	0,38	-
03.03.2026	2,066	91,373	89,324	24	24	0	71	51	0,42	0,39	-
04.03.2026	2,178	103,896	101,555	24	24	0	71	52	0,43	0,38	-
05.03.2026	2,168	104,491	102,14	24	24	0	71	53	0,42	0,39	-
06.03.2026	2,142	102,346	100,04	24	24	0	71	52	0,42	0,39	-
07.03.2026	1,996	95,3	93,161	24	24	0	71	52	0,42	0,39	-
08.03.2026	1,913	87,169	85,219	24	24	0	71	51	0,43	0,38	-
09.03.2026	1,873	85,998	84,078	24	24	0	70	51	0,44	0,37	-
10.03.2026	1,867	78,916	77,163	24	24	0	70	50	0,44	0,37	-
11.03.2026	1,786	72,35	70,741	24	24	0	70	49	0,45	0,37	-
12.03.2026	1,837	76,057	74,37	24	24	0	70	49	0,45	0,36	-
13.03.2026	1,791	73,364	71,733	24	24	0	70	49	0,45	0,36	-
14.03.2026	1,577	65,334	63,891	24	24	0	70	49	0,45	0,36	-
15.03.2026	1,669	73,084	71,468	24	24	0	70	50	0,46	0,35	-
16.03.2026	1,894	82,584	80,729	24	24	0	71	51	0,44	0,36	-
17.03.2026	1,805	80,886	79,079	24	24	0	71	51	0,43	0,37	-
18.03.2026	1,957	88,184	86,206	24	24	0	71	51	0,43	0,37	-
19.03.2026	1,94	87,094	85,135	24	24	0	71	51	0,42	0,37	-
20.03.2026	1,924	82,667	80,813	24	24	0	71	50	0,43	0,37	-
Итого:	56,518	2523,806	2466,308	672	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	48,605										

Общее время работы системы, ч 672  
Период нормальной работы системы, ч 672

### Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	M1, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2026	263,499	9106,459	8874,68	3197,56	0,18
20.03.2026	320,017	11630,263	11340,987	3869,56	0,18

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.03.2026 8:45:42