

#144372#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 31.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Школа №46, МАОУ СОШ с УИОП
Школьная 2, Калининград
3777

Заводской номер счётчика	Показания прибора, МВт×ч	Предыдущие показания, МВт×ч	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
4407032	20.08.2025	31.07.2025		
Количество тепловой энергии, система 1	1877,272	1877,262	0.01	0.009
Количество тепловой энергии, система 2	0	0	0	0

Подпись исполнителя _____



с от. от. 25 по 174



#144370#

Отчёт за период с 31.07.2025 по 20.08.2025.

Номер абонента 3777
Порядковый номер 9357
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 4407032
Номер системы 1
Отчёт сформирован 25.08.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	Q, МВт×ч	V1, м3	M1, т	TRab,	TNар, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
01.08.2025	-	0,001	0,055	0,055	24	24	0	61	46	0,43	0,33
02.08.2025	-	0	0	0	24	24	0	60	51	0,44	0,33
03.08.2025	-	0	0,023	0,023	24	24	0	60	50	0,43	0,33
04.08.2025	-	0,009	0,484	0,477	24	24	0	61	46	0,43	0,33
05.08.2025	-	0	0	0	24	24	0	31	28	0,43	0,33
06.08.2025	-	0	0	0	24	24	16	25	25	0,43	0,33
07.08.2025	-	0	0	0	24	24	16	23	23	0,43	0,33
08.08.2025	-	0	0	0	24	24	16	22	22	0,43	0,33
09.08.2025	-	0	0	0	24	24	16	22	22	0,43	0,33
10.08.2025	-	0	0	0	24	24	16	22	22	0,43	0,33
11.08.2025	-	0	0	0	24	24	16	21	21	0,43	0,33
12.08.2025	-	0	0	0	24	24	16	21	21	0,43	0,33
13.08.2025	-	0	0	0	24	24	16	21	21	0,44	0,33
14.08.2025	-	0	0	0	24	24	16	22	21	0,44	0,33
15.08.2025	-	0	0	0	24	24	16	23	22	0,44	0,33
16.08.2025	-	0	0	0	24	24	16	23	23	0,43	0,33
17.08.2025	-	0	0	0	24	24	16	23	22	0,43	0,33
18.08.2025	-	0	0	0	24	24	16	22	22	0,43	0,33
19.08.2025	-	0	0	0	24	24	16	21	21	0,43	0,33
20.08.2025	-	0	0	0	24	24	16	21	21	0,42	0,33
Итого:	-	0,01	0,562	0,555	480	480	-	30,25	27,5	0,43	0,33

Общее время работы системы 480 час.

Период нормальной работы системы 480 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	V1, м3	M1, т	TNар, ч	Tтн, ч
31.07.2025	1877,262	75845,547	73980,82	36413,62	0
20.08.2025	1877,272	75846,109	73981,375	36893,62	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения