

#146045#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 02.09.2025 по 16.09.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Школа №46, МАОУ СОШ с УИОП  
Школьная 2, Калининград  
3777

Заводской номер счётчика 4407032	Показания прибора, МВт×ч 16.09.2025	Предыдущие показания, МВт×ч 02.09.2025	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1877,632	1877,272	0.36	0.31
Количество тепловой энергии, система 2	0	0	0	0

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



окт 14.09.2025 год.



#146043#

Отчёт за период с 02.09.2025 по 16.09.2025.

Номер абонента 3777  
Порядковый номер 9357  
Тип теплосчёта ТЭМ-104  
Заводской номер 4407032  
Номер системы 1  
Отчёт сформирован 18.09.2025

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	Q, MBт×ч	V1, м3	M1, т	TRab,	TНар, ч	TekErt,	t1, °C	t2, °C	p1, MPa	p2, MPa
03.09.2025	-	0,032	2,602	2,57	24	24	16	50	39	0,41	0,32
04.09.2025	-	0,03	1,406	1,375	24	24	0	62	43	0,41	0,32
05.09.2025	-	0,034	1,586	1,555	24	24	0	63	44	0,41	0,32
06.09.2025	-	0	0	0	24	24	0	59	50	0,42	0,32
07.09.2025	-	0	0,023	0,031	24	24	0	59	49	0,42	0,33
08.09.2025	-	0,041	1,875	1,836	24	24	0	63	44	0,42	0,33
09.09.2025	-	0,027	1,312	1,289	24	24	0	62	44	0,43	0,33
10.09.2025	-	0,035	1,562	1,531	24	24	0	63	43	0,42	0,33
11.09.2025	-	0,022	1,18	1,164	24	24	0	62	45	0,42	0,33
12.09.2025	-	0,033	1,508	1,477	24	24	0	63	43	0,42	0,33
13.09.2025	-	0,006	0,312	0,312	24	24	0	61	43	0,42	0,33
14.09.2025	-	0,001	0,031	0,023	24	24	0	60	46	0,42	0,33
15.09.2025	-	0,046	2,062	2,031	24	24	0	64	44	0,42	0,33
16.09.2025	-	0,053	2,469	2,422	24	24	0	64	45	0,42	0,33
Итого:	-	0,36	17,928	17,616	336	336	-	61,07	44,43	0,42	0,33

Общее время работы системы 336 час.

Период нормальной работы системы 336 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, MBт×ч	V1, м3	M1, т	TНар, ч	Ttn, ч
02.09.2025	1877,272	75846,109	73981,375	37205,62	0
16.09.2025	1877,632	75864,039	73998,992	37541,62	0

Подпись абонента

---

Представитель теплоснабжения

---