

#166088#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Школа №46, МАОУ СОШ с УИОП

Школьная 2, Калининград

3777

9357

ТЭМ-104

4407032

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	M1, т	TRab	TNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.10.2025	1,354	44,744	43,795	24	24	0	68	42	0,41	0,38	-
22.10.2025	1,275	41,41	40,542	24	24	0	68	41	0,41	0,38	-
23.10.2025	1,169	37,229	36,455	24	24	0	68	40	0,42	0,37	-
24.10.2025	1,143	36,334	35,578	24	24	0	68	40	0,43	0,37	-
25.10.2025	1,155	37,816	37,027	24	24	0	68	41	0,43	0,37	-
26.10.2025	0,224	9,008	8,825	21,93	21,93	0	67	45	0,42	0,37	-
27.10.2025	0,937	30,639	29,996	24	24	0	68	41	0,42	0,37	-
28.10.2025	1,255	40,977	40,118	24	24	0	68	41	0,42	0,37	-
29.10.2025	1,256	40,968	40,103	24	24	0	68	41	0,42	0,37	-
30.10.2025	1,229	40,567	39,722	24	24	0	68	41	0,43	0,37	-
31.10.2025	1,215	39,885	39,056	24	24	0	68	41	0,43	0,36	-
01.11.2025	1,276	42,519	41,627	24	24	0	68	42	0,43	0,37	-
02.11.2025	1,241	40,996	40,134	24	24	0	68	42	0,43	0,37	-
03.11.2025	1,159	37,995	37,204	24	24	0	68	41	0,44	0,36	-
04.11.2025	1,221	40,449	39,605	24	24	0	68	41	0,44	0,36	-
05.11.2025	1,213	39,161	38,346	24	24	0	68	41	0,44	0,36	-
06.11.2025	1,204	38,591	37,785	24	24	0	68	41	0,44	0,36	-
07.11.2025	1,29	42,146	41,263	24	24	0	68	41	0,44	0,36	-
08.11.2025	1,311	44,51	43,573	24	24	0	68	42	0,43	0,36	-
09.11.2025	1,349	45,857	44,887	24	24	0	68	43	0,42	0,37	-
10.11.2025	1,406	46,451	45,473	24	24	0	68	42	0,41	0,37	-
11.11.2025	1,377	44,953	44,007	24	24	0	68	41	0,42	0,37	-
12.11.2025	1,342	43,419	42,508	24	24	0	68	41	0,43	0,37	-
13.11.2025	1,298	41,641	40,769	24	24	0	68	41	0,43	0,37	-
14.11.2025	1,286	41,186	40,327	24	24	0	68	41	0,43	0,36	-
15.11.2025	1,346	45,033	44,085	24	24	0	68	42	0,44	0,36	-
16.11.2025	1,556	49,118	47,986	24	24	0	72	44	0,41	0,38	-
17.11.2025	1,536	48,067	47,006	24	24	0	70	42	0,4	0,38	-
18.11.2025	1,59	52,35	51,221	24	24	0	69	42	0,41	0,38	-
19.11.2025	1,572	50,484	49,382	24	24	0	70	42	0,4	0,39	-
20.11.2025	1,71	54,417	53,189	24	24	0	71	43	0,41	0,38	-
Итого:	39,495	1288,92	1261,594	741,93	741,93	0	0	0	0	0	0
Гкал	33,965										

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

741,93

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	M1, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.10.2025	11,834	385,61	377,574	249,3	0,18
20.11.2025	51,329	1674,527	1639,167	991,23	0,18

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.11.2025 7:21:26