

#190183#

Отчёт по теплоснабжению за период с 20.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель	Школа №46, МАОУ СОШ с УИОП
Адрес потребителя	Школьная 2, Калининград
Номер абонента	3777
Порядковый номер	9357
Тип теплосчётчика	ТЭМ-104
Заводской номер	4407032
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	M1, т	TRab	TNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.11.2025	1,654	52,886	51,699	24	24	0	71	43	0,4	0,39	2,2
22.11.2025	1,506	48,815	47,719	22,33	22,33	0	71	44	0,4	0,38	1,3
23.11.2025	1,824	55,44	54,061	24	24	0	75	46	0,4	0,39	-3,3
24.11.2025	1,957	55,74	54,321	24	24	0	76	45	0,4	0,39	-3,9
25.11.2025	1,816	52,208	50,937	24	24	0	74	43	0,4	0,39	-0,9
26.11.2025	1,858	55,509	54,181	24	24	0	73	44	0,4	0,38	-0,4
27.11.2025	2,033	69,443	67,806	24	24	0	73	47	0,4	0,39	-1,3
28.11.2025	2,153	81,442	79,527	24	24	0	73	49	0,4	0,39	-0,4
29.11.2025	2,054	79,825	77,952	24	24	0	72	50	0,4	0,39	-0,3
30.11.2025	2,094	82,446	80,498	24	24	0	73	50	0,4	0,39	-0,5
01.12.2025	2,024	74,614	72,9	24	24	0	72	48	0,4	0,39	-
02.12.2025	2,191	83,636	81,644	24	24	0	73	50	0,4	0,39	-
03.12.2025	1,957	74,784	73,136	24	24	0	70	47	0,4	0,39	-
04.12.2025	1,953	75,323	73,667	24	24	0	70	47	0,4	0,39	-
05.12.2025	1,914	73,145	71,54	24	24	0	70	47	0,41	0,38	-
06.12.2025	1,698	63,925	62,527	24	24	0	70	46	0,42	0,38	-
07.12.2025	1,723	65,268	63,841	24	24	0	70	46	0,43	0,37	-
08.12.2025	1,839	69,104	67,595	24	24	0	70	46	0,41	0,38	-
09.12.2025	1,756	66,209	64,765	24	24	0	70	46	0,42	0,38	-
10.12.2025	1,654	60,106	58,799	24	24	0	69	45	0,43	0,37	-
11.12.2025	1,639	58,947	57,667	24	24	0	69	45	0,44	0,36	-
12.12.2025	1,667	61,569	60,231	24	24	0	69	46	0,43	0,36	-
13.12.2025	1,706	66,635	65,177	24	24	0	70	47	0,43	0,37	-
14.12.2025	1,706	66,565	65,112	24	24	0	70	47	0,41	0,37	-
15.12.2025	1,784	68,663	67,161	24	24	0	70	47	0,42	0,37	-
16.12.2025	1,873	74,004	72,381	24	24	0	70	48	0,4	0,38	-
17.12.2025	1,975	73,921	72,22	24	24	0	72	48	0,4	0,38	-
18.12.2025	1,989	76,416	74,675	24	24	0	71	48	0,4	0,39	-
19.12.2025	1,888	72,184	70,594	24	24	0	70	47	0,4	0,39	-
20.12.2025	1,768	69,955	68,426	24	24	0	70	47	0,42	0,38	-
Итого:	55,653	2028,727	1982,759	718,33	718,33	0	0	0	0	0	0
Гкал	47,861										

Общее время работы системы, ч	720
Период нормальной работы системы, ч	718,33

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	M1, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.11.2025	51,329	1674,527	1639,167	991,23	0,18
20.12.2025	106,982	3703,253	3621,925	1709,56	0,18

Подпись абонента	
Представитель теплоснабжения	

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.12.2025 7:45:09