

#207298#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Внешстрой-Калининград, ООО, УК
Артиллерийская 48, Калининград

9445
ТВ7 (АССII)
20118716
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.01.2026	18,434	0,008	168,926	0	0,087	163,483	0	0,086	24	0	86,8	59,9	0,51	0,39	-11,6
24.01.2026	19,602	0,019	190,164	0	0,08	184,135	0	0,079	24	0	85,9	60,6	0,51	0,39	-8,3
25.01.2026	18,541	0,018	166,679	0	0,067	161,444	0	0,066	24	0	85,5	58,2	0,52	0,39	-9,4
26.01.2026	16,492	0,015	151,766	0	0,045	147,295	0	0,044	24	0	82,5	55,8	0,52	0,38	-7,3
27.01.2026	16,44	0,009	147,577	0	0,042	143,248	0	0,041	24	0	82,3	55	0,53	0,38	-4,4
28.01.2026	17,406	0,009	172,908	0	0,024	167,833	0	0,024	24	0	82,3	57,6	0,52	0,39	-3,8
29.01.2026	19,308	0,005	186,676	0	0,002	180,667	0	0,002	24	0	86,8	61,3	0,51	0,39	-6
30.01.2026	20,283	0	194,775	0	0	188,388	0	0	24	0	87,6	62	0,51	0,39	-9,7
31.01.2026	20,772	0	190,833	0	0,001	184,461	0	0,001	24	0	88,6	61,7	0,51	0,4	-12,4
01.02.2026	21,767	0	185,49	0	0,001	179,218	0	0,001	24	0	89,2	60,3	0,51	0,4	-13,8
02.02.2026	22,123	0	188,36	0	0	181,757	0	0	24	0	91,1	62,1	0,51	0,4	-18,9
03.02.2026	21,791	0	188,9	0	0,003	182,27	0	0,003	24	0	91,1	62,7	0,52	0,39	-20,1
04.02.2026	21,123	0,001	179,369	0	0	173,085	0	0	24	0	91,1	62	0,52	0,39	-18
05.02.2026	18,927	0	149,324	0	0,003	144,313	0	0,003	24	0	88,8	57,5	0,53	0,38	-12,3
06.02.2026	16,543	0,001	131,956	0	0,009	127,888	0	0,009	24	0	84,7	53,8	0,54	0,37	-7,6
07.02.2026	16,601	0,002	141,31	0	0,002	137,128	0	0,002	24	0	82,7	53,8	0,54	0,37	-3,2
08.02.2026	17,991	0	160,774	0	0	155,888	0	0	24	0	83,9	56,4	0,53	0,38	-3,3
09.02.2026	19,323	0	180,952	0	0	175,067	0	0	24	0	87,3	61	0,52	0,39	-4,9
10.02.2026	19,252	0	178,342	0	0	172,532	0	0	24	0	87,4	60,8	0,52	0,39	-12,1
11.02.2026	16,117	0	138,104	0	0,023	133,986	0	0,023	24	0	83	54,4	0,54	0,38	-12,4
12.02.2026	14,701	0,005	131,72	0	0,001	128,119	0	0,001	24	0	79,2	51,8	0,55	0,37	-3,8
13.02.2026	15,29	0	140,806	0	0,001	136,871	0	0,001	24	0	80,1	53,4	0,55	0,37	-0,7
14.02.2026	17,74	0	161,553	0	0	156,613	0	0	24	0	84,2	57,3	0,54	0,38	-1,2
15.02.2026	19,882	0	180,646	0	0,004	174,632	0	0,004	24	0	88,4	61,3	0,53	0,38	-6,7
16.02.2026	20,437	0,001	175,952	0	0,041	169,821	0	0,04	24	0	90,7	62,1	0,53	0,38	-11,2
17.02.2026	19,922	0,009	174,59	0	0,023	168,626	0	0,023	24	0	89,8	61,7	0,53	0,39	-
Итого:	486,808	0	4358,452	0	0,459	4218,768	0	0,453	624	0	0	0	0	0	0
Гкал	116,272														

Общее время работы системы, ч624

Период нормальной работы системы, ч624

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
22.01.2026	657,528	6672,302	0	0,221	6486,221	0	0,218	1044	44
17.02.2026	1144,34	11030,755	0	0,68	10704,988	0	0,669	1668	44

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

18.02.2026 11:24:16