

#162695#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель Внешстрой-Калининград, ООО, УК
Адрес потребителя Артиллерийская 48, Калининград
Номер абонента 9445
Порядковый номер ТВ7 (ASCII)
Тип теплосчётчика
Заводской номер 20118716
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2025	3,98	0	66,481	0	0,001	65,137	0	0,001	24	0	66,8	52,2	0,42	0,31	-
25.09.2025	4,014	0	66,994	0	0,001	65,635	0	0,001	24	0	66,8	52,3	0,42	0,31	-
26.09.2025	3,886	0	64,275	0	0,001	62,967	0	0,001	24	0	67	52,3	0,42	0,31	-
27.09.2025	4,072	0	67,026	0	0,001	65,666	0	0,001	24	0	66,9	52,1	0,42	0,31	-
28.09.2025	4,457	0	71,724	0	0	70,262	0	0	24	0	67	51,9	0,42	0,31	-
29.09.2025	4,267	0	70,019	0	0,005	68,603	0	0,005	24	0	66,8	52	0,41	0,31	-
30.09.2025	4,247	0,001	67,476	0	0,001	66,092	0	0,001	24	0	67,2	51,9	0,41	0,31	-
01.10.2025	4,384	0	92,963	0	0,041	91,056	0	0,04	24	0	67,3	55,9	0,45	0,31	-
02.10.2025	6,685	0,009	186,143	0	0,089	182,144	0	0,087	24	0	69	60,3	0,54	0,34	-
03.10.2025	8,74	0,021	191,32	0	0,033	186,996	0	0,032	24	0	71,1	60	0,55	0,35	-
04.10.2025	9,183	0,008	170,826	0	0,131	167,032	0	0,129	24	0	70,4	57,4	0,55	0,35	-
05.10.2025	8,984	0,028	177,565	0	0,11	173,574	0	0,108	24	0	70,9	58,6	0,55	0,35	-
06.10.2025	8,376	0,024	172,863	0	0,169	168,996	0	0,166	24	0	70,6	58,9	0,55	0,36	-
07.10.2025	9,358	0,037	164,675	0	0,136	160,92	0	0,134	24	0	71,5	57,7	0,55	0,36	-
08.10.2025	8,861	0,03	157,048	0	0,03	153,501	0	0,03	24	0	71,1	57,4	0,55	0,36	-
09.10.2025	8,213	0,007	174,409	0	0,056	170,438	0	0,055	24	0	71,3	59,9	0,56	0,36	-
10.10.2025	8,44	0,013	176,015	0	0,071	172,041	0	0,07	24	0	71,1	59,4	0,56	0,36	-
11.10.2025	8,372	0,016	175,656	0	0,039	171,684	0	0,038	24	0	71,1	59,5	0,56	0,36	-
12.10.2025	8,579	0,009	169,184	0	0,039	165,373	0	0,038	24	0	71	58,6	0,56	0,36	-
13.10.2025	8,946	0,008	160,189	0	0,047	156,571	0	0,046	24	0	71	57,4	0,55	0,36	-
14.10.2025	9,31	0,011	159,485	0	0,008	155,884	0	0,008	24	0	71	56,8	0,55	0,36	-
15.10.2025	9,102	0,002	176,352	0	0,015	172,336	0	0,015	24	0	71,4	58,9	0,56	0,36	-
16.10.2025	8,873	0,003	157,628	0	0,003	154,07	0	0,003	24	0	71,1	57,3	0,55	0,36	-
17.10.2025	8,841	0,001	154,796	0	0,002	151,277	0	0,002	24	0	71,3	57,4	0,55	0,36	-
18.10.2025	10,034	0	136,007	0	0,001	132,929	0	0,001	24	0	71,2	53,2	0,55	0,36	-
19.10.2025	10,85	0	142,288	0	0,015	139,065	0	0,015	24	0	71,3	52,7	0,55	0,36	-
20.10.2025	11,671	0,003	148,822	0	0,061	145,433	0	0,06	24	0	71,4	52,3	0,54	0,37	-
21.10.2025	11,022	0,012	146,764	0	0,001	143,446	0	0,001	24	0	71,1	52,8	0,54	0,37	-
22.10.2025	9,595	0	144,924	0	0,002	141,641	0	0,002	24	0	71,1	55	0,55	0,36	-
23.10.2025	9,01	0	160,736	0	0,003	157,137	0	0,003	24	0	70,8	57,1	0,55	0,36	-
Итого:	234,352	0	4170,653	0	1,112	4077,906	0	1,093	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	55,974														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2025	10519,255	135648,843	0	12,868	132658,904	0	12,714	32002	23
23.10.2025	10753,609	139819,494	0	13,98	136736,809	0	13,809	32722	23

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.10.2025 8:30:45