

#161350#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Внешстрой-Калининград, ООО, УК
Липовая Аллея 2, Калининград (офисы)

Заводской номер счётчика 00105410	Показания прибора, Гкал 23.10.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.09.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	30,622	28,021	2.601

Подпись исполнителя _____



Итого: 28 10 25
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28 10 25

#161349#

Отчёт за период с 23.09.2025 по 23.10.2025.

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Отчёт сформирован

5494

ВКТ-7

00105410

1

28.10.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	24	0	0	24,8	25,2	-0,36	0	0
25.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	24	0	0	24,7	25,1	-0,38	0	0
26.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	24	0	0	24,6	24,9	-0,38	0	0
27.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	24	0	0	24,5	24,8	-0,28	0	0
28.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	24	0	0	23,3	23,7	-0,47	0	0
29.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,2	21,9	-0,68	0	0
30.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,3	21,1	-0,79	0	0
01.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,7	21,4	-0,68	0	0
02.10.2025	-	0,08	3,95	3,92	3,88	3,91	-0,03	24	0	0	62,4	41,3	21,03	0	0
03.10.2025	-	0,157	10,35	10,32	10,18	10,22	-0,04	24	0	0	63,3	47,7	15,59	0	0
04.10.2025	-	0,146	9,08	9,13	8,98	9,05	-0,07	24	0	0	62,4	46,2	16,28	0	0
05.10.2025	-	0,114	4,99	5,04	4,99	5,04	-0,05	24	0	0	62,2	39,5	22,64	0	0
06.10.2025	-	0,106	4,36	4,42	4,36	4,42	-0,06	24	0	0	62,6	38,7	23,87	0	0
07.10.2025	-	0,12	5,43	5,52	5,33	5,52	-0,19	24	0	0	64,1	41,4	22,67	0	0
08.10.2025	-	0,117	5,05	5,11	4,97	5,11	-0,14	24	0	0	63,9	40,6	23,31	0	0
09.10.2025	-	0,097	3,57	3,61	3,57	3,61	-0,04	24	0	0	63,7	37	26,67	0	0
10.10.2025	-	0,105	4,1	4,14	4,1	4,14	-0,04	24	0	0	63,6	38,2	25,43	0	0
11.10.2025	-	0,095	3,57	3,62	3,57	3,62	-0,05	24	0	0	63,5	37,4	26,11	0	0
12.10.2025	-	0,1	3,98	4,02	3,98	4,02	-0,04	24	0	0	63,4	38,1	25,29	0	0
13.10.2025	-	0,119	5,25	5,32	5,22	5,32	-0,1	24	0	0	63,7	40,7	23,04	0	0
14.10.2025	-	0,128	5,71	5,79	5,62	5,79	-0,17	24	0	0	63,8	41,3	22,47	0	0
15.10.2025	-	0,104	4,49	4,56	4,49	4,56	-0,07	24	0	0	63,9	40,3	23,63	0	0
16.10.2025	-	0,103	4,19	4,25	4,19	4,25	-0,06	24	0	0	63,8	39,4	24,33	0	0
17.10.2025	-	0,101	4,21	4,27	4,21	4,27	-0,06	24	0	0	63,9	39,7	24,19	0	0
18.10.2025	-	0,127	6,19	6,28	6,08	6,28	-0,2	24	0	0	64,1	43	21,05	0	0
19.10.2025	-	0,132	6,6	6,7	6,45	6,7	-0,25	24	0	0	64,2	43,6	20,59	0	0
20.10.2025	-	0,164	10	10,14	9,82	10,04	-0,22	24	0	0	64,3	47,4	16,93	0	0
21.10.2025	-	0,159	10,05	10,19	9,89	10,08	-0,19	24	0	0	64,4	48,3	16,07	0	0
22.10.2025	-	0,126	6,2	6,33	6,09	6,33	-0,24	24	0	0	63,9	43,2	20,68	0	0
23.10.2025	-	0,101	4,12	4,22	4,12	4,22	-0,1	24	0	0	63,3	39,3	24	0	0
Итого:	-	2,601	125,44	126,9	124,09	126,5	-2,41	720	0	-	52,75	36,68	16,06	0	0

Общее время работы системы

720 час.

Период нормальной работы системы

720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.09.2025	28,021	1320,16	1302,17	1288,65	1300,89
23.10.2025	30,622	1445,6	1429,07	1412,74	1427,39

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения