

#165455#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Внешстрой-Калининград, ООО, УК  
Липовая Аллея 2, Калининград (офисы)

| Заводской<br>номер<br>счётчика<br>00105410      | Показания<br>прибора,<br>Гкал<br>23.11.2025 | Предыдущие<br>показания,<br>Гкал<br>23.10.2025 | Разность<br>показаний,<br>Гкал |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|
| Количество<br>тепловой<br>энергии,<br>система 1 | 35,266                                      | 30,622                                         | 4.644                          |

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



#165454#

Отчёт за период с 23.10.2025 по 23.11.2025.

Номер абонента

Порядковый номер

5494

Тип теплосчётчика

ВКТ-7

Заводской номер

00105410

Номер системы

1

Отчёт сформирован

26.11.2025

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | tnar,<br>°C | dQ,<br>Гкал | dV1,<br>м3 | dV2,<br>м3 | dM1,<br>т | dM2,<br>т | dMg,<br>т | dTNar,<br>ч | dTtn,<br>ч | TekErr, | t1,<br>°C | t2,<br>°C | td,   | p1,<br>МПа | p2,<br>МПа |
|------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|---------|-----------|-----------|-------|------------|------------|
| 24.10.2025 | -           | 0,095       | 3,96       | 4,05       | 3,96      | 4,05      | -0,09     | 24          | 0          | 0       | 63,8      | 38,8      | 24,91 | 0          | 0          |
| 25.10.2025 | -           | 0,116       | 4,86       | 4,97       | 4,85      | 4,97      | -0,12     | 24          | 0          | 0       | 64        | 40,6      | 23,35 | 0          | 0          |
| 26.10.2025 | -           | 0,128       | 5,88       | 5,99       | 5,79      | 5,99      | -0,2      | 24          | 0          | 0       | 64        | 41,9      | 22,03 | 0          | 0          |
| 27.10.2025 | -           | 0,144       | 7          | 7,14       | 6,81      | 7,14      | -0,33     | 24          | 0          | 0       | 64,3      | 43,2      | 21,09 | 0          | 0          |
| 28.10.2025 | -           | 0,131       | 6,18       | 6,31       | 6,06      | 6,31      | -0,25     | 24          | 0          | 0       | 63,8      | 42,1      | 21,75 | 0          | 0          |
| 29.10.2025 | -           | 0,132       | 6,15       | 6,26       | 6,03      | 6,26      | -0,23     | 24          | 0          | 0       | 63,7      | 42        | 21,73 | 0          | 0          |
| 30.10.2025 | -           | 0,126       | 5,83       | 5,96       | 5,72      | 5,96      | -0,24     | 24          | 0          | 0       | 63,5      | 41,5      | 22,01 | 0          | 0          |
| 31.10.2025 | -           | 0,136       | 6,26       | 6,38       | 6,2       | 6,38      | -0,18     | 24          | 0          | 0       | 63,5      | 41,8      | 21,66 | 0          | 0          |
| 01.11.2025 | -           | 0,144       | 7,58       | 7,7        | 7,4       | 7,7       | -0,3      | 24          | 0          | 0       | 63,8      | 44,2      | 19,61 | 0          | 0          |
| 02.11.2025 | -           | 0,112       | 4,79       | 4,89       | 4,72      | 4,89      | -0,17     | 24          | 0          | 0       | 63,8      | 40,4      | 23,49 | 0          | 0          |
| 03.11.2025 | -           | 0,106       | 4,25       | 4,34       | 4,25      | 4,34      | -0,09     | 24          | 0          | 0       | 63,7      | 38,8      | 24,98 | 0          | 0          |
| 04.11.2025 | -           | 0,123       | 5,71       | 5,8        | 5,63      | 5,8       | -0,17     | 24          | 0          | 0       | 63,6      | 41,9      | 21,74 | 0          | 0          |
| 05.11.2025 | -           | 0,1         | 3,97       | 4,05       | 3,97      | 4,05      | -0,08     | 24          | 0          | 0       | 63,6      | 38,2      | 25,4  | 0          | 0          |
| 06.11.2025 | -           | 0,108       | 4,57       | 4,66       | 4,56      | 4,66      | -0,1      | 24          | 0          | 0       | 63,7      | 40,1      | 23,63 | 0          | 0          |
| 07.11.2025 | -           | 0,122       | 5,92       | 6,02       | 5,82      | 6,02      | -0,2      | 24          | 0          | 0       | 64,2      | 42,8      | 21,43 | 0          | 0          |
| 08.11.2025 | -           | 0,156       | 8,99       | 9,12       | 8,75      | 9,07      | -0,32     | 24          | 0          | 0       | 64,5      | 46,6      | 17,93 | 0          | 0          |
| 09.11.2025 | -           | 0,184       | 10,73      | 10,86      | 10,49     | 10,75     | -0,26     | 24          | 0          | 0       | 64,6      | 47        | 17,62 | 0          | 0          |
| 10.11.2025 | -           | 0,174       | 9,32       | 9,46       | 9,08      | 9,43      | -0,35     | 24          | 0          | 0       | 64,6      | 45,5      | 19,12 | 0          | 0          |
| 11.11.2025 | -           | 0,15        | 6,93       | 7,05       | 6,75      | 7,05      | -0,3      | 24          | 0          | 0       | 64,8      | 43,1      | 21,69 | 0          | 0          |
| 12.11.2025 | -           | 0,148       | 7,02       | 7,12       | 6,84      | 7,12      | -0,28     | 24          | 0          | 0       | 64,4      | 43        | 21,44 | 0          | 0          |
| 13.11.2025 | -           | 0,129       | 6,08       | 6,19       | 5,97      | 6,19      | -0,22     | 24          | 0          | 0       | 64,2      | 42,1      | 22,09 | 0          | 0          |
| 14.11.2025 | -           | 0,134       | 6,13       | 6,21       | 6,05      | 6,21      | -0,16     | 24          | 0          | 0       | 64,1      | 42        | 22,12 | 0          | 0          |
| 15.11.2025 | -           | 0,172       | 10,36      | 10,47      | 10,12     | 10,4      | -0,28     | 24          | 0          | 0       | 64,7      | 47,6      | 17,08 | 0          | 0          |
| 16.11.2025 | -           | 0,227       | 15,24      | 15,36      | 14,92     | 15,12     | -0,2      | 24          | 0          | 0       | 68,1      | 52,8      | 15,32 | 0          | 0          |
| 17.11.2025 | -           | 0,198       | 11,48      | 11,6       | 11,24     | 11,42     | -0,18     | 24          | 0          | 0       | 66,7      | 49,1      | 17,64 | 0          | 0          |
| 18.11.2025 | -           | 0,1         | 8,29       | 8,32       | 8,17      | 8,23      | -0,06     | 24          | 0          | 0       | 58,9      | 47,1      | 11,81 | 0          | 0          |
| 19.11.2025 | -           | 0,207       | 12,26      | 12,34      | 12,02     | 12,14     | -0,12     | 24          | 0          | 0       | 66        | 48,8      | 17,18 | 0          | 0          |
| 20.11.2025 | -           | 0,114       | 9,01       | 8,98       | 8,83      | 8,88      | -0,05     | 24          | 0          | 0       | 62        | 49,4      | 12,6  | 0          | 0          |
| 21.11.2025 | -           | 0,228       | 13,9       | 13,86      | 13,65     | 13,62     | 0,03      | 24          | 0          | 0       | 67,4      | 50,8      | 16,68 | 0          | 0          |
| 22.11.2025 | -           | 0,233       | 16,04      | 16,1       | 15,69     | 15,87     | -0,18     | 24          | 0          | 0       | 67,5      | 52,6      | 14,95 | 0          | 0          |
| 23.11.2025 | -           | 0,267       | 17,01      | 17,03      | 16,57     | 16,79     | -0,22     | 24          | 0          | 0       | 71,9      | 55,9      | 16,01 | 0          | 0          |
| Итого:     | -           | 4,644       | 251,7      | 254,59     | 246,91    | 252,81    | -5,9      | 744         | 0          | -       | 64,56     | 44,57     | 20    | 0          | 0          |

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

744 час.

Показания интеграторов:

| Дата       | Q,<br>Гкал | V1,<br>м3 | V2, м3  | M1, т   | M2, т   |
|------------|------------|-----------|---------|---------|---------|
| 23.10.2025 | 30,622     | 1445,6    | 1429,07 | 1412,74 | 1427,39 |
| 23.11.2025 | 35,266     | 1697,3    | 1683,66 | 1659,65 | 1680,2  |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения