

#179452#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Внешстрой-Калининград, ООО, УК  
Липовая Аллея 2, Калининград (офисы)

| Заводской номер счётчика<br>00105410   | Показания прибора, Гкал<br>23.12.2025 | Предыдущие показания, Гкал<br>23.11.2025 | Разность показаний, Гкал |
|--|---------------------------------------|--|--------------------------|
| Количество тепловой энергии, система 1 | 41,135                                | 35,266                                   | 5.869                    |

Подпись исполнителя



25

12

25

#179451#

Отчёт за период с 23.11.2025 по 23.12.2025.

Номер абонента  
 Порядковый номер 5494  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00105410  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 25.12.2025

## Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | tнар,<br>°C | dQ,<br>Гкал | dV1,<br>м3 | dV2,<br>м3 | dM1,<br>т | dM2,<br>т | dMg,<br>т | dTNar,<br>ч | dTtn,<br>ч | TekErr, | t1,<br>°C | t2,<br>°C | td,   | p1,<br>МПа | p2,<br>МПа |
|------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|---------|-----------|-----------|-------|------------|------------|
| 24.11.2025 | -3,9        | 0,274       | 17,85      | 17,87      | 17,38     | 17,61     | -0,23     | 24          | 0          | 0       | 72,6      | 57        | 15,64 | 0          | 0          |
| 25.11.2025 | -0,9        | 0,256       | 16,24      | 16,29      | 15,83     | 16,05     | -0,22     | 24          | 0          | 0       | 70,8      | 54,8      | 16,09 | 0          | 0          |
| 26.11.2025 | -0,4        | 0,261       | 17,4       | 17,46      | 16,94     | 17,22     | -0,28     | 24          | 0          | 0       | 70,3      | 55        | 15,3  | 0          | 0          |
| 27.11.2025 | -1,3        | 0,257       | 17,7       | 17,73      | 17,27     | 17,49     | -0,22     | 24          | 0          | 0       | 69,6      | 54,8      | 14,84 | 0          | 0          |
| 28.11.2025 | -0,4        | 0,247       | 16,66      | 16,71      | 16,31     | 16,47     | -0,16     | 24          | 0          | 0       | 69,2      | 54        | 15,22 | 0          | 0          |
| 29.11.2025 | -0,3        | 0,252       | 17,48      | 17,51      | 17,1      | 17,27     | -0,17     | 24          | 0          | 0       | 69,2      | 54,4      | 14,79 | 0          | 0          |
| 30.11.2025 | -0,5        | 0,256       | 18,31      | 18,34      | 17,86     | 18,1      | -0,24     | 24          | 0          | 0       | 69,3      | 54,9      | 14,4  | 0          | 0          |
| 01.12.2025 | -           | 0,239       | 15,49      | 15,52      | 15,2      | 15,28     | -0,08     | 24          | 0          | 0       | 68,6      | 52,8      | 15,8  | 0          | 0          |
| 02.12.2025 | -           | 0,262       | 18,78      | 18,81      | 18,34     | 18,55     | -0,21     | 24          | 0          | 0       | 70        | 55,7      | 14,33 | 0          | 0          |
| 03.12.2025 | -           | 0,232       | 16,41      | 16,48      | 16,13     | 16,24     | -0,11     | 24          | 0          | 0       | 66,5      | 52,1      | 14,46 | 0          | 0          |
| 04.12.2025 | -           | 0,202       | 13,09      | 13,18      | 12,85     | 12,97     | -0,12     | 24          | 0          | 0       | 65,9      | 50,2      | 15,68 | 0          | 0          |
| 05.12.2025 | -           | 0,175       | 10,11      | 10,18      | 9,87      | 10,08     | -0,21     | 24          | 0          | 0       | 65,8      | 48,1      | 17,68 | 0          | 0          |
| 06.12.2025 | -           | 0,159       | 8,19       | 8,25       | 7,95      | 8,25      | -0,3      | 24          | 0          | 0       | 65,2      | 45,4      | 19,84 | 0          | 0          |
| 07.12.2025 | -           | 0,179       | 10,77      | 10,82      | 10,53     | 10,68     | -0,15     | 24          | 0          | 0       | 65,2      | 48,3      | 16,94 | 0          | 0          |
| 08.12.2025 | -           | 0,164       | 9,54       | 9,6        | 9,3       | 9,51      | -0,21     | 24          | 0          | 0       | 65,2      | 47,3      | 17,98 | 0          | 0          |
| 09.12.2025 | -           | 0,134       | 6,35       | 6,42       | 6,2       | 6,42      | -0,22     | 24          | 0          | 0       | 64,7      | 43,1      | 21,66 | 0          | 0          |
| 10.12.2025 | -           | 0,121       | 5,54       | 5,58       | 5,46      | 5,58      | -0,12     | 24          | 0          | 0       | 64,8      | 42,5      | 22,35 | 0          | 0          |
| 11.12.2025 | -           | 0,126       | 5,74       | 5,8        | 5,68      | 5,8       | -0,12     | 24          | 0          | 0       | 65        | 42,6      | 22,42 | 0          | 0          |
| 12.12.2025 | -           | 0,139       | 6,44       | 6,49       | 6,31      | 6,49      | -0,18     | 24          | 0          | 0       | 65,1      | 43,3      | 21,8  | 0          | 0          |
| 13.12.2025 | -           | 0,161       | 9,11       | 9,19       | 8,87      | 9,18      | -0,31     | 24          | 0          | 0       | 65        | 46,6      | 18,45 | 0          | 0          |
| 14.12.2025 | -           | 0,147       | 7,35       | 7,43       | 7,12      | 7,43      | -0,31     | 24          | 0          | 0       | 64,8      | 44,2      | 20,68 | 0          | 0          |
| 15.12.2025 | -           | 0,17        | 10,99      | 11,07      | 10,75     | 10,98     | -0,23     | 24          | 0          | 0       | 63,5      | 47,6      | 15,89 | 0          | 0          |
| 16.12.2025 | -           | 0,182       | 11,75      | 11,79      | 11,51     | 11,61     | -0,1      | 24          | 0          | 0       | 65,1      | 49,2      | 15,94 | 0          | 0          |
| 17.12.2025 | -           | 0,199       | 12,41      | 12,45      | 12,17     | 12,22     | -0,05     | 24          | 0          | 0       | 67,7      | 51,2      | 16,47 | 0          | 0          |
| 18.12.2025 | -           | 0,202       | 12,35      | 12,39      | 12,11     | 12,18     | -0,07     | 24          | 0          | 0       | 68,1      | 51,4      | 16,64 | 0          | 0          |
| 19.12.2025 | -           | 0,18        | 10,88      | 10,9       | 10,64     | 10,76     | -0,12     | 24          | 0          | 0       | 65,8      | 48,8      | 17,05 | 0          | 0          |
| 20.12.2025 | -           | 0,159       | 8,57       | 8,58       | 8,33      | 8,58      | -0,25     | 24          | 0          | 0       | 65        | 45,9      | 19,1  | 0          | 0          |
| 21.12.2025 | -           | 0,158       | 8,24       | 8,26       | 8         | 8,26      | -0,26     | 24          | 0          | 0       | 65        | 45,4      | 19,51 | 0          | 0          |
| 22.12.2025 | -           | 0,164       | 8,96       | 8,97       | 8,72      | 8,95      | -0,23     | 24          | 0          | 0       | 65,2      | 46,4      | 18,8  | 0          | 0          |
| 23.12.2025 | -           | 0,212       | 14,13      | 14,13      | 13,84     | 13,9      | -0,06     | 24          | 0          | 0       | 68,9      | 53,4      | 15,45 | 0          | 0          |
| Итого:     | -1,5        | 5,869       | 362,83     | 364,2      | 354,57    | 360,11    | -5,54     | 720         | 0          | -       | 66,9      | 49,55     | 17,37 | 0          | 0          |

Общее время работы системы

720 час.

Период нормальной работы системы

720 час.

Показания интеграторов:

| Дата       | Q,<br>Гкал | V1, м3  | V2, м3  | M1, т   | M2, т   |
|------------|------------|---------|---------|---------|---------|
| 23.11.2025 | 35,266     | 1697,3  | 1683,66 | 1659,65 | 1680,2  |
| 23.12.2025 | 41,135     | 2060,13 | 2047,86 | 2014,22 | 2040,31 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения