

#193087#


Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Внешстрой-Калининград, ООО, УК  
Липовая Аллея 2, Калининград (офисы)

| Заводской номер счётчика<br>00105410   | Показания прибора, Гкал<br>23.01.2026 | Предыдущие показания, Гкал<br>23.12.2025 | Разность показаний, Гкал |
|--|---------------------------------------|--|--------------------------|
| Количество тепловой энергии, система 1 | 50,839                                | 41,135                                   | 9.704                    |

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



#193086#

Отчёт за период с 23.12.2025 по 23.01.2026.

Номер абонента  
 Порядковый номер 5494  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00105410  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 27.01.2026

## Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | tнар,<br>°C | dQ,<br>Гкал | dV1,<br>м3 | dV2,<br>м3 | dM1,<br>т | dM2,<br>т | dMg,<br>т | dTNar,<br>ч | dTtn,<br>ч | TekErr, | t1,<br>°C | t2,<br>°C | td,   | p1,<br>МПа | p2,<br>МПа |
|------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|---------|-----------|-----------|-------|------------|------------|
| 24.12.2025 | -6,3        | 0,26        | 16,94      | 16,94      | 16,47     | 16,69     | -0,22     | 24          | 0          | 0       | 74,9      | 59        | 15,82 | 0          | 0          |
| 25.12.2025 | -5,6        | 0,277       | 18,84      | 18,84      | 18,37     | 18,55     | -0,18     | 24          | 0          | 0       | 73        | 57,8      | 15,14 | 0          | 0          |
| 26.12.2025 | 4,4         | 0,207       | 11,45      | 11,49      | 11,21     | 11,35     | -0,14     | 24          | 0          | 0       | 66,8      | 48,2      | 18,61 | 0          | 0          |
| 27.12.2025 | 5,4         | 0,208       | 12,39      | 12,41      | 12,15     | 12,21     | -0,06     | 24          | 0          | 0       | 65,2      | 47,8      | 17,35 | 0          | 0          |
| 28.12.2025 | 3,8         | 0,231       | 15,74      | 15,76      | 15,49     | 15,52     | -0,03     | 24          | 0          | 0       | 65,3      | 50,4      | 14,92 | 0          | 0          |
| 29.12.2025 | 2,5         | 0,209       | 15,57      | 15,6       | 15,25     | 15,37     | -0,12     | 24          | 0          | 0       | 66,2      | 52,5      | 13,73 | 0          | 0          |
| 30.12.2025 | -1,1        | 0,239       | 16,6       | 16,61      | 16,2      | 16,37     | -0,17     | 24          | 0          | 0       | 70,4      | 55,5      | 14,86 | 0          | 0          |
| 31.12.2025 | -4,2        | 0,259       | 18,18      | 18,17      | 17,71     | 17,88     | -0,17     | 24          | 0          | 0       | 73        | 58,3      | 14,69 | 0          | 0          |
| 01.01.2026 | -5,2        | 0,296       | 21,72      | 21,71      | 21,16     | 21,36     | -0,2      | 24          | 0          | 0       | 73,3      | 59,5      | 13,77 | 0          | 0          |
| 02.01.2026 | 1,2         | 0,267       | 17,36      | 17,35      | 16,92     | 17,11     | -0,19     | 24          | 0          | 0       | 69,8      | 53,9      | 15,96 | 0          | 0          |
| 03.01.2026 | -0,6        | 0,286       | 20,75      | 20,73      | 20,26     | 20,46     | -0,2      | 24          | 0          | 0       | 70,3      | 56,2      | 14,15 | 0          | 0          |
| 04.01.2026 | -4          | 0,31        | 24,51      | 24,45      | 23,94     | 24,08     | -0,14     | 24          | 0          | 0       | 72,1      | 59,1      | 12,95 | 0          | 0          |
| 05.01.2026 | -3          | 0,303       | 20,88      | 20,82      | 20,39     | 20,52     | -0,13     | 24          | 0          | 0       | 72,7      | 57,7      | 14,96 | 0          | 0          |
| 06.01.2026 | -5,5        | 0,323       | 22,09      | 22         | 21,55     | 21,67     | -0,12     | 24          | 0          | 0       | 74,6      | 59,6      | 15,08 | 0          | 0          |
| 07.01.2026 | -7,8        | 0,334       | 22,23      | 22,13      | 21,67     | 21,75     | -0,08     | 24          | 0          | 0       | 76,3      | 60,7      | 15,6  | 0          | 0          |
| 08.01.2026 | -11         | 0,361       | 25,08      | 24,94      | 24,39     | 24,46     | -0,07     | 24          | 0          | 0       | 78        | 63,1      | 14,88 | 0          | 0          |
| 09.01.2026 | -9,6        | 0,366       | 28,26      | 28,15      | 27,54     | 27,67     | -0,13     | 24          | 0          | 0       | 77,9      | 64,6      | 13,3  | 0          | 0          |
| 10.01.2026 | -5,2        | 0,329       | 24,93      | 24,83      | 24,27     | 24,37     | -0,1      | 24          | 0          | 0       | 75,1      | 61,6      | 13,54 | 0          | 0          |
| 11.01.2026 | -5,2        | 0,329       | 24,5       | 24,39      | 23,86     | 23,97     | -0,11     | 24          | 0          | 0       | 74,2      | 60,5      | 13,68 | 0          | 0          |
| 12.01.2026 | -           | 0,339       | 26,61      | 26,48      | 25,95     | 26,01     | -0,06     | 24          | 0          | 0       | 75,1      | 62        | 13,09 | 0          | 0          |
| 13.01.2026 | -           | 0,346       | 23,54      | 23,33      | 22,91     | 22,87     | 0,04      | 24          | 0          | 0       | 77,1      | 61,9      | 15,12 | 0          | 0          |
| 14.01.2026 | -           | 0,351       | 27,27      | 26,98      | 26,6      | 26,49     | 0,11      | 24          | 0          | 0       | 76        | 62,8      | 13,23 | 0          | 0          |
| 15.01.2026 | -           | 0,314       | 26,86      | 26,75      | 26,21     | 26,3      | -0,09     | 24          | 0          | 0       | 71,6      | 59,6      | 11,97 | 0          | 0          |
| 16.01.2026 | -           | 0,344       | 32,46      | 32,27      | 31,67     | 31,7      | -0,03     | 24          | 0          | 0       | 73,4      | 62,6      | 10,85 | 0          | 0          |
| 17.01.2026 | -           | 0,359       | 30,04      | 29,79      | 29,25     | 29,22     | 0,03      | 24          | 0          | 0       | 76,3      | 64        | 12,26 | 0          | 0          |
| 18.01.2026 | -           | 0,376       | 32,51      | 32,21      | 31,62     | 31,54     | 0,08      | 24          | 0          | 0       | 77,5      | 65,7      | 11,86 | 0          | 0          |
| 19.01.2026 | -           | 0,378       | 32,31      | 32,01      | 31,42     | 31,34     | 0,08      | 24          | 0          | 0       | 78,6      | 66,5      | 12,09 | 0          | 0          |
| 20.01.2026 | -           | 0,368       | 31,07      | 30,8       | 30,21     | 30,17     | 0,04      | 24          | 0          | 0       | 77,8      | 65,6      | 12,22 | 0          | 0          |
| 21.01.2026 | -           | 0,376       | 31,43      | 31,17      | 30,56     | 30,52     | 0,04      | 24          | 0          | 0       | 78,6      | 66,3      | 12,34 | 0          | 0          |
| 22.01.2026 | -           | 0,384       | 33,11      | 32,81      | 32,15     | 32,09     | 0,06      | 24          | 0          | 0       | 78,4      | 66,5      | 11,89 | 0          | 0          |
| 23.01.2026 | -           | 0,375       | 30,51      | 30,23      | 29,67     | 29,63     | 0,04      | 24          | 0          | 0       | 78,3      | 65,7      | 12,6  | 0          | 0          |
| Итого:     | -2,7        | 9,704       | 735,74     | 732,15     | 717,02    | 719,24    | -2,22     | 744         | 0          | -       | 73,8      | 59,85     | 13,95 | 0          | 0          |

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

744 час.

Показания интеграторов:

| Дата       | Q,<br>Гкал | V1, м3  | V2, м3  | M1, т   | M2, т   |
|------------|------------|---------|---------|---------|---------|
| 23.12.2025 | 41,135     | 2060,13 | 2047,86 | 2014,22 | 2040,31 |
| 23.01.2026 | 50,839     | 2795,87 | 2780,01 | 2731,24 | 2759,55 |

Подпись абонента

\_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения

\_\_\_\_\_