

#207294#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель	Внешстрой-Калининград, ООО, УК
Адрес потребителя	Артиллерийская 58, Калининград
Номер абонента	
Порядковый номер	3593
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	35194
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.01.2026	1,421	53,1	53,65	24	128	84,9	61,9	-9,4
25.01.2026	1,416	55,49	55,91	24	0	84,5	62,6	-7,3
26.01.2026	1,325	56,37	56,96	24	0	81,6	61,4	-4,4
27.01.2026	1,296	53,81	55,9	24	0	81,5	60,8	-3,8
28.01.2026	1,322	55,65	56,19	24	0	81,6	61,3	-6
29.01.2026	1,438	54,57	54,79	24	0	85,9	63,3	-9,7
30.01.2026	1,452	51,79	52,15	24	0	86,5	62,4	-12,4
31.01.2026	1,482	50,95	51,58	24	0	87,4	62,4	-13,8
01.02.2026	1,501	47,38	47,88	24	0	88	60,8	-18,9
02.02.2026	1,576	48,87	49,1	24	0	89,8	62	-20,1
03.02.2026	1,575	51,55	51,73	24	0	89,9	63,8	-18
04.02.2026	1,563	51,26	51,42	24	0	89,9	63,7	-12,3
05.02.2026	1,468	49,95	50,12	24	0	87,5	62,3	-7,6
06.02.2026	1,338	48,31	48,51	24	0	83,7	59,9	-3,2
07.02.2026	1,295	51,31	51,54	24	0	81,8	60,1	-3,3
08.02.2026	1,332	52,03	52,41	24	0	83	61	-4,9
09.02.2026	1,417	50,02	50,41	24	0	86,2	61,9	-12,1
10.02.2026	1,435	52	52,37	24	0	86,1	62,4	-12,4
11.02.2026	1,269	48,14	48,74	24	0	81,8	59,1	-3,8
12.02.2026	1,159	46,42	47,17	24	0	78,3	56,8	-0,7
13.02.2026	1,184	49,23	49,85	24	0	79,2	58,5	-1,2
14.02.2026	1,309	51,78	52,13	24	0	83,5	61,7	-6,7
15.02.2026	1,419	49,82	50,34	24	0	87,4	62,9	-11,2
16.02.2026	1,48	48,79	49,03	24	0	89,6	63,5	-
17.02.2026	1,467	50,55	51,06	24	0	88,5	63,6	-
Итого:	34,939	1279,14	1290,94	600	0	0	0	0
Гкал	30,047							

Общее время работы системы, ч	600
Период нормальной работы системы, ч	600

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.01.2026	2496,117	114159,77	120686,16	139018,18
17.02.2026	2531,056	115438,91	121977,1	139618,18

Подпись абонента	
Представитель теплоснабжения	

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

18.02.2026 11:21:05