

# #282760#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель: Внешстрой-Калининград, ООО, УК  
Адрес потребителя: Артиллерийская 58, Калининград  
Номер абонента: 3593  
Порядковый номер: SKM-01  
Тип теплосчётчика: 35194  
Заводской номер: 1  
Номер системы: 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
18.02.2026	1,348	50,08	50,61	24	0	84,3	61,2	-
19.02.2026	1,244	48,92	49,14	24	0	80,7	58,8	-
20.02.2026	1,182	45,29	45,5	24	0	80,1	57,6	-
21.02.2026	1,178	48,04	48,48	24	0	79,9	58,7	-
22.02.2026	1,029	40,32	40,9	24	0	75,7	53,8	-
23.02.2026	0,989	40,2	40,69	24	0	74,7	53,5	-
24.02.2026	1,003	42,62	42,97	24	0	74,4	54,2	-
25.02.2026	1,053	45,03	45,27	24	0	76	55,8	-
26.02.2026	1,02	45,16	45,39	24	0	74,9	55,3	-
27.02.2026	0,878	37,58	37,81	24	0	71,4	51,2	-
28.02.2026	0,799	32,06	32,56	24	0	70,8	49	-
01.03.2026	0,839	36,81	37,46	24	0	70,9	51,2	-
02.03.2026	0,876	38,9	39,62	24	0	71,2	51,8	-
03.03.2026	0,837	35,76	36,4	24	0	70,9	50,6	-
04.03.2026	0,868	41	41,82	24	0	71,3	53	-
05.03.2026	0,854	40,65	41,43	24	0	71,1	52,8	-
06.03.2026	0,854	38,49	39,13	24	128	71,4	52,2	-
07.03.2026	0,798	35,41	35,74	24	0	70,9	50,9	-
08.03.2026	0,744	29,98	30,23	24	0	70,4	48,2	-
09.03.2026	0,712	27,78	28,04	24	0	70	46,9	-
10.03.2026	0,667	24,93	25,19	24	0	69,8	45,8	-
11.03.2026	0,599	21,16	21,42	24	0	69,4	43,9	-
12.03.2026	0,667	24,79	25,03	24	0	70,4	47	-
13.03.2026	0,589	21,78	22,05	24	0	69,5	45,1	-
14.03.2026	0,482	16,4	16,69	24	0	66,4	39,3	-
15.03.2026	0,634	24,78	25,02	24	0	69,7	47,2	-
16.03.2026	0,703	29,72	29,94	24	0	70,7	50,4	-
17.03.2026	0,668	29,27	29,53	24	0	69,3	49,5	-
18.03.2026	0,732	34,86	35,87	24	0	69,6	51	-
Итого:	24,846	1027,77	1039,93	696	0	0	0	0
Гкал	21,367							

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
17.02.2026	2531,056	115438,91	121977,1	139618,18
18.03.2026	2555,902	116466,68	123017,03	140314,18

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
19.03.2026 9:40:40