

#162691#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель	Внешстрой-Калининград, ООО, УК
Адрес потребителя	Артиллерийская 58, Калининград
Номер абонента	
Порядковый номер	3593
Тип теплосчёта	SKM-01
Заводской номер	35194
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, MBt*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
01.10.2025	0	0,01	1,33	24	0	16,2	16	-
02.10.2025	0,48	18,82	20,06	24	128	46,3	33,4	-
03.10.2025	0,689	27,68	28,64	24	0	69	46,9	-
04.10.2025	0,67	27,87	28,74	24	0	68,3	47,3	-
05.10.2025	0,566	20,68	22,03	24	0	68	44	-
06.10.2025	0,543	19,14	20,36	24	0	67,9	43,2	-
07.10.2025	0,556	19,61	20,63	24	0	68,8	43,3	-
08.10.2025	0,558	19,99	20,88	24	128	68,6	44,2	-
09.10.2025	0,467	14,89	16,06	24	0	68	40,8	-
10.10.2025	0,483	15,71	17,1	24	0	67,9	41,2	-
11.10.2025	0,451	14,43	15,77	24	0	67,7	40,5	-
12.10.2025	0,505	17,26	18,74	24	0	67,9	42,3	-
13.10.2025	0,571	21,22	22,5	24	0	68,6	45	-
14.10.2025	0,596	23,22	24,12	24	0	68,9	46,6	-
15.10.2025	0,566	20,39	21,51	24	0	68,9	44,7	-
16.10.2025	0,557	19,52	20,86	24	0	68,7	44	-
17.10.2025	0,581	20,84	21,99	24	0	68,9	44,6	-
18.10.2025	0,698	28,72	29,46	24	0	69,6	48,7	-
19.10.2025	0,698	28,41	28,6	24	0	69,7	48,5	-
20.10.2025	0,736	32,37	32,55	24	0	69,9	50,2	-
21.10.2025	0,743	32,77	33,54	24	0	69,9	50	-
22.10.2025	0,666	26,6	27,66	24	128	69,2	47,2	-
23.10.2025	0,585	21,1	22,31	24	0	68,3	44	-
Итого:	12,965	491,25	515,44	552	0	0	0	0
Гкал	11,15							

Общее время работы системы, ч 552
Период нормальной работы системы, ч 552

Показания интеграторов:

Дата	dQ, MBt*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
30.09.2025	2398,566	110214,44	116658,11	136263,63
23.10.2025	2411,531	110705,69	117173,55	136815,62

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
31.10.2025 10:39:24