

#190177#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Внешстрой-Калининград, ООО, УК
Артиллерийская 58, Калининград

3593
SKM-01
35194
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.11.2025	1,09	43,88	44,13	24	0	79,3	57,9	-3,9
25.11.2025	0,997	40,19	40,6	24	128	77,3	55,9	-0,9
26.11.2025	1	42,71	43,18	24	0	76,8	56,6	-0,4
27.11.2025	0,961	40,61	40,89	24	0	76	55,6	-1,3
28.11.2025	0,917	37,62	37,96	24	0	75,4	54,4	-0,4
29.11.2025	0,943	39,68	39,92	24	0	75,5	55,1	-0,3
30.11.2025	0,966	42,03	42,52	24	0	75,7	55,9	-0,5
01.12.2025	0,905	36,91	38,26	24	0	74,6	53,5	-
02.12.2025	0,988	42,64	42,99	24	0	76,5	56,5	-
03.12.2025	0,885	38,63	38,87	24	0	72,4	52,7	-
04.12.2025	0,886	37,58	38,31	24	0	71,9	51,6	-
05.12.2025	0,859	35,13	36,17	24	0	71,6	50,5	-
06.12.2025	0,817	32,96	34,1	24	0	70,8	49,5	-
07.12.2025	0,854	36,81	37,73	24	0	71	51,1	-
08.12.2025	0,805	33,63	34,58	24	0	70,9	50,3	-
09.12.2025	0,722	27,89	28,71	24	0	70,1	47,8	-
10.12.2025	0,687	25,18	26,07	24	0	70,1	46,6	-
11.12.2025	0,71	26,81	27,81	24	0	70,4	47,5	-
12.12.2025	0,731	28,64	28,91	24	0	70,6	48,6	-
13.12.2025	0,768	33,06	33,34	24	0	70,7	50,7	-
14.12.2025	0,732	30,26	30,52	24	0	70,4	49,6	-
15.12.2025	0,768	36	36,62	24	0	69,7	51,1	-
16.12.2025	0,801	36,4	37,26	24	0	71	52,1	-
17.12.2025	0,885	37,8	38,54	24	0	74	53,8	-
18.12.2025	0,895	37,71	38,57	24	0	74,2	53,7	-
19.12.2025	0,826	35,05	35,92	24	0	71,6	51,3	-
20.12.2025	0,77	32,32	33,37	24	0	70,6	50,1	-
21.12.2025	0,765	31,84	32,63	24	0	70,6	49,9	-
22.12.2025	0,759	31,72	31,99	24	0	70,9	50,3	-
23.12.2025	0,97	43,76	44,03	24	0	75,1	55,8	-
Итого:	25,662	1075,45	1094,5	720	0	0	0	0
Гкал	22,069							

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.11.2025	2432,788	111565,12	118059,63	137554,2
23.12.2025	2458,45	112640,57	119154,13	138274,2

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.12.2025 13:47:13