

#207217#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Внешстрой-Калининград, ООО, УК
Артиллерийская 50, Калининград

9811
ТВ7 (АССII)
20117163
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	24,581	0	217,1	211	0	210,127	207,661	0	24	0	86,5	58,6	0,42	0,38	-8,3
25.01.2026	24,406	0	205,7	199,8	0	199,142	196,784	0	24	0	86,2	57	0,43	0,38	-9,4
26.01.2026	21,487	0	182,3	177,1	0	176,844	174,683	0	24	0	83,2	54,2	0,44	0,37	-7,3
27.01.2026	20,906	0	171,4	166,3	0	166,291	164,132	0	24	0	83	53	0,45	0,37	-4,4
28.01.2026	21,693	0	192,3	187	0	186,584	184,359	0	24	0	82,8	55,1	0,43	0,38	-3,8
29.01.2026	24,347	0	212,3	206,2	0	205,369	202,877	0	24	0	87,3	59,1	0,42	0,38	-6
30.01.2026	25,075	0	218,1	211,8	0	210,879	208,31	0	24	0	88,1	59,8	0,42	0,38	-9,7
31.01.2026	26,168	0	218,7	212,4	0	211,304	208,931	0	24	0	89,1	59,6	0,41	0,38	-12,4
01.02.2026	26,232	0	205,8	199,6	0	198,759	196,46	0	24	0	89,8	58,3	0,41	0,38	-13,8
02.02.2026	27,406	0	207,6	201	0,002	200,235	197,766	0,002	24	0	91,7	59	0,41	0,38	-18,9
03.02.2026	28,071	0	221	214,3	0	213,147	210,706	0	24	0	91,8	60,4	0,41	0,38	-20,1
04.02.2026	27,148	0	216,2	209,6	0,001	208,519	206,044	0,001	24	0	91,7	60,7	0,41	0,37	-18
05.02.2026	24,622	0	191,1	185,1	0	184,582	182,236	0	24	0	89,6	57,8	0,43	0,37	-12,3
06.02.2026	21,621	0	163,5	158,3	0	158,367	156,24	0	24	0	85,5	52,9	0,44	0,36	-7,6
07.02.2026	21,212	0	166,8	161,8	0	161,792	159,754	0	24	0	83,3	52,1	0,44	0,37	-3,2
08.02.2026	22,256	0	180,2	174,8	0	174,659	172,421	0	24	0	84,4	54	0,43	0,37	-3,3
09.02.2026	24,248	0	205,6	199,6	0	198,816	196,409	0	24	0	87,9	58,8	0,41	0,37	-4,9
10.02.2026	24,571	0	209,9	203,8	0	202,97	200,52	0	24	0	87,9	59,1	0,41	0,37	-12,1
11.02.2026	21,059	0	172,8	167,6	0	167,552	165,328	0	24	0	83,8	53,9	0,44	0,37	-12,4
12.02.2026	18,634	0	152,4	147,7	0	148,15	145,985	0	24	0	79,9	49,9	0,45	0,37	-3,8
13.02.2026	18,915	0	156,1	151,4	0	151,673	149,566	0	24	0	80,7	50,9	0,45	0,36	-0,7
14.02.2026	22,066	0	182,9	177,6	0	177,237	175,096	0	24	0	84,8	55,1	0,43	0,37	-1,2
15.02.2026	24,434	0	198,5	192,5	0	191,823	189,457	0	24	0	88,9	58,5	0,42	0,37	-6,7
16.02.2026	24,85	0	200,4	194,4	0	193,321	191,103	0	24	0	91,4	60,7	0,41	0,37	-11,2
17.02.2026	25,172	0	205	198,8	0	197,893	195,476	0	24	0	90,5	60,1	0,41	0,37	-
Итого:	591,18	0	4853,7	4709,5	0,003	4696,035	4638,304	0,003	600	0	0	0	0	0	0
Гкал	141,201														

Общее время работы системы, ч600

Период нормальной работы системы, ч600

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.01.2026	9038,36	99995,7	97482	2,303	97666,399	96343,575	2,278	19905	25
17.02.2026	9629,54	104849,4	102191,5	2,306	102362,433	100981,876	2,281	20505	25

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

18.02.2026 11:22:27