

#282693#

Отчёт по теплоснабжению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель Внешстрой-Калининград, ООО, УК
Адрес потребителя Артиллерийская 50, Калининград
Номер абонента 9811
Порядковый номер ТВ7 (АСЦП)
Тип теплосчётчика
Заводской номер 20117163
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|----------|----------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 18.02.2026 | 22,417 | 0 | 183,7 | 178,3 | 0 | 177,852 | 175,695 | 0 | 24 | 0 | 86,1 | 56,1 | 0,43 | 0,37 | -11,6 |
| 19.02.2026 | 20,338 | 0 | 165,1 | 160,1 | 0 | 160,234 | 158,08 | 0 | 24 | 0 | 82,4 | 52,1 | 0,44 | 0,37 | - |
| 20.02.2026 | 19,533 | 0 | 158,1 | 153,2 | 0 | 153,501 | 151,306 | 0 | 24 | 0 | 81,8 | 51,5 | 0,45 | 0,36 | - |
| 21.02.2026 | 19,487 | 0 | 162,2 | 157,4 | 0 | 157,501 | 155,4 | 0 | 24 | 0 | 81,6 | 52,1 | 0,44 | 0,37 | - |
| 22.02.2026 | 16,976 | 0 | 136,9 | 132,5 | 0 | 133,271 | 131,127 | 0 | 24 | 0 | 77,7 | 47,3 | 0,46 | 0,36 | - |
| 23.02.2026 | 17,055 | 0 | 142,3 | 137,8 | 0 | 138,626 | 136,386 | 0 | 24 | 0 | 76,5 | 47,1 | 0,46 | 0,36 | - |
| 24.02.2026 | 16,819 | 0 | 145,8 | 141,4 | 0 | 142,079 | 139,904 | 0 | 24 | 0 | 76 | 47,8 | 0,46 | 0,36 | - |
| 25.02.2026 | 17,633 | 0 | 154,2 | 149,6 | 0 | 150,129 | 147,906 | 0 | 24 | 0 | 77,5 | 49,4 | 0,46 | 0,36 | - |
| 26.02.2026 | 17,543 | 0 | 161,2 | 156,6 | 0 | 156,998 | 154,753 | 0 | 24 | 0 | 76,9 | 50,3 | 0,45 | 0,37 | - |
| 27.02.2026 | 14,774 | 0 | 133,3 | 129,2 | 0 | 130,114 | 127,92 | 0 | 24 | 0 | 73,3 | 46,2 | 0,47 | 0,36 | - |
| 28.02.2026 | 13,377 | 0 | 115,4 | 111,7 | 0 | 112,658 | 110,669 | 0 | 24 | 0 | 73 | 44,6 | 0,48 | 0,35 | - |
| 01.03.2026 | 14,5 | 0 | 128,8 | 124,8 | 0 | 125,759 | 123,618 | 0 | 24 | 0 | 72,8 | 45,3 | 0,47 | 0,36 | - |
| 02.03.2026 | 14,598 | 0 | 131,6 | 127,6 | 0 | 128,481 | 126,361 | 0 | 24 | 0 | 72,9 | 45,8 | 0,47 | 0,36 | - |
| 03.03.2026 | 13,837 | 0 | 122,1 | 118,3 | 0 | 119,217 | 117,189 | 0 | 24 | 0 | 72,8 | 45,1 | 0,49 | 0,35 | - |
| 04.03.2026 | 15,24 | 0 | 139,8 | 135,6 | 0 | 136,485 | 134,256 | 0 | 24 | 0 | 73 | 46,3 | 0,47 | 0,36 | - |
| 05.03.2026 | 15,034 | 0 | 143,1 | 138,9 | 0 | 139,732 | 137,474 | 0 | 24 | 0 | 72,7 | 47 | 0,47 | 0,36 | - |
| 06.03.2026 | 14,707 | 0 | 137,3 | 133,3 | 0 | 134,007 | 131,918 | 0 | 24 | 0 | 73,4 | 47,2 | 0,47 | 0,35 | - |
| 07.03.2026 | 14,141 | 0 | 132,4 | 128,4 | 0 | 129,256 | 127,091 | 0 | 24 | 0 | 73 | 46,9 | 0,48 | 0,35 | - |
| 08.03.2026 | 12,869 | 0 | 114,1 | 110,4 | 0 | 111,409 | 109,359 | 0 | 24 | 0 | 72,8 | 45,2 | 0,49 | 0,35 | - |
| 09.03.2026 | 12,339 | 0 | 108,7 | 105,1 | 0 | 106,142 | 104,122 | 0 | 24 | 0 | 72,7 | 44,9 | 0,49 | 0,34 | - |
| 10.03.2026 | 11,443 | 0 | 97,3 | 93,6 | 0 | 95,008 | 92,767 | 0 | 24 | 0 | 72,7 | 43,9 | 0,5 | 0,34 | - |
| 11.03.2026 | 10,884 | 0 | 91,3 | 87,7 | 0 | 89,159 | 86,938 | 0 | 24 | 0 | 72,5 | 43,4 | 0,51 | 0,34 | - |
| 12.03.2026 | 11,137 | 0 | 90,5 | 87 | 0 | 88,351 | 86,259 | 0 | 24 | 0 | 73,1 | 43 | 0,5 | 0,34 | - |
| 13.03.2026 | 11,27 | 0 | 96,2 | 92,7 | 0 | 93,938 | 91,872 | 0 | 24 | 0 | 72,6 | 44 | 0,5 | 0,34 | - |
| 14.03.2026 | 9,586 | 0 | 80,3 | 76,8 | 0 | 78,42 | 76,138 | 0 | 24 | 0 | 72,5 | 43,3 | 0,51 | 0,33 | - |
| 15.03.2026 | 11,697 | 0 | 97,7 | 94,2 | 0 | 95,421 | 93,395 | 0 | 24 | 0 | 72,3 | 43,1 | 0,5 | 0,34 | - |
| 16.03.2026 | 12,577 | 0 | 107,5 | 103,9 | 0 | 104,955 | 102,959 | 0 | 24 | 0 | 72,9 | 44,3 | 0,49 | 0,34 | - |
| 17.03.2026 | 12,739 | 0 | 113,7 | 110 | 0 | 111,08 | 108,999 | 0 | 24 | 0 | 71,8 | 44,4 | 0,49 | 0,34 | - |
| 18.03.2026 | 13,762 | 0 | 144,5 | 140,4 | 0 | 141,31 | 138,971 | 0 | 24 | 0 | 70 | 46,7 | 0,47 | 0,36 | - |
| Итого: | 428,312 | 0 | 3735,1 | 3616,5 | 0 | 3641,093 | 3578,832 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 102,301 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|-----------|----------|----------|--------|------------|------------|-------|---------|--------|
| 17.02.2026 | 9629,54 | 104849,4 | 102191,5 | 2,306 | 102362,433 | 100981,876 | 2,281 | 20505 | 25 |
| 18.03.2026 | 10057,855 | 108584,5 | 105808 | 2,306 | 106003,524 | 104560,707 | 2,281 | 21201 | 25 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
19.03.2026 16:19:38