

#166013#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.10.2025 по 22.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Внешстрой-Калининград, ООО, УК
Артиллерийская 50, Калининград
9811
ТВ7 (ASCII)
20117163
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.10.2025	9,78	0,001	87,5	84,3	0	85,519	83,554	0	24	0	71,2	43,9	0,49	0,34	-
24.10.2025	10,008	0	88,1	84,7	0	86,08	83,949	0	24	0	71,6	43,9	0,49	0,34	-
25.10.2025	11,352	0	99,6	96,2	0	97,309	95,341	0	24	0	71,8	43,9	0,49	0,34	-
26.10.2025	12,392	0	111,7	108,2	0	109,136	107,209	0	24	0	71,6	44,6	0,49	0,34	-
27.10.2025	12,742	0	114,5	110,9	0	111,854	109,874	0	24	0	71,9	44,8	0,48	0,35	-
28.10.2025	12,356	0	111,8	108,3	0	109,253	107,313	0	24	0	71,4	44,5	0,49	0,35	-
29.10.2025	12,256	0	111,3	107,7	0	108,768	106,714	0	24	0	71,3	44,5	0,49	0,34	-
30.10.2025	11,485	0	104,8	101,3	0	102,433	100,381	0	24	0	71,1	44,3	0,49	0,34	-
31.10.2025	11,751	0	106	102,3	0	103,599	101,382	0	24	0	71,1	44,1	0,49	0,34	-
01.11.2025	12,42	0	114,9	111,3	0	112,285	110,262	0	24	0	71,3	45	0,49	0,34	-
02.11.2025	11,107	0	99,1	95,6	0	96,827	94,735	0	24	0	71,6	44,2	0,49	0,34	-
03.11.2025	10,544	0	92,8	89,3	0	90,675	88,508	0	24	0	71,6	43,8	0,5	0,34	-
04.11.2025	11,956	0	108,6	104,8	0	106,132	103,851	0	24	0	71,2	44,4	0,49	0,34	-
05.11.2025	10,248	0	89,7	86,3	0	87,653	85,548	0	24	0	71,4	43,5	0,5	0,34	-
06.11.2025	10,475	0	92,2	88,6	0	90,093	87,815	0	24	0	71,5	43,7	0,49	0,34	-
07.11.2025	12,273	0	109,4	105,8	0	106,871	104,83	0	24	0	71,9	44,5	0,49	0,34	-
08.11.2025	13,883	0	129	125,2	0	126,006	123,983	0	24	0	72,1	45,8	0,48	0,34	-
09.11.2025	14,648	0	136,3	132,4	0	133,133	131,107	0	24	0	72,1	45,9	0,48	0,35	-
10.11.2025	13,755	0	125,5	121,7	0	122,581	120,531	0	24	0	72,2	45,4	0,48	0,35	-
11.11.2025	12,492	0	110,2	106,7	0	107,613	105,709	0	24	0	72,5	44,8	0,49	0,34	-
12.11.2025	12,796	0	114,7	110,9	0	112,036	109,868	0	24	0	72	44,8	0,49	0,34	-
13.11.2025	11,902	0	106,3	102,8	0	103,858	101,863	0	24	0	71,8	44,4	0,49	0,34	-
14.11.2025	11,49	0	102	98,5	0	99,652	97,606	0	24	0	71,8	44,3	0,49	0,34	-
15.11.2025	14,377	0	137,1	133,3	0	133,911	131,962	0	24	0	72,1	46,5	0,48	0,35	-
16.11.2025	17,533	0	162	157,7	0	157,861	155,897	0	24	0	76,1	49,6	0,46	0,36	-
17.11.2025	15,887	0	146,4	142,3	0	142,794	140,79	0	24	0	74,5	47,9	0,47	0,35	-
18.11.2025	7,401	0	84,1	81,9	0,02	82,347	81,08	0,02	24	0	67,5	46,1	0,32	0,28	-
19.11.2025	16,283	0,003	151,1	147,1	0	147,458	145,569	0	24	0	73,6	47,3	0,47	0,35	-
20.11.2025	8,629	0	93,2	90,8	0,003	91,132	89,837	0,003	24	0	70	47,4	0,36	0,32	-
21.11.2025	17,301	0	156,6	152,4	0	152,664	150,747	0	24	0	75,4	48,3	0,47	0,35	-
22.11.2025	17,425	0	161,1	156,6	0	157,042	154,856	0	24	0	75,4	48,9	0,46	0,36	-
Итого:	388,947	0	3557,6	3445,9	0,023	3474,575	3412,671	0,023	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	92,898														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
22.10.2025	7500,386	86180,6	84066	2,28	84220,001	83088,226	2,255	17673	25
22.11.2025	7889,332	89738,2	87511,9	2,303	87694,575	86500,897	2,278	18417	25

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.11.2025 9:21:53