

#190099#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.11.2025 по 22.12.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Внешстрой-Калининград, ООО, УК
Артиллерийская 50, Калининград

9811
ТВ7 (ASCII)
20117163
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.11.2025	20,32	0	177,7	172,9	0	172,697	170,705	0	24	0	80,3	52,3	0,45	0,36	1,3
24.11.2025	19,463	0	168,8	164	0	163,96	161,864	0	24	0	81,1	52,8	0,45	0,36	-3,3
25.11.2025	18,153	0	155,9	151,5	0	151,621	149,683	0	24	0	79,2	50,6	0,46	0,36	-3,9
26.11.2025	17,729	0	151,6	147,3	0	147,508	145,598	0	24	0	78,5	49,8	0,46	0,36	-0,9
27.11.2025	17,753	0	155,8	151,5	0	151,667	149,75	0	24	0	77,7	49,8	0,46	0,36	-0,4
28.11.2025	17,788	0	158,1	153,7	0	153,944	151,93	0	24	0	77,3	49,7	0,46	0,36	-1,3
29.11.2025	17,938	0	158,9	154,6	0	154,724	152,827	0	24	0	77,3	49,6	0,46	0,36	-0,4
30.11.2025	18,935	0	171,7	167,3	0	167,176	165,321	0	24	0	77,4	50,4	0,45	0,36	-0,3
01.12.2025	17,057	0	150,5	146,3	0	146,613	144,679	0	24	0	76,6	48,8	0,46	0,36	-0,5
02.12.2025	18,447	0	164,6	160,1	0	160,182	158,192	0	24	0	78,2	50,7	0,45	0,36	-
03.12.2025	16,564	0	152,7	148,6	0	148,954	147,025	0	24	0	74,3	47,8	0,46	0,36	-
04.12.2025	15,345	0	139,5	135,5	0	136,13	134,122	0	24	0	73,7	46,8	0,46	0,36	-
05.12.2025	14,346	0	125,3	121,6	0	122,28	120,433	0	24	0	73,6	45,6	0,47	0,35	-
06.12.2025	13,736	0	118,6	114,8	0	115,791	113,746	0	24	0	72,9	44,6	0,48	0,35	-
07.12.2025	15,738	0	143,9	140	0	140,485	138,612	0	24	0	72,9	46,2	0,47	0,36	-
08.12.2025	14,557	0	131,1	127,3	0	127,993	126,068	0	24	0	72,9	45,8	0,47	0,35	-
09.12.2025	12,48	0	107,6	104,2	0	105,081	103,264	0	24	0	72,5	44,2	0,49	0,35	-
10.12.2025	11,888	0	100,8	97,4	0	98,428	96,535	0	24	0	72,7	43,9	0,49	0,35	-
11.12.2025	12,058	0	101,7	98,3	0	99,298	97,428	0	24	0	72,8	43,8	0,49	0,34	-
12.12.2025	12,379	0	104,9	101,4	0	102,422	100,489	0	24	0	72,9	44,1	0,48	0,35	-
13.12.2025	14,261	0	129,6	125,9	0	126,562	124,68	0	24	0	72,6	45,7	0,47	0,35	-
14.12.2025	13,809	0	121,9	118,2	0	119,033	117,096	0	24	0	72,6	44,9	0,48	0,35	-
15.12.2025	14,565	0	147,2	143,4	0	143,877	141,942	0	24	0	70,9	46,8	0,46	0,36	-
16.12.2025	15,656	0	152,2	148,4	0	148,612	146,84	0	24	0	72,7	47,5	0,46	0,36	-
17.12.2025	16,916	0	153	148,9	0	149,127	147,264	0	24	0	75,6	48,6	0,45	0,36	-
18.12.2025	16,759	0	150,3	146,3	0	146,458	144,692	0	24	0	76	48,7	0,46	0,36	-
19.12.2025	15,296	0	140,8	137	0	137,415	135,603	0	24	0	73,5	47	0,47	0,36	-
20.12.2025	14,251	0	127	123,3	0	123,999	122,13	0	24	0	72,7	45,3	0,48	0,35	-
21.12.2025	14,294	0	126,4	122,8	0	123,434	121,652	0	24	0	72,6	45	0,48	0,35	-
22.12.2025	14,078	0	125,8	122,1	0	122,82	120,927	0	24	0	72,9	45,6	0,48	0,35	-
Итого:	472,559	0	4213,9	4094,6	0	4108,291	4051,097	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	112,869														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
22.11.2025	7889,332	89738,2	87511,9	2,303	87694,575	86500,897	2,278	18417	25
22.12.2025	8361,89	93952,1	91606,5	2,303	91802,866	90551,994	2,278	19137	25

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.12.2025 9:36:42