

#135701#

Отчет о суточных параметрах
(23.06.2025 0:00:00 - 23.07.2025 0:00:00)

Объект: Калининградская обл, Калининград г, А.Невского ул, д. 107-115 (Невского 107-115)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 220079 УКЛР
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС+ГВС (Общий учёт с контролем ГВС)

Схема измерений: Закрытая система отопления, измерение расхода в подающем трубопроводе (Схема 4)

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	M2	%	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	т		кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23.06.2025	69,09	43,81	25,28	51,39	50,27	50,27	0,00	4,34	3,60	1,271	24,0	0,0	
24.06.2025	68,52	43,85	24,67	54,27	53,09	53,09	0,00	4,32	3,60	1,309	24,0	0,0	
25.06.2025	69,19	43,23	25,96	54,76	53,59	53,59	0,00	4,33	3,60	1,392	24,0	0,0	
26.06.2025	68,99	44,70	24,29	50,60	49,53	49,53	0,00	4,34	3,60	1,201	24,0	0,0	
27.06.2025	69,08	44,14	24,94	49,97	48,89	48,89	0,00	4,36	3,61	1,218	24,0	0,0	
28.06.2025	68,96	44,10	24,86	53,64	52,49	52,49	0,00	4,35	3,60	1,303	24,0	0,0	
29.06.2025	69,06	44,06	25,00	53,17	52,03	52,03	0,00	4,36	3,61	1,299	24,0	0,0	
30.06.2025	68,84	43,99	24,85	53,47	52,33	52,33	0,00	4,35	3,60	1,299	24,0	0,0	
01.07.2025	68,18	45,05	23,13	57,71	56,47	56,47	0,00	4,34	3,58	1,305	24,0	0,0	
02.07.2025	68,03	44,81	23,22	54,07	52,94	52,94	0,00	4,35	3,57	1,226	24,0	0,0	
03.07.2025	68,07	44,18	23,89	56,24	55,06	55,06	0,00	4,31	3,56	1,314	24,0	0,0	
04.07.2025	67,87	44,80	23,07	56,07	54,90	54,90	0,00	4,28	3,57	1,264	24,0	0,0	
05.07.2025	68,15	44,83	23,32	54,81	53,66	53,66	0,00	4,30	3,57	1,250	24,0	0,0	
06.07.2025	68,15	44,48	23,67	54,24	53,10	53,10	0,00	4,30	3,58	1,259	24,0	0,0	
07.07.2025	68,41	44,79	23,62	52,36	51,24	51,24	0,00	4,31	3,57	1,210	24,0	0,0	
08.07.2025	68,19	44,73	23,46	54,06	52,95	52,95	0,00	4,30	3,57	1,243	24,0	0,0	
09.07.2025	68,28	44,62	23,66	54,44	53,29	53,29	0,00	4,30	3,58	1,258	24,0	0,0	
10.07.2025	67,99	45,06	22,93	54,73	53,60	53,60	0,00	4,30	3,57	1,231	24,0	0,0	
11.07.2025	68,42	44,54	23,88	53,89	52,76	52,76	0,00	4,32	3,57	1,260	24,0	0,0	
12.07.2025	68,15	44,78	23,37	53,82	52,69	52,69	0,00	4,32	3,57	1,232	24,0	0,0	
13.07.2025	68,25	44,84	23,41	54,37	53,21	53,21	0,00	4,32	3,57	1,248	24,0	0,0	
14.07.2025	68,23	44,78	23,45	52,41	51,32	51,32	0,00	4,34	3,58	1,202	24,0	0,0	
15.07.2025	68,33	44,98	23,35	50,86	49,77	49,77	0,00	4,33	3,58	1,162	24,0	0,0	
16.07.2025	68,37	44,55	23,82	51,81	50,72	50,72	0,00	4,35	3,57	1,208	24,0	0,0	
17.07.2025	67,59	45,61	21,98	51,36	50,29	50,29	0,00	4,40	3,54	1,102	24,0	0,0	*
18.07.2025	68,05	44,41	23,64	56,24	55,07	55,07	0,00	4,40	3,57	1,298	24,0	0,0	
19.07.2025	68,42	44,59	23,83	51,84	50,73	50,73	0,00	4,39	3,57	1,208	24,0	0,0	
20.07.2025	68,14	44,35	23,79	55,92	54,75	54,75	0,00	4,38	3,58	1,302	24,0	0,0	
21.07.2025	68,43	44,74	23,69	51,77	50,66	50,66	0,00	4,39	3,58	1,202	24,0	0,0	
22.07.2025	68,27	45,23	23,04	53,07	51,96	51,96	0,00	4,39	3,58	1,199	24,0	0,0	
23.07.2025	68,38	44,86	23,52	51,51	50,43	50,43	0,00	4,38	3,58	1,187	24,0	0,0	
Средние:	68,39	44,56	23,83	---	---	---	0,00	4,34	3,58	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1658,87	1623,79	1623,79	---	---	---	38,662	744,0	0,0	

Дата	V1	M1	M2	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	т	Гкал	ч	ч
22.06.2025	81036,17	79172,43	79172,43	2320,131	18301,0	0,0
23.07.2025	82695,04	80796,22	80796,22	2358,793	19045,0	0,0
Итого:	1658,87	1623,79	1623,79	38,662	744,0	0,0



Представитель энергоснабжающей организации

