

#144443#

Отчет о суточных параметрах
(23.07.2025 0:00:00 - 23.08.2025 0:00:00)

Объект: Калининградская обл, Калининград г, А.Невского ул, д. 107-115 (Невского 107-115)

Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 220079 УКЛР

Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС+ГВС (Общий учёт с контролем ГВС)

Схема измерений: Закрытая система отопления, измерение расхода в подающем трубопроводе (Схема 4)

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	M2	%	P1	P2	Qо	BHP	BOC	HC
	°C	°C	°C	m3	т	т		кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23.07.2025	68,38	44,86	23,52	51,51	50,43	50,43	0,00	4,38	3,58	1,187	24,0	0,0	
24.07.2025	68,44	44,80	23,64	53,77	52,65	52,65	0,00	4,36	3,58	1,244	24,0	0,0	
25.07.2025	69,17	44,47	24,70	47,59	46,54	46,54	0,00	4,35	3,57	1,149	24,0	0,0	
26.07.2025	68,19	45,13	23,06	51,13	50,06	50,06	0,00	4,35	3,58	1,154	24,0	0,0	
27.07.2025	68,65	44,45	24,20	52,27	51,14	51,14	0,00	4,39	3,57	1,234	24,0	0,0	
28.07.2025	68,19	45,29	22,90	51,35	50,26	50,26	0,00	4,34	3,58	1,148	24,0	0,0	
29.07.2025	68,55	45,19	23,36	51,56	50,45	50,45	0,00	4,36	3,56	1,179	24,0	0,0	
30.07.2025	68,52	44,70	23,82	53,14	52,00	52,00	0,00	4,37	3,57	1,240	24,0	0,0	
31.07.2025	68,90	44,99	23,91	50,35	49,27	49,27	0,00	4,39	3,57	1,178	24,0	0,0	
01.08.2025	68,61	45,09	23,52	51,73	50,63	50,63	0,00	4,37	3,57	1,190	24,0	0,0	
02.08.2025	68,79	45,56	23,23	48,92	47,85	47,85	0,00	4,38	3,58	1,110	24,0	0,0	
03.08.2025	68,28	44,65	23,63	53,20	52,07	52,07	0,00	4,36	3,58	1,228	24,0	0,0	
04.08.2025	68,91	44,75	24,16	51,14	50,04	50,04	0,00	4,38	3,57	1,204	24,0	0,0	
05.08.2025	68,97	44,64	24,33	51,24	50,11	50,11	0,00	4,38	3,57	1,219	24,0	0,0	
06.08.2025	68,40	44,88	23,52	53,06	51,91	51,91	0,00	4,35	3,57	1,219	24,0	0,0	
07.08.2025	68,43	44,99	23,44	54,59	53,42	53,42	0,00	4,33	3,56	1,248	24,0	0,0	
08.08.2025	68,16	45,42	22,74	54,83	53,71	53,71	0,00	4,31	3,56	1,220	24,0	0,0	
09.08.2025	68,42	45,28	23,14	53,51	52,38	52,38	0,00	4,32	3,57	1,210	24,0	0,0	
10.08.2025	68,02	45,13	22,89	56,63	55,45	55,45	0,00	4,31	3,58	1,269	24,0	0,0	
11.08.2025	68,23	45,16	23,07	54,44	53,29	53,29	0,00	4,32	3,57	1,230	24,0	0,0	
12.08.2025	68,00	45,05	22,95	58,63	57,43	57,43	0,00	4,29	3,53	1,316	24,0	0,0	
13.08.2025	54,94	48,01	6,93	66,32	65,39	65,39	0,00	2,40	2,24	0,451	24,0	0,0	
14.08.2025	23,51	30,80	-7,29	3,15	3,15	3,15	0,00	1,28	1,01	-0,018	24,0	0,0	*
15.08.2025	22,95	27,05	-4,10	2,89	2,89	2,89	0,00	2,55	1,00	-0,001	24,0	0,0	*
16.08.2025	22,41	22,52	-0,11	0,00	0,00	0,00	---	1,00	1,00	0,000	24,0	0,0	
17.08.2025	21,44	21,11	0,33	0,00	0,00	0,00	---	1,00	1,00	0,000	24,0	0,0	
18.08.2025	20,91	20,52	0,39	0,00	0,00	0,00	---	1,00	1,00	0,000	24,0	0,0	
19.08.2025	20,57	20,15	0,42	0,00	0,00	0,00	---	1,00	1,00	0,000	24,0	0,0	
20.08.2025	18,51	20,88	-2,37	0,11	0,11	0,11	0,00	1,28	1,00	0,000	24,0	0,0	*
21.08.2025	19,77	19,70	0,07	0,32	0,32	0,32	0,00	1,00	1,00	0,000	24,0	0,0	
22.08.2025	19,29	19,15	0,14	0,05	0,05	0,05	0,00	1,00	1,00	0,000	24,0	0,0	
23.08.2025	18,43	18,16	0,27	0,00	0,00	0,00	---	1,00	1,00	0,000	24,0	0,0	
Средние:	53,15	37,89	15,26	---	---	---	0,00	3,31	2,73	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1177,43	1153,00	1153,00	---	---	---	25,808	768,0	0,0	

Дата	V1	M1	M2	Qо	BHP	BOC
	m3	т	т	Гкал	ч	ч
22.07.2025	82643,53	80745,79	80745,79	2357,606	19021,0	0,0
23.08.2025	83820,96	81898,79	81898,79	2383,414	19789,0	0,0
Итого:	1177,43	1153,00	1153,00	25,808	768,0	0,0



Представитель энергоснабжающей организации

