

#151785#

Отчет о суточных параметрах
(23.09.2025 0:00:00 - 23.10.2025 0:00:00)

Объект: Калининградская обл, Калининград г, А.Невского ул, д. 107-115 (Невского 107-115)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 220079 УКЛР
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС+ГВС (Общий учёт с контролем ГВС)
Схема измерений: Закрытая система отопления, измерение расхода в подающем трубопроводе (Схема 4)

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	M2	%	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	т		кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23.09.2025	69,22	45,08	24,14	50,81	49,73	49,73	0,00	4,32	3,46	1,198	24,0	0,0	
24.09.2025	69,23	45,27	23,96	50,28	49,18	49,18	0,00	4,32	3,46	1,178	24,0	0,0	
25.09.2025	69,29	45,07	24,22	52,46	51,34	51,34	0,00	4,31	3,46	1,243	24,0	0,0	
26.09.2025	69,43	45,24	24,19	49,59	48,53	48,53	0,00	4,32	3,46	1,172	24,0	0,0	
27.09.2025	69,23	44,99	24,24	52,70	51,56	51,56	0,00	4,31	3,46	1,250	24,0	0,0	
28.09.2025	69,29	44,70	24,59	55,23	54,03	54,03	0,00	4,30	3,46	1,327	24,0	0,0	
29.09.2025	68,15	46,12	22,03	58,51	57,27	57,27	0,00	4,25	3,46	1,260	24,0	0,0	
30.09.2025	69,17	44,95	24,22	53,39	52,23	52,23	0,00	4,24	3,46	1,265	24,0	0,0	
01.10.2025	69,25	44,82	24,43	55,90	54,70	54,70	0,00	4,67	3,49	1,335	24,0	0,0	
02.10.2025	65,86	49,02	16,84	79,54	77,98	77,98	0,00	5,59	3,59	1,311	24,0	0,0	
03.10.2025	71,56	42,24	29,32	66,81	65,27	65,27	0,00	5,76	3,68	1,911	24,0	0,0	
04.10.2025	71,36	40,16	31,20	123,80	120,97	120,97	0,00	5,74	3,73	3,774	24,0	0,0	
05.10.2025	71,75	39,20	32,55	110,62	108,09	108,09	0,00	5,77	3,73	3,518	24,0	0,0	
06.10.2025	71,69	38,97	32,72	104,43	102,04	102,04	0,00	5,81	3,74	3,338	24,0	0,0	
07.10.2025	72,23	39,14	33,09	106,94	104,46	104,46	0,00	5,85	3,76	3,457	24,0	0,0	
08.10.2025	71,85	40,17	31,68	108,75	106,23	106,23	0,00	5,85	3,77	3,366	24,0	0,0	
09.10.2025	71,99	39,57	32,42	99,73	97,44	97,44	0,00	5,88	3,76	3,159	24,0	0,0	
10.10.2025	71,84	39,23	32,61	104,07	101,67	101,67	0,00	5,87	3,76	3,313	24,0	0,0	
11.10.2025	71,80	39,25	32,55	99,27	96,99	96,99	0,00	5,89	3,75	3,157	24,0	0,0	
12.10.2025	71,60	38,97	32,63	105,67	103,24	103,24	0,00	5,87	3,76	3,369	24,0	0,0	
13.10.2025	71,78	40,16	31,62	114,03	111,40	111,40	0,00	5,85	3,77	3,524	24,0	0,0	
14.10.2025	71,88	40,22	31,66	116,87	114,19	114,19	0,00	5,84	3,78	3,614	24,0	0,0	
15.10.2025	72,07	39,36	32,71	108,84	106,33	106,33	0,00	5,88	3,75	3,476	24,0	0,0	
16.10.2025	71,92	39,44	32,48	110,32	107,78	107,78	0,00	5,84	3,77	3,497	24,0	0,0	
17.10.2025	71,92	39,68	32,24	107,32	104,83	104,83	0,00	5,85	3,77	3,379	24,0	0,0	
18.10.2025	72,11	40,13	31,98	119,93	117,15	117,15	0,00	5,81	3,80	3,747	24,0	0,0	
19.10.2025	72,13	40,16	31,97	124,77	121,88	121,88	0,00	5,80	3,81	3,897	24,0	0,0	
20.10.2025	71,83	41,29	30,54	142,92	139,61	139,61	0,00	5,74	3,84	4,264	24,0	0,0	
21.10.2025	72,14	41,64	30,50	137,72	134,54	134,54	0,00	5,76	3,83	4,101	24,0	0,0	
22.10.2025	71,89	40,17	31,72	123,19	120,35	120,35	0,00	5,80	3,80	3,817	24,0	0,0	
23.10.2025	71,60	39,68	31,92	109,13	106,64	106,64	0,00	5,84	3,78	3,406	24,0	0,0	
Средние:	70,87	41,74	29,13	---	---	---	0,00	5,38	3,67	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2903,54	2837,65	2837,65	---	---	---	85,623	744,0	0,0	

Дата	V1	M1	M2	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	т	Гкал	ч	ч
22.09.2025	85338,26	83384,95	83384,95	2416,328	20509,0	0,0
23.10.2025	88241,80	86222,60	86222,60	2501,951	21253,0	0,0
Итого:	2903,54	2837,65	2837,65	85,623	744,0	0,0

Представитель абонента



Представитель энергоснабжающей организации

