

#135702#

Отчет о суточных параметрах
(23.06.2025 0:00:00 - 23.07.2025 0:00:00)

Объект: Калининградская обл, Калининград г, Бежецкая ул, д. 2-8 (Бежецкая 2-8)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 207639 ЖЭУ -29
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС+ГВС (Общий учёт с контролем ГВС)

Схема измерений: Открытая система отопления. ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mr	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23.06.2025	71,06	54,21	16,85	42,34	43,25	41,38	42,66	-1,28	6,00	4,00	0,628	-0,046	24,0	0,0	*
24.06.2025	70,33	52,86	17,47	41,89	42,65	40,98	42,10	-1,12	6,00	4,00	0,658	-0,034	24,0	0,0	*
25.06.2025	58,90	47,56	11,34	10,50	10,86	10,33	10,75	-0,42	6,00	4,00	0,097	-0,012	24,0	0,0	*
26.06.2025	20,88	20,42	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	4,00	0,000	0,000	24,0	0,0	*
27.06.2025	19,99	23,98	-3,99	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	6,00	4,00	0,000	0,000	24,0	0,0	*
28.06.2025	19,14	19,26	-0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	4,00	0,000	0,000	24,0	0,0	*
29.06.2025	19,61	19,60	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	4,00	0,000	0,000	24,0	0,0	*
30.06.2025	18,59	18,63	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	4,00	0,000	0,000	24,0	0,0	*
01.07.2025	19,17	19,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	4,00	0,000	0,000	24,0	0,0	*
02.07.2025	21,27	19,82	1,45	1,02	0,00	1,02	0,00	1,02	6,00	4,00	0,022	0,020	24,0	0,0	*
03.07.2025	32,48	28,10	4,38	23,70	8,60	23,57	8,58	14,99	6,00	4,00	0,527	0,389	24,0	0,0	*
04.07.2025	69,86	42,07	27,79	10,37	10,43	10,13	10,37	-0,24	6,00	4,00	0,275	-0,011	24,0	0,0	*
05.07.2025	70,09	40,66	29,43	10,26	10,60	10,02	10,53	-0,51	6,00	4,00	0,278	-0,021	24,0	0,0	*
06.07.2025	70,07	36,04	34,03	9,97	10,29	9,73	10,23	-0,50	6,00	4,00	0,321	-0,020	24,0	0,0	*
07.07.2025	70,82	37,00	33,82	11,10	11,89	10,86	11,85	-0,99	6,00	4,00	0,333	-0,026	24,0	0,0	*
08.07.2025	70,66	43,16	27,50	12,22	13,49	11,98	13,39	-1,41	6,00	4,00	0,275	-0,041	24,0	0,0	*
09.07.2025	70,64	38,81	31,83	12,06	13,35	11,82	13,28	-1,46	6,00	4,00	0,322	-0,035	24,0	0,0	*
10.07.2025	70,81	38,54	32,27	12,34	13,60	12,10	13,51	-1,41	6,00	4,00	0,341	-0,030	24,0	0,0	*
11.07.2025	70,51	40,72	29,79	12,44	13,62	12,20	13,52	-1,32	6,00	4,00	0,312	-0,025	24,0	0,0	*
12.07.2025	70,68	40,67	30,01	12,48	13,49	12,24	13,41	-1,17	6,00	4,00	0,322	-0,023	24,0	0,0	*
13.07.2025	70,58	36,41	34,17	12,61	13,39	12,37	13,32	-0,95	6,00	4,00	0,390	-0,010	24,0	0,0	*
14.07.2025	70,90	41,01	29,89	12,75	13,39	12,51	13,30	-0,79	6,00	4,00	0,343	-0,005	24,0	0,0	*
15.07.2025	71,12	41,17	29,95	16,87	17,39	16,55	17,26	-0,71	6,00	4,00	0,468	-0,003	24,0	0,0	*
16.07.2025	71,45	51,00	20,45	25,46	25,96	24,98	25,65	-0,67	6,00	4,00	0,477	-0,012	24,0	0,0	
17.07.2025	71,12	50,93	20,19	25,35	25,86	24,87	25,56	-0,69	6,00	4,00	0,469	-0,012	24,0	0,0	
18.07.2025	70,61	49,75	20,86	25,21	25,73	24,73	25,42	-0,69	6,00	4,00	0,483	-0,009	24,0	0,0	
19.07.2025	69,99	44,52	25,47	24,85	25,25	24,37	25,00	-0,63	6,00	4,00	0,594	-0,005	24,0	0,0	
20.07.2025	71,17	47,46	23,71	25,10	25,53	24,62	25,27	-0,65	6,00	4,00	0,553	-0,007	24,0	0,0	
21.07.2025	70,96	47,20	23,76	25,20	25,66	24,72	25,38	-0,66	6,00	4,00	0,556	-0,007	24,0	0,0	
22.07.2025	70,49	47,19	23,30	24,98	25,37	24,50	25,10	-0,60	6,00	4,00	0,544	-0,003	24,0	0,0	
23.07.2025	70,29	47,45	22,84	24,65	25,11	24,17	24,87	-0,70	6,00	4,00	0,519	-0,009	24,0	0,0	
Средние:	57,56	38,23	19,32	---	---	---	---	---	6,00	4,00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	465,74	464,78	456,77	460,33	-3,56	---	---	10,107	0,003	744,0	0,0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mr	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22.06.2025	42503,32	43060,72	41519,70	42655,68	-1135,98	1094,678	-35,814	14667,0	12,0
23.07.2025	42969,06	43525,50	41976,47	43116,01	-1139,54	1104,785	-35,811	15411,0	12,0
Итого:	465,74	464,78	456,77	460,33	-3,56	10,107	0,003	744,0	0,0



Представитель энергоснабжающей организации

