

#144444#

Отчет о суточных параметрах
(23.07.2025 0:00:00 - 23.08.2025 0:00:00)

Объект: Калининградская обл, Калининград г, Бежецкая ул, д. 2-8 (Бежецкая 2-8)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 207639 ЖЭУ -29
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС+ГВС (Общий учёт с контролем ГВС)

Схема измерений: Открытая система отопления. ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	Mr т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qg Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.2025	70,29	47,45	22,84	24,65	25,11	24,17	24,87	-0,70	6,00	4,00	0,519	-0,009	24,0	0,0	
24.07.2025	70,89	47,48	23,41	24,82	25,27	24,34	24,99	-0,65	6,00	4,00	0,542	-0,006	24,0	0,0	
25.07.2025	70,98	48,28	22,70	25,05	25,55	24,57	25,27	-0,70	6,00	4,00	0,525	-0,010	24,0	0,0	
26.07.2025	71,18	47,61	23,57	25,12	25,65	24,64	25,36	-0,72	6,00	4,00	0,550	-0,012	24,0	0,0	*
27.07.2025	70,98	47,68	23,30	25,12	25,62	24,64	25,36	-0,72	6,00	4,00	0,539	-0,008	24,0	0,0	
28.07.2025	71,08	47,27	23,81	24,77	25,27	24,29	24,98	-0,69	6,00	4,00	0,547	-0,010	24,0	0,0	*
29.07.2025	70,73	47,24	23,49	23,94	24,41	23,46	24,14	-0,68	6,00	4,00	0,520	-0,007	24,0	0,0	*
30.07.2025	70,40	45,18	25,22	22,89	23,33	22,41	23,09	-0,68	6,00	4,00	0,533	-0,007	24,0	0,0	*
31.07.2025	70,96	45,80	25,16	22,91	23,37	22,43	23,14	-0,71	6,00	4,00	0,532	-0,008	24,0	0,0	*
01.08.2025	71,17	45,90	25,27	23,28	23,69	22,80	23,45	-0,65	6,00	4,00	0,545	-0,007	24,0	0,0	*
02.08.2025	71,01	46,04	24,97	23,36	23,83	22,88	23,59	-0,71	6,00	4,00	0,538	-0,008	24,0	0,0	*
03.08.2025	70,32	43,90	26,42	23,13	23,59	22,65	23,36	-0,71	6,00	4,00	0,565	-0,007	24,0	0,0	*
04.08.2025	71,99	50,94	21,05	30,33	30,99	29,62	30,63	-1,01	6,00	4,00	0,573	-0,030	24,0	0,0	*
05.08.2025	71,01	53,04	17,97	35,71	36,44	34,92	35,95	-1,03	6,00	4,00	0,572	-0,033	24,0	0,0	
06.08.2025	71,13	52,34	18,79	37,45	38,15	36,62	37,67	-1,05	6,00	4,00	0,633	-0,036	24,0	0,0	
07.08.2025	71,40	52,25	19,15	37,29	37,94	36,44	37,44	-1,00	6,00	4,00	0,647	-0,032	24,0	0,0	
08.08.2025	71,10	52,67	18,43	37,12	37,78	36,27	37,29	-1,02	6,00	4,00	0,614	-0,034	24,0	0,0	*
09.08.2025	70,77	52,77	18,00	36,63	37,25	35,82	36,75	-0,93	6,00	4,00	0,598	-0,027	24,0	0,0	
10.08.2025	71,03	52,64	18,39	36,88	37,48	36,06	37,00	-0,94	6,00	4,00	0,615	-0,028	24,0	0,0	
11.08.2025	70,65	52,49	18,16	37,96	38,61	37,14	38,11	-0,97	6,00	4,00	0,626	-0,030	24,0	0,0	
12.08.2025	71,07	52,16	18,91	39,03	39,66	38,16	39,17	-1,01	6,00	4,00	0,672	-0,032	24,0	0,0	
13.08.2025	71,34	52,76	18,58	36,47	37,15	35,65	36,66	-1,01	6,00	4,00	0,612	-0,034	24,0	0,0	
14.08.2025	71,18	52,41	18,77	38,77	39,31	37,90	38,80	-0,90	6,00	4,00	0,667	-0,026	24,0	0,0	
15.08.2025	71,14	52,82	18,32	37,72	38,36	36,85	37,86	-1,01	6,00	4,00	0,622	-0,032	24,0	0,0	
16.08.2025	71,29	52,96	18,33	36,35	36,93	35,53	36,45	-0,92	6,00	4,00	0,605	-0,028	24,0	0,0	
17.08.2025	70,75	52,90	17,85	38,38	38,96	37,51	38,44	-0,93	6,00	4,00	0,623	-0,027	24,0	0,0	
18.08.2025	71,31	52,45	18,86	38,11	38,62	37,23	38,13	-0,90	6,00	4,00	0,654	-0,026	24,0	0,0	
19.08.2025	70,55	52,99	17,56	39,22	39,86	38,34	39,35	-1,01	6,00	4,00	0,621	-0,032	24,0	0,0	
20.08.2025	71,05	52,41	18,64	40,03	40,59	39,09	40,06	-0,97	6,00	4,00	0,680	-0,028	24,0	0,0	
21.08.2025	71,00	52,97	18,03	38,34	38,77	37,48	38,25	-0,77	6,00	4,00	0,636	-0,023	24,0	0,0	
22.08.2025	71,25	52,57	18,68	38,06	38,51	37,17	38,03	-0,86	6,00	4,00	0,650	-0,024	24,0	0,0	
23.08.2025	70,73	52,47	18,26	40,30	40,83	39,39	40,32	-0,93	6,00	4,00	0,671	-0,030	24,0	0,0	
Средние:	70,99	50,34	20,65	---	---	---	---	---	6,00	4,00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1039,19	1056,88	1016,47	1043,96	-27,49	---	---	19,046	-0,691	768,0	0,0	

Дата	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	Qg Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.07.2025	42944,41	43500,39	41952,30	43091,14	-1138,84	1104,266	-35,802	15387,0	12,0
23.08.2025	43983,60	44557,27	42968,77	44135,10	-1166,33	1123,312	-36,493	16155,0	12,0
Итого:	1039,19	1056,88	1016,47	1043,96	-27,49	19,046	-0,691	768,0	0,0



Представитель энергоснабжающей организации

