

Отчет о суточных параметрах
(22.08.2025 0:00:00 - 22.09.2025 0:00:00)

Объект: Калининградская обл, Калининград г, Бежецкая ул, д. 2-8 (Бежецкая 2-8)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 207639 ЖЭУ 29
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС+ГВС (Общий учёт с контролем ГВС)

Схема измерений: Открытая система отопления. ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
22.08.2025	71,25	52,57	18,68	38,06	38,51	37,17	38,03	-0,86	6,00	4,00	0,650	-0,024	24,0	0,0	
23.08.2025	70,73	52,47	18,26	40,30	40,83	39,39	40,32	-0,93	6,00	4,00	0,671	-0,030	24,0	0,0	
24.08.2025	70,67	52,29	18,38	40,48	40,94	39,58	40,43	-0,85	6,00	4,00	0,686	-0,025	24,0	0,0	
25.08.2025	70,95	52,60	18,35	39,39	39,88	38,49	39,38	-0,89	6,00	4,00	0,662	-0,026	24,0	0,0	
26.08.2025	71,59	52,66	18,93	37,25	37,66	36,38	37,17	-0,79	6,00	4,00	0,646	-0,020	24,0	0,0	
27.08.2025	70,79	52,19	18,60	39,33	39,84	38,44	39,32	-0,88	6,00	4,00	0,670	-0,026	23,0	1,0	*
28.08.2025	69,72	53,53	16,19	44,47	45,10	43,49	44,53	-1,04	6,00	4,00	0,649	-0,033	24,0	0,0	
29.08.2025	70,82	52,88	17,94	37,87	38,34	37,03	37,86	-0,83	6,00	4,00	0,621	-0,024	24,0	0,0	
30.08.2025	71,17	52,66	18,51	38,46	38,89	37,58	38,40	-0,82	6,00	4,00	0,653	-0,020	24,0	0,0	
31.08.2025	71,03	52,38	18,65	39,87	40,32	38,97	39,80	-0,83	6,00	4,00	0,685	-0,022	24,0	0,0	
01.09.2025	71,11	52,90	18,21	37,80	38,28	36,93	37,79	-0,86	6,00	4,00	0,630	-0,025	24,0	0,0	
02.09.2025	70,25	53,50	16,75	40,27	40,81	39,36	40,27	-0,91	6,00	4,00	0,613	-0,030	22,0	2,0	*
03.09.2025	71,18	53,38	17,80	36,13	36,51	35,32	36,02	-0,70	6,00	4,00	0,592	-0,020	24,0	0,0	
04.09.2025	71,58	52,90	18,68	36,33	36,82	35,49	36,33	-0,84	6,00	4,00	0,624	-0,022	24,0	0,0	
05.09.2025	71,40	52,76	18,64	37,09	37,61	36,23	37,13	-0,90	6,00	4,00	0,629	-0,025	24,0	0,0	
06.09.2025	70,82	52,94	17,88	38,53	39,08	37,66	38,56	-0,90	6,00	4,00	0,628	-0,029	24,0	0,0	
07.09.2025	71,20	52,24	18,96	39,58	40,06	38,68	39,55	-0,87	6,00	4,00	0,688	-0,025	24,0	0,0	
08.09.2025	71,68	53,51	18,17	34,45	34,99	33,64	34,51	-0,87	6,00	4,00	0,566	-0,027	24,0	0,0	
09.09.2025	71,00	53,37	17,63	35,61	36,12	34,82	35,63	-0,81	6,00	4,00	0,573	-0,022	24,0	0,0	
10.09.2025	70,62	52,99	17,63	38,67	39,12	37,79	38,59	-0,80	6,00	4,00	0,626	-0,020	24,0	0,0	
11.09.2025	70,93	52,99	17,94	38,35	38,88	37,49	38,37	-0,88	6,00	4,00	0,628	-0,026	24,0	0,0	
12.09.2025	71,26	53,01	18,25	37,24	37,65	36,38	37,15	-0,77	6,00	4,00	0,624	-0,019	24,0	0,0	
13.09.2025	71,22	52,98	18,24	36,66	37,16	35,82	36,67	-0,85	6,00	4,00	0,609	-0,024	24,0	0,0	
14.09.2025	70,41	52,40	18,01	42,67	43,25	41,69	42,67	-0,98	6,00	4,00	0,701	-0,031	24,0	0,0	
15.09.2025	71,20	52,29	18,91	40,35	40,78	39,43	40,25	-0,82	6,00	4,00	0,701	-0,022	24,0	0,0	
16.09.2025	70,99	52,88	18,11	37,89	38,39	37,02	37,88	-0,86	6,00	4,00	0,626	-0,025	24,0	0,0	
17.09.2025	70,75	52,55	18,20	40,05	40,38	39,14	39,85	-0,71	6,00	4,00	0,676	-0,018	24,0	0,0	
18.09.2025	70,84	53,04	17,80	37,96	38,28	37,11	37,77	-0,66	6,00	4,00	0,628	-0,015	24,0	0,0	
19.09.2025	71,24	52,65	18,59	38,13	38,32	37,25	37,82	-0,57	6,00	4,00	0,667	-0,011	24,0	0,0	
20.09.2025	71,06	52,97	18,09	37,51	37,94	36,65	37,45	-0,80	6,00	4,00	0,623	-0,022	24,0	0,0	
21.09.2025	71,12	52,48	18,64	39,57	39,96	38,65	39,45	-0,80	6,00	4,00	0,679	-0,021	24,0	0,0	
22.09.2025	70,37	53,03	17,34	39,20	39,50	38,29	38,97	-0,68	6,00	4,00	0,630	-0,017	24,0	0,0	
Средние:	70,97	52,81	18,16	---	---	---	---	---	6,00	4,00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1235,52	1250,20	1207,36	1233,92	-26,56	---	---	20,554	-0,746	765,0	3,0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
21.08.2025	43905,24	44477,93	42892,21	44056,75	-1164,54	1121,991	-36,439	16107,0	12,0
22.09.2025	45140,76	45728,13	44099,57	45290,67	-1191,10	1142,545	-37,185	16872,0	15,0
Итого:	1235,52	1250,20	1207,36	1233,92	-26,56	20,554	-0,746	765,0	3,0



Представитель энергоснабжающей организации

Тепло-И-С-О-М
И-Калининградтеплосеть
ОТЧЕТ ПРИЧЯД
23 09 25