

#151786#


Отчет о суточных параметрах
(23.09.2025 0:00:00 - 23.10.2025 0:00:00)

Объект: Калининградская обл, Калининград г, Бежецкая ул, д. 2-8 (Бежецкая 2-8)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 207639 ЖЭУ 29
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС+ГВС (Общий учёт с контролем ГВС)

Схема измерений: Открытая система отопления. ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	Mr т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qg Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.09.2025	70,93	52,92	18,01	39,55	39,75	38,66	39,23	-0,57	6,00	4,00	0,666	-0,009	24,0	0,0	
24.09.2025	70,91	52,64	18,27	40,06	40,34	39,13	39,83	-0,70	6,00	4,00	0,679	-0,017	24,0	0,0	
25.09.2025	70,69	52,89	17,80	39,50	39,73	38,61	39,21	-0,60	6,00	4,00	0,656	-0,010	24,0	0,0	
26.09.2025	70,18	53,36	16,82	39,65	39,94	38,78	39,40	-0,62	6,00	4,00	0,622	-0,013	24,0	0,0	
27.09.2025	71,01	52,97	18,04	38,05	38,34	37,18	37,86	-0,68	6,00	4,00	0,636	-0,014	24,0	0,0	
28.09.2025	70,48	52,01	18,47	42,92	43,14	41,95	42,58	-0,63	6,00	4,00	0,743	-0,012	24,0	0,0	
29.09.2025	70,50	52,86	17,64	40,53	40,73	39,61	40,20	-0,59	6,00	4,00	0,668	-0,011	24,0	0,0	
30.09.2025	69,86	53,04	16,82	41,90	42,14	40,97	41,59	-0,62	6,00	4,00	0,659	-0,012	24,0	0,0	
01.10.2025	70,48	52,66	17,82	106,73	42,34	104,36	41,79	62,57	6,00	4,00	5,159	3,303	24,0	0,0	*
02.10.2025	70,80	48,01	22,79	192,84	77,55	188,48	76,71	111,77	6,00	4,00	9,670	5,710	24,0	0,0	*
03.10.2025	71,68	48,40	23,28	125,88	125,63	122,98	124,25	-1,27	6,00	4,00	2,803	-0,040	24,0	0,0	
04.10.2025	71,62	47,80	23,82	124,29	124,42	121,45	123,08	-1,63	6,00	4,00	2,815	-0,052	24,0	0,0	
05.10.2025	71,77	46,21	25,56	112,04	112,22	109,47	111,08	-1,61	6,00	4,00	2,724	-0,050	24,0	0,0	
06.10.2025	71,96	45,89	26,07	102,28	102,39	99,95	101,34	-1,39	6,00	4,00	2,544	-0,042	24,0	0,0	
07.10.2025	71,71	46,47	25,24	145,97	112,54	142,62	111,37	31,25	6,00	4,00	5,054	1,489	24,0	0,0	*
08.10.2025	71,62	46,73	24,89	115,76	115,69	113,12	114,47	-1,35	6,00	4,00	2,755	-0,036	24,0	0,0	
09.10.2025	71,98	45,52	26,46	245,84	98,14	240,15	97,17	142,98	6,00	4,00	12,873	6,484	24,0	0,0	*
10.10.2025	71,74	45,75	25,99	495,65	100,55	484,24	99,54	384,70	6,00	4,00	30,208	17,599	24,0	0,0	*
11.10.2025	71,96	45,59	26,37	536,94	97,52	524,53	96,55	427,98	6,00	4,00	33,368	19,528	24,0	0,0	*
12.10.2025	71,53	45,64	25,89	550,06	105,95	537,51	104,92	432,59	6,00	4,00	33,681	19,758	24,0	0,0	*
13.10.2025	71,56	46,53	25,03	574,82	118,26	561,66	117,04	444,62	6,00	4,00	34,775	20,688	24,0	0,0	*
14.10.2025	71,83	46,93	24,90	592,93	125,79	579,26	124,49	454,77	6,00	4,00	35,789	21,355	24,0	0,0	*
15.10.2025	71,66	46,27	25,39	441,18	107,16	431,06	106,06	325,00	6,00	4,00	26,000	15,116	24,0	0,0	*
16.10.2025	71,94	45,25	26,69	363,08	95,34	354,71	94,41	260,30	6,00	4,00	21,260	11,772	24,0	0,0	*
17.10.2025	72,06	45,33	26,73	326,61	98,61	319,04	97,67	221,37	6,00	4,00	18,575	10,087	24,0	0,0	*
18.10.2025	71,99	46,43	25,56	312,38	118,75	305,17	117,54	187,63	6,00	4,00	16,524	8,793	24,0	0,0	*
19.10.2025	70,74	46,65	24,09	559,38	133,33	546,81	131,96	414,85	6,00	4,00	32,541	19,314	24,0	0,0	*
20.10.2025	71,30	47,78	23,52	504,44	143,60	492,98	142,07	350,91	6,00	4,00	28,386	16,845	24,0	0,0	*
21.10.2025	71,78	47,68	24,10	349,58	136,37	341,54	134,91	206,63	6,00	4,00	18,093	10,023	24,0	0,0	*
22.10.2025	71,55	46,54	25,01	285,22	111,40	278,67	110,26	168,41	6,00	4,00	14,818	7,843	23,0	1,0	*
23.10.2025	71,95	45,05	26,90	258,75	92,96	252,76	92,05	160,71	6,00	4,00	14,049	7,293	24,0	0,0	*
Средние:	71,35	48,32	23,03	---	---	---	---	---	6,00	4,00	---	---	---	---	---
Итого:	---	---	---	7744,81	2820,62	7567,41	2790,63	4776,78	---	---	409,793	222,682	743,0	1,0	

Дата	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	Qg Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.09.2025	45140,76	45728,13	44099,57	45290,67	-1191,10	1142,545	-37,185	16872,0	15,0
23.10.2025	52885,57	48548,75	51666,98	48081,30	3585,68	1552,338	185,497	17615,0	16,0
Итого:	7744,81	2820,62	7567,41	2790,63	4776,78	409,793	222,682	743,0	1,0



Представитель энергоснабжающей организации

014 01.10.25 кешер V1