

#165186#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/10/25г.-23/11/25г.

Абонент: ЖЭУ29

Адрес: Бежецкая,2-8

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

M сет.воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00207639

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0xЕ71Е

ПО 2.7


Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.10.2025	71,95	45,05	26,9	258,75	252,76	92,96	92,05	160,71	6	4	14,049	7,293	24	0	*
24.10.2025	71,4	45,16	26,24	365,61	357,28	97,7	96,74	260,54	6	4	21,157	11,778	24	0	*
25.10.2025	71,85	45,83	26,02	560,86	547,93	108,16	107,1	440,83	6	4	34,488	20,213	24	0	*
26.10.2025	71,87	45,96	25,91	388,35	379,39	115,19	114,02	265,37	6	4	22,042	12,232	24	0	*
27.10.2025	71,74	46,67	25,07	363,81	355,43	124,7	123,43	232	6	4	19,753	10,811	24	0	*
28.10.2025	71,34	46,25	25,09	355,81	347,72	117,28	116,09	231,63	6	4	19,453	10,635	24	0	*
29.10.2025	71,89	45,94	25,95	563,87	550,86	112,09	110,97	439,89	6	4	34,529	20,227	24	0	*
30.10.2025	71,74	45,81	25,93	217,89	212,9	109,05	107,96	104,94	6	4	10,333	4,756	24	0	*
31.10.2025	68,9	46,28	22,62	589,29	576,67	134,84	133,45	443,22	6	4	33,574	20,429	24	0	*
01.11.2025	71,38	46,75	24,63	626,96	612,67	124,93	123,62	489,05	6	4	37,982	22,833	24	0	*
02.11.2025	71,98	45,51	26,47	584,06	570,57	101,99	100,98	469,59	6	4	36,498	21,38	24	0	*
03.11.2025	71,9	45,13	26,77	569,73	556,56	95,37	94,46	462,1	6	4	35,781	20,868	24	0	*
04.11.2025	71,93	45,61	26,32	573,64	560,39	107,78	106,72	453,67	6	4	35,47	20,687	24	0	*
05.11.2025	71,81	45,04	26,77	545,15	532,6	92,37	91,51	441,09	6	4	34,147	19,886	24	0	*
06.11.2025	71,96	45,24	26,72	570,35	557,16	94,72	93,79	463,37	6	4	35,874	20,961	24	0	*
07.11.2025	71,81	45,95	25,86	588,87	575,33	108,9	107,79	467,54	6	4	36,388	21,448	24	0	*
08.11.2025	71,08	46	25,08	594,15	580,72	116,92	115,75	464,97	6	4	35,975	21,367	24	0	*
09.11.2025	71,57	45,76	25,81	605,99	592,13	117,13	115,94	476,19	6	4	37,101	21,814	24	0	*
10.11.2025	72,03	45,4	26,63	577,97	564,61	103,88	102,88	461,73	6	4	36,023	20,981	24	0	*
11.11.2025	72,1	45,13	26,97	560,07	547,09	99,07	98,08	449,01	6	4	35,047	20,287	24	0	*
12.11.2025	72,01	45,03	26,98	567,24	554,1	98,74	97,8	456,3	6	4	35,523	20,56	24	0	*
13.11.2025	71,66	44,76	26,9	532,89	520,66	89,4	88,56	432,1	6	4	33,368	19,353	24	0	*
14.11.2025	71,45	44,85	26,6	521,68	509,76	93,98	93,1	416,66	6	4	32,273	18,644	24	0	*
15.11.2025	72,04	45,94	26,1	613,48	599,3	118,05	116,88	482,42	6	4	37,834	22,15	24	0	*
16.11.2025	74,77	48,47	26,3	649,68	633,59	140,35	138,8	494,79	6	4	40,678	23,976	24	0	*
17.11.2025	73,01	46,79	26,22	601,66	587,36	123,93	122,63	464,73	6	4	37,174	21,769	24	0	*
18.11.2025	72,05	47,19	24,86	599,29	585,42	137,1	135,64	449,78	6	4	35,802	21,242	24	0	*
19.11.2025	72,2	46,56	25,64	582,21	568,68	126,37	125,07	443,61	6	4	35,263	20,669	24	0	*
20.11.2025	73,94	48,03	25,91	612,08	597,22	141,02	139,46	457,76	6	4	37,485	21,994	24	0	*
21.11.2025	73,47	46,92	26,55	583,74	569,75	129,48	128,17	441,58	6	4	35,869	20,73	24	0	*
22.11.2025	74,04	47,12	26,92	584,74	570,51	130,14	128,79	441,72	6	4	36,195	20,814	24	0	*
23.11.2025	78,26	49,93	28,33	624,63	607,83	147,72	145,95	461,88	6	4	40,314	23,059	24	0	*
Итого:				17134	16734,9	3651,3	3614,18	13120,7			1043,44	605,846	768	0	
Средние:	72,22	46,12	26,09						6	4					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/10/2524:00	52626,82	51414,22	48455,79	47989,25	3424,97	1538,289	178,204	17591	16
23/11/2524:00	69761,32	68149,17	52107,1	51603,43	16545,74	2581,731	784,05	18359	16
Итого:	17134,5	16734,95	3651,31	3614,18	13120,77	1043,442	605,846	768	0

Период нормальной работы 768ч
Период отсутств.счета, тепл.энергий 0ч
Время работы прибора после сброса 18387ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации



ОКЧ 01.10.25 кешер
V2