

#120882#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Нарвская 87, Калининград

4395

9815

ТВ7 (АСЦП)

22187326

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	9,107	0	99,49	97,24	0	97,088	96,052	0	24	0	73,6	51,3	0,46	0,28	-
25.02.2025	8,784	0	96,88	94,69	0	94,629	93,583	0	24	0	72,1	50	0,45	0,28	-
26.02.2025	8,721	0	99,05	96,85	0	96,765	95,701	0	24	0	71,9	50,4	0,46	0,28	-
27.02.2025	8,643	0	99,5	97,29	0	97,214	96,134	0	24	0	71,6	50,4	0,46	0,27	-
28.02.2025	8,592	0	97,65	95,34	0	95,411	94,222	0	24	0	71,6	50,1	0,45	0,28	-
01.03.2025	9	0	97,15	94,85	0	94,83	93,711	0	24	0	73,3	50,7	0,45	0,28	-
02.03.2025	8,879	0	98,63	96,34	0	96,321	95,199	0	24	0	72,4	50,5	0,46	0,28	-
03.03.2025	8,791	0	99,9	97,56	0	97,595	96,404	0	24	0	71,9	50,4	0,46	0,28	-
04.03.2025	8,744	0	100,37	97,89	0	98,068	96,732	0	24	0	71,6	50,3	0,46	0,28	-
05.03.2025	8,676	0	100,88	98,42	0	98,561	97,241	0	24	0	71,6	50,7	0,46	0,27	-
06.03.2025	8,555	0	101,1	98,73	0	98,783	97,545	0	24	0	71,5	50,9	0,46	0,27	-
07.03.2025	8,433	0	101,49	99,14	0	99,172	97,928	0	24	0	71,5	51,2	0,46	0,27	-
08.03.2025	8,473	0	102,35	100,03	0	100,001	98,792	0	24	0	71,6	51,4	0,47	0,27	-
09.03.2025	8,425	0	102,16	99,92	0	99,814	98,679	0	24	0	71,6	51,5	0,47	0,27	-
10.03.2025	8,312	0	103,21	100,96	0	100,848	99,69	0	24	0	71,5	51,8	0,47	0,27	-
11.03.2025	8,308	0	100,67	98,43	0	98,389	97,233	0	24	0	71,2	51,1	0,46	0,27	-
12.03.2025	8,453	0	100,53	98,29	0	98,229	97,095	0	24	0	71,5	51	0,46	0,27	-
13.03.2025	8,76	0	99,87	97,6	0	97,519	96,399	0	24	0	72,7	51,3	0,46	0,27	-
14.03.2025	9,126	0	98,95	96,66	0	96,534	95,46	0	24	0	74,1	51,6	0,46	0,27	-
15.03.2025	9,374	0	97,81	95,49	0	95,349	94,286	0	24	0	75,4	52	0,45	0,27	-
16.03.2025	9,333	0	98,16	95,81	0	95,704	94,605	0	24	0	75,2	52	0,45	0,28	-
17.03.2025	9,457	0	96,93	94,6	0	94,456	93,4	0	24	0	76,1	52,2	0,45	0,28	-
18.03.2025	9,098	0	99,04	96,72	0	96,643	95,532	0	24	0	73,7	51,3	0,46	0,28	-
19.03.2025	8,744	0	99,48	97,19	0	97,176	96,03	0	24	0	72	50,6	0,46	0,28	-
20.03.2025	8,621	0	99,36	97,05	0	97,068	95,888	0	24	0	71,8	50,6	0,46	0,27	-
21.03.2025	8,586	0	101,39	99,06	0	99,063	97,853	0	24	0	71,8	51,1	0,46	0,27	-
22.03.2025	8,592	0	100,32	98,01	0	98,017	96,828	0	24	0	71,7	50,8	0,46	0,27	-
23.03.2025	8,574	0	101,33	99,02	0	99,017	97,83	0	24	0	71,5	50,8	0,46	0,27	-
Итого:	245,161	0	2793,65	2729,18	0	2728,264	2696,052	0	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	58,556														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.02.2025	2827,965	30635,69	29899,98	0	29883,588	29525,876	0	11343	167
23.03.2025	3073,126	33429,34	32629,16	0	32611,853	32221,927	0	12015	167

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.03.2025 17:18:30