

#162624#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.09.2025 по 22.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Нарвская 87, Калининград

4395

9815

ТВ7 (АСЦП)

22187326

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.10.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	17,1	17,1	0	0,03	-
02.10.2025	3,891	0	56,09	54,51	0	54,774	53,724	0	24	0	72,5	55,6	0,24	0,14	-
03.10.2025	8,165	0	107,39	104,84	0	104,891	103,43	0	24	0	72,2	53,7	0,47	0,25	-
04.10.2025	8,464	0	106,67	104,23	0	104,239	102,911	0	24	0	71,4	52	0,47	0,25	-
05.10.2025	8,441	0	105,39	103,09	0	102,961	101,779	0	24	0	71,8	52,2	0,47	0,25	-
06.10.2025	8,534	0	106,08	103,93	0	103,621	102,595	0	24	0	72,1	52,4	0,47	0,25	-
07.10.2025	8,873	0	107,18	105,01	0	104,658	103,66	0	24	0	72,6	52,4	0,47	0,25	-
08.10.2025	8,694	0	105,59	103,45	0	103,129	102,137	0	24	0	72,2	52,1	0,47	0,26	-
09.10.2025	8,659	0	105,69	103,59	0	103,207	102,257	0	24	0	72,5	52,5	0,47	0,26	-
10.10.2025	8,68	0	105,47	103,33	0	102,991	102,001	0	24	0	72,5	52,5	0,47	0,26	-
11.10.2025	8,628	0	105,11	103,03	0	102,65	101,703	0	24	0	72,5	52,5	0,47	0,26	-
12.10.2025	8,589	0	104,47	102,4	0	102,026	101,094	0	24	0	72,4	52,3	0,47	0,26	-
13.10.2025	8,687	0	103,71	101,67	0	101,275	100,387	0	24	0	72,5	52,1	0,47	0,26	-
14.10.2025	8,746	0	103,77	101,67	0	101,333	100,391	0	24	0	72,5	51,9	0,47	0,26	-
15.10.2025	8,77	0	104,9	102,85	0	102,426	101,539	0	24	0	72,7	52,3	0,47	0,26	-
16.10.2025	8,678	0	105,37	103,34	0	102,897	102,016	0	24	0	72,5	52,4	0,47	0,26	-
17.10.2025	8,674	0	105,5	103,4	0	103,031	102,075	0	24	0	72,4	52,4	0,47	0,26	-
18.10.2025	8,77	0	103,77	101,81	0	101,341	100,531	0	24	0	72,5	51,9	0,47	0,26	-
19.10.2025	8,773	0	102,61	100,64	0	100,202	99,381	0	24	0	72,6	51,7	0,46	0,27	-
20.10.2025	8,689	0	100,18	98,27	0	97,847	97,067	0	24	0	72,3	51,1	0,46	0,27	-
21.10.2025	8,737	0	99,13	97,24	0	96,806	96,059	0	24	0	72,5	51	0,46	0,27	-
22.10.2025	8,758	0	101,11	99,15	0	98,725	97,916	0	24	0	72,7	51,6	0,46	0,27	-
Итого:	176,9	0	2145,18	2101,45	0	2095,03	2074,653	0	528	0	0	0	0	0	0
Гкал	42,252														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

528

528

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
30.09.2025	3272,105	35736,13	34881,98	0	34865,361	34447,576	0	16595	171
22.10.2025	3449,003	37881,31	36983,43	0	36960,391	36522,229	0	17123	171

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

30.10.2025 8:31:30